



## บันทึกข้อความ

|                      |
|----------------------|
| งานสารบรรณ           |
| เลขรับ ๕๐๕๗          |
| วันที่ ๒๕ มิ.ย. ๒๕๖๘ |
| เวลา ๑๕.๒๕ น.        |

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลลำปาง โทร. ๑๒๐๓, ๑๒๑๓

ที่ สป.๐๐๓๓.๑๐๑.๑/๖๘๒ วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลโครงการซ่อมแผนอค์คิภัยโรงพยาบาลลำปาง ประจำปี ๒๕๖๘ (ซ่อมเสมือนจริง)

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปาง

### ๑. ต้นเรื่อง

ตามที่กลุ่มงานบริหารทั่วไปร่วมกับคณะกรรมการด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในโรงพยาบาล (Environment : ENV) ได้ประชุมปรึกษาหารือเพื่อเตรียมความพร้อมการซ่อมแผนอค์คิภัยโรงพยาบาลลำปางประจำปี ๒๕๖๘ (ซ่อมเสมือนจริง) ตามโครงการการซ่อมแผนอค์คิภัยโรงพยาบาลลำปาง ประจำปี ๒๕๖๘ (ซ่อมเสมือนจริง) รหัส 143 และที่ประชุมเห็นชอบดำเนินการซ่อมแผนอค์คิภัย ประจำปี ๒๕๖๘ ในวันศุกร์ที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๘ เวลาประมาณ ๑๓.๓๐ น. เหตุการณ์สมมุติเกิดเหตุเพลิงไหม้ ณ หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม ๑ ชั้น ๑ อาคารสิทธิเกษม โรงพยาบาลลำปาง ไม่สามารถระงับเหตุได้ ต้องขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก นั้น

### ๒. ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในโรงพยาบาล (Environment : ENV) ได้ประชุมปรึกษาร่วมกับผู้เกี่ยวข้อง

๑) วันศุกร์ที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ประชุมเตรียมความพร้อม/ซักซ้อมความเข้าใจ/แนวทางการดำเนินการก่อนการซ่อมแผน ร่วมกับคณะทำงานด้านการจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินและอค์คิภัย ทีมผจญเพลิงโรงพยาบาลลำปาง, ทีมงานจากสำนักงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง, ทีมงานจากเทศบาลนครลำปาง และทีมงานจากสถานีตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ ห้องประชุม นพ.สกล-พญ.ชุติมา กาญจนวงศ์ ชั้น ๓ อาคารนวมินทรราชประชาภักดี โรงพยาบาลลำปาง โดยขอความร่วมมือให้ปฏิบัติงานความเป็นจริง ไม่ให้เตรียมเครื่องมือ/อุปกรณ์ล่วงหน้า เพื่อเน้นการนำไปใช้งานได้จริงและทันทีกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

๒) วันศุกร์ที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ประชุมซ่อมแผนบนโต๊ะ (Table Top) และดำเนินการซ่อมแผน เวลา ๑๓.๓๐ น. และประชุมทบทวนหลังการซ่อมแผน (AAR) ร่วมกับคณะทำงานด้านการจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินและอค์คิภัย ทีมผจญเพลิงโรงพยาบาลลำปาง, ทีมงานจากสำนักงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง, ทีมงานจากเทศบาลนครลำปาง, ทีมงานจากสถานีตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง, ทีมงานจากสมาคมกู้ภัยลำปาง และทีมงานจากสมาคมสว่างนรลำปาง ณ ห้องประชุมสุรินทร์-สมพร โอสสถานเคราะห์สถาน ชั้น ๖ อาคารนวมินทรราชประชาภักดี โรงพยาบาลลำปาง

การซ่อมแผนอค์คิภัยโรงพยาบาลลำปาง ประจำปี ๒๕๖๘ (ซ่อมเสมือนจริง) ในวันศุกร์ที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๘ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ)

### ๓. ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ ๘๖๕/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการเป็นผู้บังคับบัญชา ข้อ ๓.๒ (๓) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์เป็นผู้บังคับบัญชา มีอำนาจในการพิจารณา การอนุมัติ การอนุญาต การสั่งการ หรือการดำเนินการอื่นที่พึงปฏิบัติราชการในความรับผิดชอบของตน

๔. ข้อพิจารณา...

#### ๔. ข้อพิจารณา

จากการซ้อมแผนอัคคีภัยโรงพยาบาลลำปาง ประจำปี ๒๕๖๘ (ซ้อมเสมือนจริง) ในวันศุกร์ที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๘ สรุปผลได้ดังนี้

๑) การทดสอบแผนอัคคีภัยระดับหน่วยงานและการทดสอบลำดับการอพยพ เจ้าหน้าที่เข้าใจบทบาทหน้าที่สามารถปฏิบัติได้ตามแผน มีสื่อ Infographic ที่เข้าใจง่าย ปฏิบัติได้จริง

๒) การทดสอบการดับเพลิง กริ่งสัญญาณเตือนภัย ระบบน้ำดับเพลิงภายในอาคารสิทธิเกษม ใช้งานได้

๓) การทดสอบการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) สามารถจัดตั้งได้ทันเวลา เจ้าหน้าที่เข้าใจบทบาทหน้าที่ ทำให้การเข้าพื้นที่ช่วยเหลือทำได้รวดเร็ว

๔) การทดสอบการสื่อสาร ช่องทางการสื่อสารใช้ช่อง ๑๕๕ พบว่าสายสัญญาณชำรุด ทำให้ติดต่อผ่านวิทยุสื่อสารได้ในระยะใกล้เคียง หน่วยงานแก้ปัญหาการติดต่อทางสมาร์ทโฟน

#### ๕) แผนพัฒนา

- การปรับปรุงแผนอัคคีภัยระดับหน่วยงาน สู่แผนอัคคีภัยระดับโรงพยาบาล
- มีสื่อ Infographic ครบทุกหน่วยงาน
- แผนการอบรมการสื่อสารโดยการใช้วิทยุ
- มีกล่องภัยพิบัติในแต่ละหอผู้ป่วย/หน่วยงาน
- การซ้อมแผน TTX แบบ Simulation โดยใช้ผู้ป่วยจำลอง
- Action Card

#### ๕. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปาง

- ☒ เพื่อโปรดทราบ
- ☐ เพื่อโปรดพิจารณา
- ☐ เพื่อโปรดเห็นชอบ
- ☐ เพื่อโปรดอนุมัติ
- ☐ เพื่อโปรดลงนาม

(นายธีรินทร์ เกตุวิชิต)

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

กรรมการและเลขานุการฯ

(นางสาวบุญรัตน์ ศรีอำวันนาการ)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

๒๕ มิ.ย. ๒๕๖๘

☐ เห็นชอบ

☐ อนุมัติ

☒ ทราบ

☐ ลงนาม

-มอบ \_\_\_\_\_

(นายวรเชษฐ เต๋ชะรัก)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปาง

๒๕ มิ.ย. ๒๕๖๘

## สรุปผลการซ้อมแผนอัคคีภัยโรงพยาบาลลำปาง ประจำปี ๒๕๖๘ (ซ้อมเสมือนจริง)

โครงการการซ้อมแผนอัคคีภัยโรงพยาบาลลำปาง ประจำปี ๒๕๖๘ (ซ้อมเสมือนจริง) ในวันศุกร์ที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๘ เหตุการณ์สมมติเกิดเหตุเพลิงไหม้ ณ หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม ๑ ชั้น ๑ อาคารสิทธิเกษม เวลาประมาณ ๑๓.๓๐ น. เจ้าหน้าที่หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม ๑ ไม่สามารถระงับเหตุเบื้องต้นได้ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย/ทีมผจญเพลิง ช่วยระงับเหตุแต่ไม่สามารถระงับเหตุได้ ไฟลุกลามเป็นวงกว้าง ต้องขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก

ก่อนดำเนินการซ้อมแผนอัคคีภัยโรงพยาบาลลำปาง ประจำปี ๒๕๖๘ (ซ้อมเสมือนจริง) คณะกรรมการด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในโรงพยาบาล (Environment : ENV) ได้ประชุมปรึกษาร่วมกับผู้เกี่ยวข้อง ดังนี้

๑) วันศุกร์ที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ประชุมเตรียมความพร้อม/ซักซ้อมความเข้าใจ/แนวทางการดำเนินการก่อนดำเนินการซ้อมแผน ร่วมกับคณะทำงานด้านการจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินและอัคคีภัย ทีมผจญเพลิงโรงพยาบาลลำปาง, ทีมงานจากสำนักงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง, ทีมงานจากเทศบาลนครลำปาง และทีมงานจากสถานีตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ ห้องประชุมมนพ.สกล-พญ.ชุติมา กาญจนวงศ์ ชั้น ๓ อาคารนวมินทรราชประชาภักดี โรงพยาบาลลำปาง โดยขอความร่วมมือให้ปฏิบัติงานความเป็นจริง ไม่ให้เตรียมเครื่องมือ/อุปกรณ์ล่วงหน้า เพื่อเน้นการนำไปใช้งานได้จริงและทันทีกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

๒) วันศุกร์ที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ประชุมซ้อมแผนบนโต๊ะ (Table Top) และดำเนินการซ้อมแผน เวลา ๑๓.๓๐ น. และประชุมทบทวนหลังการซ้อมแผน (AAR) ร่วมกับคณะทำงานด้านการจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินและอัคคีภัย ทีมผจญเพลิงโรงพยาบาลลำปาง, ทีมงานจากสำนักงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง, ทีมงานจากเทศบาลนครลำปาง, ทีมงานจากสถานีตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง, ทีมงานจากสมาคมกู้ภัยลำปาง และทีมงานจากสมาคมสว่างนรลำปาง ณ ห้องประชุมสุรินทร์-สมพร โอนุเคราะห์สถาน ชั้น ๖ อาคารนวมินทรราชประชาภักดี โรงพยาบาลลำปาง

จากการซ้อมแผนอัคคีภัยโรงพยาบาลลำปาง ประจำปี ๒๕๖๘ (ซ้อมเสมือนจริง) ในวันศุกร์ที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๘ สรุปผลได้ดังนี้

๑) การทดสอบแผนอัคคีภัยระดับหน่วยงานและการทดสอบลำดับการอพยพ เจ้าหน้าที่เข้าใจบทบาทหน้าที่สามารถปฏิบัติได้ตามแผน มีสื่อ Infographic ที่เข้าใจง่าย ปฏิบัติได้จริง

๒) การทดสอบการดับเพลิง กริ่งสัญญาณเตือนภัย ระบบน้ำดับเพลิงภายในอาคารสิทธิเกษมใช้งานได้

๓) การทดสอบการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) สามารถจัดตั้งได้ทันเวลา เจ้าหน้าที่เข้าใจบทบาทหน้าที่ ทำให้การเข้าพื้นที่ช่วยเหลือทำได้รวดเร็ว

๔) การทดสอบการสื่อสาร ช่องทางการสื่อสารใช้ช่อง ๑๕๕ พบว่าสายสัญญาณชำรุด ทำให้ติดต่อผ่านวิทยุสื่อสารได้ในระยะใกล้เคียง พนักงานแก้ปัญหาการติดต่อทางสมาร์ตโฟน

๕) แผนพัฒนา

- การปรับปรุงแผนอัคคีภัยระดับหน่วยงาน สู่แผนอัคคีภัยระดับโรงพยาบาล
- มีสื่อ Infographic ครบทุกหน่วยงาน
- แผนการอบรมการสื่อสารโดยการใช้วิทยุ
- มีกล่องภัยพิบัติในแต่ละหอผู้ป่วย/หน่วยงาน
- การซ้อมแผน TTX แบบ Simulation โดยใช้ผู้ป่วยจำลอง
- Action Card