



ประกาศจังหวัดลำปาง

เรื่อง ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศประเภทแยกส่วน (แบบไม่รวมอะไหล่)
จำนวน ๑,๐๙๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดลำปาง โดยโรงพยาบาลลำปาง มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศประเภทแยกส่วน (แบบไม่รวมอะไหล่) จำนวน ๑,๐๙๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคาากลางของงานจ้าง ในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๑๕๑,๙๘๔ บาท (สองล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบสี่บาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

จ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑,๐๙๒ เครื่อง
ประเภทแยกส่วน (แบบไม่รวมอะไหล่)

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่จังหวัดลำปาง ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งสละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก
ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของหรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย
กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก
กิจการร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลง...

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมคำที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมคำรายใดเป็นผู้เข้าร่วมคำหลัก ผู้เข้าร่วมคำทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน หรือหนังสือเชิญชวน กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมคำกำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมคำรายใดรายหนึ่ง เป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมคำที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมคำรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมคำทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมคำรายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลสำรวจระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิ ที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีกิจการรายงานงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า ๑ ล้านบาท

(๓) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา โดยพิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอ ในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๔) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณที่ยื่นข้อเสนอในครั้งนั้น (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)

(๕) กรณีตาม (๑) - (๔) ยกเว้นสำหรับกรณี ดังต่อไปนี้

(๕.๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(๕.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการตามพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ระหว่างเวลา ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หัวข้อ ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้างได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา

ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถจัดเตรียมเอกสารข้อเสนอได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถ...

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.lph.go.th หรือ www.gprocurement.go.th
หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๕๔๒๓ ๗๔๐๐ ต่อ ๖๐๐๐ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘



(นายวรเชษฐ เต๋ชะรัก)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปาง ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่ ๗๐/๒๕๖๘

ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศประเภทแยกส่วน (แบบไม่รวมอะไหล่) จำนวน ๑,๐๙๒ เครื่อง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศ จังหวัดลำปาง

ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๘

จังหวัดลำปาง โดยโรงพยาบาลลำปาง ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "จังหวัด" มีความประสงค์จะ ประกวดราคา
จ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศประเภทแยกส่วน (แบบไม่รวมอะไหล่) จำนวน ๑,๐๙๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนดดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

- ๑.๑ ร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR)
- ๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
- ๑.๓ แบบสัญญาจ้างทำของ
- ๑.๔ แบบหนังสือค้ำประกัน
 - (๑) หลักประกันสัญญา
- ๑.๕ บทนิยาม
 - (๑) ผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
 - (๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
- ๑.๖ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
 - (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
 - (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒
- ๑.๗ แผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ
- ๑.๘ แผนการทำงาน
- ๑.๙ ใบเสนอราคา (ราคาต่อหน่วย)

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

- ๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- ๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
- ๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ดังกล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ จังหวัด
ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง การแข่งขันอย่างเป็นธรรม
ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค่างำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้าย่อยรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วม
ค้าหลัก ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ
หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้าย่อยรายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค่างำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้าย่อยรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วม
ค้าหลัก กิจการร่วมค่านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้าย่อยรายใดเป็นผู้เข้าร่วม
ค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน หรือหนังสือ
เชิญชวน

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค่างำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้าย่อยรายหนึ่ง
เป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้าย่อยรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ
ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้าย่อยรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนาม
กิจการร่วมค้า

๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๒.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า
๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิ ที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการ
เงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีกิจการรายงาน
งบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอ
จะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า ๑ ล้านบาท

(๓) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่น
ข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา โดยพิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วันก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้อง
มีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอ
ในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝาก
ที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๔) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมี แต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรองหรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)

(๕) กรณีตาม (๑) - (๔) ยกเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปนี้

(๕.๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(๕.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการตาม

พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) ท่างหุ้นส่วนสามัญหรือท่างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี)

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี)

(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มีใจนิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มีได้ถือสัญชาติไทย

(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๔.๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นงบแสดงฐานะการเงินที่มีการรับรองแล้วของ ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

(๔.๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา ให้ยื่นหนังสือรับรองบัญชีเงินฝาก ไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา และจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๔.๓) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการและทุนจดทะเบียน หรือมี แต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่อ (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศหรือ บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ คำประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียน ให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรองหรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)

(๕) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)

(๖) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบ ในข้อ ๑.๖ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบหนังสือ มอบอำนาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้ หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

(๒) สำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) (ถ้ามี)

(๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบ ในข้อ ๑.๖ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วย อิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอก ข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของ ผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบ ใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและ ราคาเดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคา ให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือ ตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้แล้ว

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๑๒๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคา โดยภายในกำหนดยื่นราคา ผู้ยื่นข้อเสนอมustต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามีได้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอมustต้องเสนอกำหนดเวลาดำเนินการแล้วเสร็จไม่เกิน ๓๖๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก จังหวัด ให้เริ่มทำงาน

๔.๔ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอมustตรวจสอบร่างสัญญา ร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR) ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอมตามเงื่อนไข ในเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์

๔.๕ ผู้ยื่นข้อเสนอมustต้องยื่นข้อเสนอมและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นข้อเสนอมและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอมและการเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอมustจัดทำเอกสารสำหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอมustต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการเสนอราคาข้อเสนอมให้แก่จังหวัดผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๗ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอมแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอมที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอมรายอื่นตามข้อ ๑.๕ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอมรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอมที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอมรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอมที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอม

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือ ในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอม มีผู้ยื่นข้อเสนอมรายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอมรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอม และจังหวัด จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอมดังกล่าวเป็นผู้ที่งาน เว้นแต่จังหวัดจะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอมรายนั้นมีใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของจังหวัด

๔.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอมustต้องปฏิบัติ ดังนี้

(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

(๒) ราคาที่เสนอมustต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี)

รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

(๓) ผู้ยื่นข้อเสนอมustต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลาที่กำหนด

(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอมustจะถอนการเสนอราคาที่ยื่นแล้วไม่ได้

(๕) ผู้ยื่นข้อเสนอมustต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

๔.๙ คู่สัญญาต้องจัดทำแผนการทำงานมาให้ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยจัดทำแผนการทำงานตามเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เว้นแต่เป็นกรณีสัญญาที่มีอายุไม่เกิน ๙๐ วัน หรือสัญญาวางเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ แผนการทำงานให้ถือเป็นเอกสารส่วนหนึ่งของสัญญา

๔.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นผู้ชนะการเสนอราคาต้องจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตในประเทศ และแผนการใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศ โดยยื่นให้หน่วยงานของรัฐภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๕.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ จังหวัด จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา

๕.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ
กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ จังหวัด จะพิจารณา
จาก ราคารวม

๕.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่น
ข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผล
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอ
เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะของวัสดุที่จะจ้างไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่าง
ไปจากเงื่อนไขที่จังหวัดกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มีสาระสำคัญและ
ความแตกต่างนั้นไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อ ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย
คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสินสิทธิ ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

๕.๔ จังหวัดสงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณี
ดังต่อไปนี้

(๑) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วย
อิเล็กทรอนิกส์

(๒) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

๕.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือจังหวัด มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ จังหวัด
มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๕.๖ จังหวัดทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคา ที่เสนอ
ทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการ
เป็นสำคัญ และให้ถือว่า การตัดสินของจังหวัดเป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ
มิได้ รวมทั้งจังหวัดจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทำงาน
ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระทำการ
โดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ข้อมูลคลาดเคลื่อน หรือบิดเบือนข้อมูลอื่นมายื่นข้อเสนอแทน เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือจังหวัด จะให้ผู้ยื่นข้อเสนออื่นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ จังหวัด มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากจังหวัด

๕.๗ ก่อนลงนามในสัญญาจังหวัด อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือก มีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือสื่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

๕.๘ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ให้นำหน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างกับผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าว โดยจัดเรียงลำดับผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๐ ที่จะเรียกมาทำสัญญาไม่เกิน ๓ ราย

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องเป็นผู้ประกอบการ SMEs

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการ SMEs ที่จะได้แต้มต่อด้านราคาตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีวงเงินสัญญาสะสมตามปีปฏิทินรวมกับราคาที่เสนอในครั้งแล้ว มีมูลค่ารวมกันไม่เกินมูลค่าของรายได้ตามขนาดที่ขึ้นทะเบียนไว้กับ สสว.

๕.๙ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมิใช่ผู้ประกอบการ SMEs แต่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย หรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่มีได้ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เกินร้อยละ ๓ ให้จัดซื้อจัดจ้างกับบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยดังกล่าว

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการ SMEs ที่จะได้แต้มต่อด้านราคาตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีวงเงินสัญญาสะสมตามปีปฏิทินรวมกับราคาที่เสนอในครั้งแล้วมีมูลค่ารวมกันไม่เกินมูลค่าของรายได้ตามขนาดที่ขึ้นทะเบียนไว้กับ สสว.

๖. การทำสัญญาจ้าง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือกับจังหวัด ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้จังหวัดยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

๖.๑ เงินสด

๖.๒ เช็คหรือตราพท์ที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่จังหวัด ซึ่งเป็นเช็คหรือตราพท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือตราพท์นั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้น ไม่เกิน ๓ วัน ทำการ

๖.๓ หนังสือคำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือคำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

๖.๔ หนังสือคำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือคำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

๖.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ย ตามอัตราส่วนของงานจ้างซึ่งจังหวัด ได้รับมอบไว้แล้ว

๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

จังหวัด จะจ่ายค่าจ้างซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว ให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้าง โดยแบ่งออกเป็น ๑๒ งวด โดยกำหนดจ่ายค่าจ้างเดือนละ ๑ ครั้ง ตามผลงานของผู้รับจ้าง แต่ไม่ต่ำกว่าเงินเดือนที่โรงพยาบาลลำปางกำหนดไว้ และเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือ และ จังหวัด ได้ตรวจรับมอบงานจ้างเรียบร้อยแล้ว

๘. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือจะกำหนด ดังนี้

๘.๑ กรณีที่ผู้รับจ้างนำงานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทำอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตจากจังหวัด จะกำหนดค่าปรับสำหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจำนวนร้อยละ ๑๐.๐๐ ของวงเงินของงานจ้างช่วงนั้น

๘.๒ กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างนอกเหนือจากข้อ ๘.๑ จะกำหนดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคาค่าจ้าง

๙. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ทำสัญญาจ้างตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ เดือน นับถัดจากวันที่จังหวัดได้รับมอบงาน โดยต้องบริหารจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๑ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๐. ข้อสงวนสิทธิในการยื่นข้อเสนอและอื่น ๆ

๑๐.๑ เงินค่าจ้างสำหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินบำรุงโรงพยาบาลลำปาง (เงินนอกงบประมาณฝากคลัง)

การลงนามในสัญญาจะกระทำต่อเมื่อ จังหวัดได้รับอนุมัติเงินค่าจ้างจากเงินบำรุงโรงพยาบาลลำปาง (เงินนอกงบประมาณฝากคลัง) แล้วเท่านั้น

๑๐.๒ เมื่อจังหวัดได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใด ให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้างตาม การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม การพาณิชย์นาวี ดังนี้

(๑) แจกการส่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างส่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มีใช้ เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี

๑๐.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งจังหวัดได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญา หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือ ภายในเวลาที่กำหนดตั้งระบุไว้ในข้อ ๗ จังหวัดจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือ คำประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็น ผู้ทำงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๐.๔ จังหวัดสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลง จ้างเป็นหนังสือให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๐.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือแย้งกัน ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของจังหวัด คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอ ไม่มีสิทธิ เรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม

๑๐.๖ จังหวัด อาจประกาศยกเลิกการจัดจ้างในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอ จะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากจังหวัดไม่ได้

(๑) จังหวัดไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดจ้างหรือได้รับจัดสรร แต่ไม่เพียงพอที่จะทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไป

(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดจ้างหรือที่ได้รับการคัดเลือก มีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอม กันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือสื่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใด ในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่จังหวัด หรือกระทบ ต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๑. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการจ้าง ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

๑๒. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

จังหวัด สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกกระทำการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับจังหวัด ไว้ชั่วคราว



ร่างขอบเขตของงาน
จ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศประเภทแยกส่วน (แบบไม่รวมอะไหล่)

๑. ความเป็นมา

ตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ค่าจ้างเหมาบริการ (เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ค่าจ้างบำรุงรักษาครุภัณฑ์ทั่วไป รายการที่ ๓ งานจ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศประเภทแยกส่วน (แบบไม่รวมอะไหล่) จำนวน ๑,๐๙๒ เครื่อง

๒. วัตถุประสงค์

- ๒.๑ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการบำรุงรักษาและซ่อมแซม
- ๒.๒ เพื่อให้เครื่องปรับอากาศมีความพร้อมใช้งาน
- ๒.๓ เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการให้บริการ
- ๒.๔ เพื่อยืดอายุการใช้งานและประสิทธิภาพของเครื่องปรับอากาศซึ่งมีการใช้งานเป็นจำนวนมาก

๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ


- ๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอ หรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- ๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงาน และได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการผู้บริหารผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
- ๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
- ๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
- ๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่จังหวัด ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง การแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
- ๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล ของผู้ยื่นข้อเสนอ ได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
- ๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย
กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ



นายนิพนธ์ ปันทะรส
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
ประธานกรรมการ



นายวุฒิชัย ชัยวัง
นายช่างเทคนิค
กรรมการ



นายรัตนพล ทิตะยา
นายช่างเทคนิค
กรรมการ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมคำที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมคำรายใดเป็นผู้เข้าร่วมคำหลัก ผู้เข้าร่วมคำทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน หรือหนังสือเชิญชวน กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมคำกำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมคำรายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมคำที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมคำรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมคำทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมคำรายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลที่ต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๔. ขอบเขตของงานที่จะดำเนินการจัดจ้าง และเอกสารแนบท้ายอื่นๆ

ร่างขอบเขตของงาน ตามเอกสารแนบ

๕. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน ๓๖๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก จังหวัดให้เริ่มทำงาน

๖. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา และจะพิจารณาจากราคารวม

๗. วงเงินงบประมาณ / วงเงินที่ได้รับจัดสรร

๗.๑ วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒,๒๙๔,๗๒๒ บาท

(สองล้านสองแสนเก้าหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยยี่สิบสองบาทถ้วน)

๗.๒ ราคากลาง ๒,๑๕๑,๙๘๔ บาท (สองล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบสี่บาทถ้วน)

๘. งานงวดและการจ่ายเงิน

จังหวัดจะจ่ายค่าจ้างซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็น ๑๒ งวด โดยกำหนดจ่ายค่าจ้างเดือนละ ๑ ครั้ง ตามผลงานของผู้รับจ้าง แต่ไม่ต่ำกว่าเงื่อนไขที่ทางโรงพยาบาลลำปางกำหนดไว้

๙. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้าง คิดเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคาจ้างทั้งหมด


นายนิพนธ์ ปันทะรส
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
ประธานกรรมการ


นายวุฒิชัย ชัยวัง
นายช่างเทคนิค
กรรมการ


นายรัตนพล ทิตะยา
นายช่างเทคนิค
กรรมการ

ร่างขอบเขตของงาน จ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศประเภทแยกส่วน (แบบไม่รวมอะไหล่)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. เป็นผู้มิอาชีพรับจ้างทำงานที่ประกวดราคาจ้างดังกล่าว
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของราชการซึ่งได้แจ้งเวียนชื่อแล้วและไม่เป็นผู้ที่ถูกกระบุชื่อเป็น ผู้ทำงาน
๓. ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ประกอบกิจการด้านบำรุงรักษาระบบปรับอากาศแบบแยกส่วน (Split type:ST, Wall type : WT,DUS TYPE: DT) และต้องมีผลการปฏิบัติงานด้านให้บริการดูแลบำรุงรักษาระบบปรับอากาศกับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน อย่างน้อย ๑ ผลงาน และต้องนำมาขึ้นพร้อมกันในวันที่เสนอราคา ๑ ผลงาน คือ
 - ผลงานการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (Split type : ST, Wall type : WT DUS TYPE: DT)
๔. ผู้เสนอให้บริการดูแลและซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบปรับอากาศจะต้องมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่จะดูแลบำรุงรักษาระบบปรับอากาศได้ดีและจะต้องมีวิศวกรเครื่องกล ๑ คนหรือ วิศวกร ไฟฟ้า ๑ คน ทำหน้าที่กำกับควบคุมการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

การเสนอราคา

๑. ผู้เสนอราคาจะต้องมีหนังสือแสดงผลงานการจ้างเหมาติดตั้งซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (Split type:ST,Wall type : WT, DUS TYPE : DT) และต้องมีผลงานที่เป็นลักษณะประเภทเดียวกัน โดยจะต้องเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนที่มีความเชื่อถือได้
๒. ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอแผนการบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบปรับอากาศ พร้อมแจ้งรายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจ้างเหมาบำรุงรักษาครั้งนี้ทั้งหมด โดยจะต้องมีวิศวกรในสาขาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานประเภทนี้ ซึ่งจะต้องมีคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าประเภทสามัญวิศวกรเครื่องกล (สก.) หรือวิศวกรไฟฟ้าเป็นผู้ควบคุมและรับผิดชอบการดำเนินงานครั้งนี้ด้วย ซึ่งจะต้องแนบสำเนาใบอนุญาตการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรดังกล่าวที่ยังไม่หมดอายุมาเพื่อประกอบการพิจารณา พร้อมแนบเอกสารในวันยื่นเสนอราคา
๓. ผู้เสนอราคาจะต้องมีหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถรับแจ้งเหตุขัดข้องได้ตลอด๒๔ชั่วโมงทุกวันโดยแนบรายละเอียดของระบบรับแจ้งเหตุขัดข้องมาเพื่อประกอบการพิจารณา


นายพนธ์ ปันทะรส
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
ประธานกรรมการ


นายวิชัย ชัยวัง
นายช่างเทคนิค
กรรมการ


นายรัตนพล ทิตะยา
นายช่างเทคนิค
กรรมการ

ขอบเขตการจ้าง

๑. ระยะเวลาการให้บริการ ๑๒ เดือน

๒. ขอบเขตงาน

- ๒.๑ ผู้รับจ้างจะต้องหาช่างบริการที่มีฝีมือความรู้ความสามารถและความชำนาญในการบริการไว้คอยบริการให้แก่ผู้ว่าจ้างประจำโรงพยาบาลลำปางอย่างน้อย ๑๕ คน หรือไม่น้อยกว่าผู้ว่าจ้างกำหนด ในวันจันทร์ถึงวันเสาร์ ตั้งแต่ เวลา ๐๘:๐๐-๑๗:๐๐ น. ของทุกวันทำการ และจัดให้มีผู้ควบคุมงานเพื่อเป็นตัวแทนของผู้รับจ้างในการควบคุมดูแลการบริการปฏิบัติงานของช่างบริการเพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- ๒.๒ ผู้รับจ้างจะต้องทำการบริการบำรุงรักษาตามขอบเขตเงื่อนไขการจ้างในวันจันทร์ถึงวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง ๑๗:๐๐ น. กรณีที่ไม่มีช่างมาปฏิบัติงานให้ผู้รับจ้างหาช่างมาปฏิบัติงานแทนโดยเร็วที่สุด หากเป็นกรณีซึ่งผู้ว่าจ้างต้องการให้ผู้รับจ้างทำการตรวจสอบแก้ไข ซ่อมแซม เป็นกรณีเร่งด่วนในวันทำการหรือนอกเวลาทำการ ผู้รับจ้างจะต้องจัดส่งช่างเข้าทำการตรวจสอบแก้ไข ซ่อมแซม โดยเร็วที่สุดภายใน ๒๔ ชั่วโมงโดยไม่เรียกค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้าง ในกรณีวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ หรือวันหยุดราชการทางผู้รับจ้างต้องจัดช่างเข้าโรงพยาบาลเพื่อแก้ไขงานในกรณีฉุกเฉินไม่ต่ำกว่า ๒ คน
- ๒.๓ ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแบบฟอร์มการตรวจสอบให้ครบตามรายการที่ทางโรงพยาบาลกำหนด หรือมากกว่าจำนวน ๑ ชุด ต่อ ๑ เครื่อง และบันทึกสิ่งที่ตรวจพบอุปกรณ์ที่ชำรุดอุปกรณ์ที่หมดอายุการใช้งานลงในแบบฟอร์มการตรวจสอบให้ครบถ้วน และต้องให้ช่างผู้ควบคุมงานของโรงพยาบาลเป็นผู้ตรวจสอบรับรองเป็นหลักฐานทุกครั้ง หลังปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้วหากไม่ปฏิบัติตามทางผู้ว่าจ้างไม่ถือว่าทางผู้รับจ้างได้มาปฏิบัติงานนั้น ๆ จริง
- ๒.๔ ทุกครั้งของการบำรุงรักษา ผู้รับจ้างจะต้องถ่ายภาพงานก่อนทำบำรุงรักษา และหลังทำบำรุงรักษาเพื่อสรุปเป็นรายงานส่งให้กับผู้ว่าจ้างหลังจากงานแล้วเสร็จ
- ๒.๕ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรทันทีที่ตรวจพบการชำรุดหรือสิ่งผิดปกติระหว่างการบำรุงรักษาพร้อมเสนอราคาค่าชิ้นส่วนอะไหล่และค่าแรงในการซ่อมบำรุงรักษาต่อทางโรงพยาบาล
- ๒.๖ ผู้รับจ้างต้องรับประกันผลงานของการซ่อมแต่ละครั้งเป็นระยะเวลา ๑ เดือน เป็นอย่างน้อยและยืนยันในใบเสนอราคาด้วยทุกครั้ง
- ๒.๗ ผู้รับจ้างจะทำการซ่อมหรือเปลี่ยนชิ้นส่วนอะไหล่ที่ชำรุดได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากโรงพยาบาล แล้วเท่านั้นและให้อยู่ในดุลพินิจของโรงพยาบาลที่จะจัดหาอะไหล่ให้ผู้รับจ้างดำเนินการหรือจ้างผู้อื่นดำเนินการก็ได้และชิ้นส่วนอะไหล่ที่ดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนจะต้องส่งคืนให้กับทางโรงพยาบาล


นายนิพนธ์ ปิ่นทะรัส
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
ประธานกรรมการ


นายวุฒิชัย ชัยวัง
นายช่างเทคนิค
กรรมการ


นายรัตนพล ทิตะยา
นายช่างเทคนิค
กรรมการ

- ๒.๘ ตลอดระยะเวลาช่วงที่มีการบำรุงรักษาหากเกิดปัญหาขัดข้องผู้รับจ้างต้องส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบสภาพและทำการแก้ไขให้แล้วเสร็จ ภายใน ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ หากไม่สามารถส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาทำการแก้ไข ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายจากทางผู้ว่าจ้าง เมื่อทำการซ่อมเสร็จผู้รับจ้างต้องเสนอรายการละเอียดวัสดุอุปกรณ์ตามความเป็นจริงให้ช่างคุมงานตรวจสอบและพิจารณาก่อนทำการซ่อมทุกครั้ง



นายนิพนธ์ ปันทะรส
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
ประธานกรรมการ




นายวุฒิชัย ชัยวัง
นายช่างเทคนิค
กรรมการ




นายรัตนพล ทิตะยา
นายช่างเทคนิค
กรรมการ

๓. ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีเครื่องมือและอุปกรณ์ในการตรวจสอบ ซ่อมแซม บำรุงรักษาอุปกรณ์ในระบบปรับอากาศโดยมีเครื่องมือและอุปกรณ์ในการดำเนินงานไม่น้อยกว่ารายการและจำนวนที่กำหนด ดังนี้

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ
๑.	คลิปแอมป์ / มัลติมิเตอร์	๓	เครื่อง
๒.	สว่านไฟฟ้า หรือสว่านไร้สาย	๓	ตัว
๓.	โคมไฟ (พร้อมสายไฟพ่วงยาวไม่น้อยกว่า ๒๐ เมตร)	๓	ชุด
๔.	Blower	๓	ชุด
๕.	ไฟฉาย	๓	ชุด
๖.	ชุดประแจเลื่อน	๓	ชุด
๗.	ชุดประแจแหวน	๓	ชุด
๘.	ชุดประแจปากตาย	๓	ชุด
๙.	ชุดประแจบล็อก	๓	ชุด
๑๐.	ชุดประแจหกเหลี่ยม	๓	ชุด
๑๑.	ชุดประแจจับท่อ	๓	ชุด
๑๒.	คีมล๊อค	๓	ตัว
๑๓.	ชุดไขควงแฉก	๓	ชุด
๑๔.	ชุดไขควงปากแบน	๓	ชุด
๑๕.	เลื่อยตัดเหล็ก	๓	ปิ่น
๑๖.	กระบอกอัดจารบี	๓	ชุด
๑๗.	บันได	๓	ชุด
๑๘.	สายยาง	๓	เส้น
๑๙.	ปลั๊กพ่วงพร้อมสายไฟ	๓	ชุด
๒๐.	ผ้าใบสำหรับคลุมกันเปื้อนพื้นที่การทำงาน	๓	ผืน
๒๑.	เครื่องดูดฝุ่น	๓	เครื่อง
๒๒.	รถเข็นอุปกรณ์	๓	ชุด
๒๓.	เครื่องมือวัดค่าอุณหภูมิและวัดค่าความชื้น	๓	ชุด
๒๔.	เครื่องมือสำหรับตรวจวัดแรงดันสารทำความเย็นสำหรับ น้ำยา R๒๒ R๔๑๐ R๓๒	๓	ชุด/ ผลิตภัณฑ์
๒๕.	เครื่องทำสุญญากาศ	๓	ชุด
๒๖.	ปั้มน้ำแรงดันสูงอุปกรณ์สำหรับงานล้างเครื่องปรับอากาศ	๓	ชุด


 นายนิพนธ์ ปันทะรส
 นายแพทย์เชี่ยวชาญ
 ประธานกรรมการ


 นายวุฒิชัย ชัยวัง
 นายช่างเทคนิค
 กรรมการ


 นายรัตนพล ทิตะยา
 นายช่างเทคนิค
 กรรมการ


๔. วัสดุสิ้นเปลืองอื่น ๆ อันได้แก่ กระดาษทราย, เทปพันสายไฟ, เทปพันท่อน้ำประปา, เทปอลูมิเนียม, น้ำยาทำความสะอาดคราบน้ำมัน, น้ำยาล้างหน้าสัมผัสอุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้า, ผ้าปิดจมูก, ถุงมือ ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาให้มีใช้อย่างเพียงพอ
๕. ผู้รับจ้างจะต้องจัดเตรียมเครื่องมือสื่อสารเพื่อใช้ในการติดต่อประสานงาน เช่น โทรศัพท์มือถือที่สามารถใช้โปรแกรมไลน์ในการสื่อสารบนอินเทอร์เน็ตเป็นอย่างน้อยและผู้รับจ้างต้องรายงานชื่อช่างเข้าปฏิบัติงานแต่ละวันพร้อมแจ้งพื้นที่เข้าปฏิบัติงานของแต่ละวันลงในโปรแกรมไลน์
๖. ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งและได้รับอนุญาตจากผู้ใช้งานหรือเจ้าของหน่วยงานในแต่ละห้องที่จะเข้าดำเนินงานก่อนเริ่มงานทุกครั้ง ก่อนล่วงหน้าเป็นระยะเวลา ๗ วัน
๗. ผู้รับจ้างจะต้องนำอุปกรณ์และขยะอันตรายที่ทำการเปลี่ยนทั้งหมดนำไปทิ้งในถังขยะที่โรงพยาบาลจัดไว้ ให้ถูกต้องหรือให้ทางผู้รับจ้างนำกลับไปดำเนินการให้ถูกต้องตามระบบ ISO ๑๔๐๐๑
๘. ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งกำหนดการเข้ามาดำเนินการล่วงหน้าให้ทางโรงพยาบาลทราบอย่างน้อย ๗ วัน และให้ดำเนินการ ในวันจันทร์ – เสาร์ หรือ วันที่ทางโรงพยาบาลกำหนดให้เท่านั้น
๙. ให้ติดต่อประสานงานกับช่างของโรงพยาบาลทุกครั้งที่จะเข้ามาดำเนินการ
๑๐. ทุก ๆ ครั้ง ที่ผู้รับจ้างได้ทำการบริการบำรุงรักษาหรือตรวจสอบเครื่องปรับอากาศเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำรายงานผลการดำเนินงานพร้อมแนบภาพถ่ายก่อนและหลังทำเป็นลายลักษณ์อักษรส่งให้ผู้ว่าจ้างและหากมีอุปกรณ์หรืออะไหล่เกิดชำรุดเสียหายที่จำเป็นต้องเปลี่ยนใหม่ผู้รับจ้างต้องแจ้งต่อผู้ว่าจ้างทันทีพร้อมเสนอราคาอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องเปลี่ยนให้ผู้ว่าจ้างอนุมัติการเปลี่ยนก่อนเมื่อผู้ว่าจ้างอนุมัติแล้ว ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จในวันที่เข้าบริการโดยเร็วหรือภายในระยะเวลาไม่เกิน ๓ วัน
๑๑. ทุกครั้งที่ผู้รับจ้างทำการบริการบำรุงรักษาผู้รับจ้างจะต้องให้คำปรึกษาแนะนำในการใช้งานและการดูแลรักษาที่ถูกต้องให้กับเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้าง และผู้ใช้งานหรือเจ้าของหน่วยงานนั้น ๆ เพื่อป้องกันเหตุเสียหายอันไม่ควรเกิดขึ้น
๑๒. หากผู้รับจ้าง ผู้แทนช่าง หรือลูกจ้าง ของผู้รับจ้างจงใจหรือประมาทเลินเล่อหรือไม่มีความรู้และความชำนาญทำให้เครื่องปรับอากาศหรืออุปกรณ์ของผู้ว่าจ้างชำรุดเสียหายใช้การไม่ได้หรือทำให้เกิดความเสียหายขึ้นแก่ทรัพย์สินของผู้ว่าจ้างผู้รับจ้างจะต้องชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นให้แก่ผู้ว่าจ้างตามที่ได้ตกลงกันเป็นลายลักษณ์อักษรโดยผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้าง และตัวแทนของผู้รับจ้าง จะร่วมกันพิจารณาสาเหตุและหากเป็นเหตุสุดวิสัยของผู้รับจ้างโดยผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้พิจารณาแต่ฝ่ายเดียว ก่อนการบำรุงรักษาให้ผู้รับจ้างตรวจสอบการทำงานของเครื่องปรับอากาศอย่างละเอียด หากพบเครื่องปรับอากาศชำรุดบกพร่องก่อนทำการบำรุงรักษาให้ผู้รับจ้างแจ้งกับช่างคุมงานให้รับทราบทันทีและแจ้งรายละเอียดข้อบกพร่องลงในใบเช็คริชก่อนทำการบำรุงรักษาทุกครั้ง หากเครื่องปรับอากาศชำรุด หลังทำการบำรุงรักษา ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบทำการแก้ไขเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศให้สามารถใช้งานได้ทันทีทุกกรณีภายใน ๒๔ ชม. โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายจากผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างต้องส่งในเช็คริชกับช่างคุมงานของ รพ. ทุกวัน


 นายนิพนธ์ ปันทะรส
 นายแพทย์เชี่ยวชาญ
 ประธานกรรมการ



 นายวุฒิชัย ชัยวัง
 นายช่างเทคนิค
 กรรมการ


 นายรัตนพล ทิตะยา
 นายช่างเทคนิค
 กรรมการ

๑๓. ผู้รับจ้างต้องเสนอแผนการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแต่ละชุดให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาและให้ความเห็นก่อนนำไปใช้ในการบริการและผู้รับจ้างต้องเสนอรายการวัสดุสิ้นเปลืองและอุปกรณ์จำเป็นที่ใช้สำหรับการบำรุงรักษาและป้องกันให้ผู้ว่าจ้างทราบและเห็นชอบ
๑๔. ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำประวัติการซ่อมการเปลี่ยนอะไหล่ของเครื่องปรับอากาศแต่ละเครื่องตลอดระยะเวลาตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง
๑๕. อุปกรณ์วัสดุในการตรวจสอบและเปลี่ยนอุปกรณ์ต่าง ๆ ผู้รับจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด
๑๖. ผู้รับจ้างจะต้องเข้าให้บริการดูแลตรวจสอบระบบเครื่องปรับอากาศตามรายละเอียดโดยผู้ชำนาญงานของบริษัทโดยมีหนังสือแนบเดือนละครั้งและแจ้งรายชื่อผู้เข้ามาบริการต่อผู้ว่าจ้างและช่างผู้ควบคุมงานทราบล่วงหน้าก่อนเข้ามาให้บริการอย่างน้อย ๗ วันทำการ ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ว่าจ้างก่อนทุกครั้งและต้องทำรายงานการซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบปรับอากาศส่งภายใน ๗ วันหลังจากงานแล้วเสร็จ
๑๗. คุณสมบัติของช่างที่เข้าให้บริการ
- ๑๗.๑ เพศชายอายุ ๓๐-๕๕ ปี ผ่านการเกณฑ์ทหารพร้อมแสดงหลักฐานแนบท้าย
- ๑๗.๒ นายช่างเทคนิคจำนวน ๑ คน คุณสมบัติไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขา ไฟฟ้าหรือเครื่องกล สาขางานไฟฟ้าและมีประสบการณ์การทำงานด้านเครื่องปรับอากาศไม่น้อยกว่า ๒ ปี
- ๑๗.๓ นายช่างเทคนิคต้องมีใบรับรองมาตรฐานวิชาชีพซึ่งผ่านการประเมินของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานในสาขาวิชาเครื่องปรับอากาศ หรือ สาขาวิชาการติดตั้งไฟฟ้า ระดับ ๒ (อ้างอิงราชกิจจานุเบกษาประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานเล่มที่ ๑๒๘) เป็นอย่างน้อยทำหน้าที่ควบคุมงานและประสานงานกับผู้ควบคุมงานของโรงพยาบาล และจะต้องแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องของผู้ปฏิบัติงานมาในวันยื่นเอกสาร หากไม่นำเอกสารที่เกี่ยวข้องมาแนบในวันที่ยื่นขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา
- ๑๗.๔ ช่างจำนวน ๓ ชุด ไม่น้อยกว่าชุดละ ๔ คน นายช่างเทคนิคควบคุมงาน ๑ คน ช่างตรวจซ่อมเครื่องปรับอากาศ ๒ คน รวมไม่ต่ำกว่า ๑๕ คน คุณสมบัติไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขา ช่างไฟฟ้ากำลังหรือเครื่องกล และต้องมีใบรับรองมาตรฐานวิชาชีพฝีมือแรงงานในสาขาวิชาเครื่องปรับอากาศ หรือ สาขาวิชาการติดตั้งเครื่องปรับอากาศระดับ ๑ เป็นอย่างน้อย มายื่นในวันเสนอราคา หากไม่นำเอกสารที่เกี่ยวข้อง มาแนบในวันที่ยื่นเสนอราคา ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา (อ้างอิงราชกิจจานุเบกษาประกาศ คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เล่มที่ ๑๒๘)


 นายนิพนธ์ ปันทะรส
 นายแพทย์เชี่ยวชาญ
 ประธานกรรมการ


 นายวุฒิชัย ชัยวัง
 นายช่างเทคนิค
 กรรมการ


 นายรัตนพล ทิตะยา
 นายช่างเทคนิค
 กรรมการ

- ๑๗.๕ ช่างผู้ปฏิบัติงานจะต้องมีประสบการณ์เฉพาะด้านในด้านการดูแลบำรุงรักษาติดตั้งซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศประเภทแยกส่วนชนิดธรรมดา และชนิดอินเวอร์เตอร์ และต้องมีใบรับรองมาตรฐานวิชาชีพ สาขาช่างปรับอากาศ ระดับ ๑ เป็นอย่างน้อย
- ๑๗.๖ ช่างผู้ปฏิบัติงานซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศจะต้องมีประสบการณ์ความรู้ความสามารถในการซ่อมแก้ไขข้อบกพร่องของเครื่องปรับอากาศเฉพาะด้านและสามารถวิเคราะห์ปัญหาอาการเสียของเครื่องปรับอากาศได้
- ๑๗.๗ กรณีช่างผู้ปฏิบัติงานของผู้รับจ้างมีปัญหาใดๆ กับช่างคุมงาน หรือเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของโรงพยาบาล ทางโรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนตัวช่างทันทีโดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ
- ๑๗.๘ ทางผู้ว่าจ้างขอสงวนสิทธิ์ในการสับเปลี่ยนช่างผู้ปฏิบัติโดยไม่มี ความจำเป็นในการเปลี่ยนช่างผู้ปฏิบัติงานจะต้องยื่นเอกสารใบประกอบวิชาชีพช่างเครื่องปรับอากาศระดับ ๑ เป็นอย่างน้อย ให้แก่ผู้ว่าจ้างพิจารณาเป็นกรณีไป
- ๑๗.๙ ผู้ว่าจ้างจะจ่ายค่าจ้างตามผลงานที่ทำจริงเท่านั้น

๑๘. ลักษณะงาน

- ๑๘.๑ งานบำรุงรักษาป้องกัน (Preventive maintenance: PM.) เป็นการตรวจสอบสภาพความสะอาดและทดสอบการทำงานของตามระยะเวลาดำหนด
- ๑๘.๒ งานบำรุงรักษาแก้ไข (Corrective maintenance : CM.) เป็นการตรวจสอบแก้ไขเครื่องปรับอากาศที่ชำรุด ซึ่งอาจตรวจพบระหว่างทำ PM. และหรือโรงพยาบาลแจ้งให้เข้าดำเนินการให้ใช้งานได้ดีในเวลาอันรวดเร็ว (เข้าดำเนินการภายใน ๒๔ ชั่วโมง)
- ๑๘.๓ แบ่งประเภทตามความถี่การทำ PM.ตามระยะเวลาดำหนด
- ๑๘.๔ ตรวจเช็คแก้ไขข้อบกพร่องของระบบเครื่องปรับอากาศให้ใช้งานได้ดีในเวลาอันรวดเร็ว

๑๙. การบำรุงรักษา PM. ล้างใหญ่ตรวจเช็คเครื่องปรับอากาศในโรงพยาบาลลำปาง
- การบำรุงรักษา PM. ล้างใหญ่ ประจำปีทุก ๔ เดือน (๓ ครั้ง/ปี) เป็นเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (Split type : ST , Wall type: WT) จำนวนรวม ๑,๐๕๒ เครื่อง
- แบ่งตามขนาดเป็น ๒ กลุ่ม ดังนี้

- กลุ่ม A ขนาด ๗,๐๐๐ - ๕๐,๐๐๐ BTU/HR จำนวน ๑,๐๕๔ เครื่อง
- กลุ่ม B ขนาด ๕๐,๐๐๑ - ๕๐๐,๐๐๐ BTU/HR จำนวน ๓๘ เครื่อง
- รวมจำนวนเครื่องปรับอากาศ ชนิดแยกส่วนทั้งสิ้น จำนวน ๑,๐๙๒ เครื่อง



นายนิพนธ์ ปันทะรส
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
ประธานกรรมการ



นายวุฒิชัย ชัยวัง
นายช่างเทคนิค
กรรมการ



นายรัตนพล ทิตะยา
นายช่างเทคนิค
กรรมการ

๒๐. เงื่อนไขการดำเนินการ

- ๒๐.๑ ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแผนงานประจำเดือนตามความถี่ที่ทางโรงพยาบาลกำหนดไว้ ที่ชัดเจนแนบเสนอต่อทางโรงพยาบาลพิจารณาเห็นชอบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๑ เดือนก่อนเริ่มดำเนินงานในเดือนถัดไป
- ๒๐.๒ ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานจริง ให้ครบถ้วนตามแผนงานที่นำเสนอต่อทางโรงพยาบาล ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามแผนได้ในวันปกติ ให้ผู้รับจ้างเลื่อนแผนปฏิบัติงานทำ ในวันเสาร์-อาทิตย์หรือวันหยุดราชการผู้รับจ้างจะต้องแจ้งผู้ควบคุมงานของ โรงพยาบาลก่อนเริ่มดำเนินการทุกครั้ง
- ๒๐.๓ ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีนายช่างเทคนิค และช่างให้เพียงพอกับลักษณะงานและ แผนงานโดยเสนอรายชื่อและหลักฐานพร้อมใบเสนอราคามีคุณสมบัติตามเงื่อนไข ที่โรงพยาบาลกำหนดต่อไปนี้
- ๒๐.๔ ในกรณีที่ผู้รับจ้างต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนตัวเจ้าหน้าที่ของผู้รับจ้างต้องแจ้งผู้ควบคุมงาน ของโรงพยาบาลทราบล่วงหน้าอย่างน้อย ๓ วันและกรณีผู้ควบคุมงานเห็นว่านายช่าง เทคนิคหรือช่างผู้ปฏิบัติงานของผู้รับจ้างมีความสามารถต่ำกว่ามาตรฐานหรือ พฤติกรรมไม่เหมาะสมจะแจ้งให้ผู้รับจ้างเปลี่ยนตัวผู้ปฏิบัติงานนั้นภายใน ๑๕ วันโดยผู้ ที่จะมาแทนต้องมีคุณสมบัติตามที่โรงพยาบาลได้กำหนดไว้
- ๒๐.๕ ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำป้ายชี้บ่งการทำ PM. ทำด้วยกระดาษแข็งสีขาวขนาดประมาณกว้าง ๑๐ cm ยาว ๑๕ cm ใส่ซองพลาสติกใสปิดติดใกล้ตัวควบคุมอุณหภูมิหรือใกล้กับแผง เบรกเกอร์ควบคุมเครื่องปรับอากาศที่ดำเนินการแล้วโดยมีข้อมูลระบุหมายเลขเครื่อง, วันที่ดำเนินการ, กำหนดดำเนินการครั้งต่อไป (โดยประมาณ) ลงลายมือชื่อและชื่อ-สกุล (ตัวบรรจง) ของช่างผู้ให้บริการทุกเครื่องทุกครั้งที่ได้ดำเนินการ
- ๒๐.๖ ผู้รับจ้างจะต้องจัดเตรียมแบบฟอร์มและบันทึกผลการดำเนินงานตามตัวอย่างที่ โรงพยาบาลกำหนดไว้โดยผู้รับจ้างจัดทำสำเนาเอง
- ๒๐.๗ ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการและบันทึกข้อมูลให้ครบถ้วนตามรายการและต้องให้ช่างผู้ ควบคุมงานของโรงพยาบาลเป็นผู้ตรวจสอบรับรองเป็นหลักฐานทุกครั้งหลังปฏิบัติงาน เสร็จเรียบร้อยแล้วหากไม่ปฏิบัติตามทางผู้ว่าจ้างไม่ถือว่าทางผู้รับจ้างได้มาปฏิบัติงาน นั้นๆจริง
- ๒๐.๘ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งและได้รับอนุญาตจากผู้ใช้งานหรือเจ้าของหน่วยงานในแต่ละห้องที่จะ เข้าดำเนินงานก่อนเริ่มงานทุกครั้ง



นายนิพนธ์ ปันทะรส
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
ประธานกรรมการ



นายวุฒิชัย ชัยวัง
นายช่างเทคนิค
กรรมการ



นายรัตนพล ทิตะยา
นายช่างเทคนิค
กรรมการ

๒๑. ผู้รับจ้างจะต้องทำรายงานผลการดำเนินงานทั้งหมดในรอบเดือนส่งพร้อมเอกสารภาพถ่าย การปฏิบัติงานก่อนทำและหลังทำภาพแสดงการล้างเครื่องปรับอากาศทั้ง Fan coil และ Condensign เอกสารการขอเบิกเงินค่างวดส่งให้กับงานพัสดุและสำเนาส่งให้ผู้ควบคุม งานจำนวน ๑ ชุดอย่างช้าภายใน ๑ สัปดาห์ของเดือนถัดไปโดยมีรายละเอียดที่ต้อง รายงาน ดังนี้

- ผลงานประจำเดือนตามแผนงานที่วางไว้
- เอกสารเช็คติดตามรายการต่างๆ
- จำนวนเครื่องที่บำรุงรักษาโดยจำแนกเป็นกลุ่ม

๒๑.๐๑ ผู้รับจ้างจะต้องเข้าดำเนินการทันทีที่โรงพยาบาลแจ้งให้เข้าตรวจสอบแก้ไข (CM) ภายใน ๒๔ ชั่วโมงในและนอกวันเวลาราชการเพื่อแก้ปัญหาในกรณีฉุกเฉินเมื่อทำการซ่อมเสร็จผู้ รับจ้างต้องเสนอราคารายละเอียดวัสดุอุปกรณ์ตามความเป็นจริงให้ช่างคุมงานตรวจสอบ และพิจารณา ก่อนทำการซ่อมทุกครั้ง

๒๑.๐๒ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรทันทีที่ตรวจพบการชำรุดหรือสิ่งผิดปกติระหว่าง การทำ PM. พร้อมเสนอราคาค่าชิ้นส่วนอะไหล่และค่าแรงโดยเร็ว


๒๑.๐๓ งานอะไหล่หรือชิ้นส่วนของเครื่องปรับอากาศทุกชนิดที่เสียหรือชำรุดรวมถึงวัสดุสิ้นเปลือง ต่างๆให้ผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบจัดหาเองทั้งสิ้นโดยอะไหล่ที่ผู้รับจ้างรับผิดชอบจัดหา จะต้องเป็นของใหม่หรือใช้ยี่ห้อเหมือนของเดิมที่ชำรุดหรือใช้ยี่ห้ออื่นที่มีคุณภาพ เทียบเท่าหรือดีกว่ามาเปลี่ยนแทนแต่ทั้งนี้จะต้องแจ้งเอกสารเสนอราคาอะไหล่พร้อม แนบเอกสารแคตตาล็อกรายการอะไหล่และต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงาน หรือจากโรงพยาบาลก่อนและโรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ที่จะจัดหาอะไหล่ ให้ผู้รับจ้าง ดำเนินการ หรือ จ้างผู้อื่นดำเนินการแทนการก็ได้ ในงาน PM เครื่องปรับอากาศกำหนดให้ ผู้รับจ้างมีสารทำความเย็นเพื่อใช้ในการเติมเข้าสู่ระบบทำความเย็นกรณีสารทำความเย็น ขาดไม่เกิน ๓๐เปอร์เซ็นต์ของระบบ (น้ำยา R-๒๒ น้ำยา R๔๑๐a น้ำยา R๓๒) สำหรับใช้ เติมระบบในงาน PM โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ในงาน CM การคิดค่าใช้จ่ายของน้ำยา(กรณี สารทำความเย็นรั่ว)ให้คิดค่าใช้จ่ายตามที่ใช้จริงโดยคิดค่าใช้จ่ายน้ำยาเท่ากับราคาใน ห้องตลาดสายไฟและอุปกรณ์ ยึดต่อ สายไฟฟ้าแก๊ส ลวดเชื่อม และวัสดุที่ใช้ในการ เชื่อมต่อและทดสอบอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการซ่อมเครื่องฯ สารหล่อลื่นต่างๆที่จำเป็นในการ ซ่อมและทำ PM. วัสดุและอุปกรณ์ต่างๆที่จำเป็นต้องใช้ในการล้าง ทำความสะอาด และ ซ่อมสี Bolts, nuts, screws, rivets และอุปกรณ์ที่ใช้ในการกวดยึดอุปกรณ์และ โครงสร้างของเครื่อง



นายนิพนธ์ ปันทะรส
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
ประธานกรรมการ



นายวุฒิชัย ชัยวัง
นายช่างเทคนิค
กรรมการ



นายรัตนพล ทิตะยา
นายช่างเทคนิค
กรรมการ

- ๒๑.๐๔ ชิ้นส่วนอะไหล่เก่าที่ดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนจะต้องส่งคืนให้กับพัสดุของโรงพยาบาล
- ๒๑.๐๕ ผู้รับจ้างต้องรับประกันผลงานของการซ่อมแต่ละครั้ง และยืนยันในใบเสนอราคา พร้อมแนบเอกสารแคตตาล็อกรายการอะไหล่ด้วยทุกครั้ง
- ๒๑.๐๖ ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาชิ้นส่วนอะไหล่และซ่อมส่วนที่ชำรุด (CM.) ตามที่โรงพยาบาล เห็นชอบแล้วให้เสร็จสิ้นก่อนภายใน ๕ วัน และเรียกเก็บเงินจากโรงพยาบาลภายหลัง
- ๒๑.๐๗ เครื่องปรับอากาศที่ได้รับการบำรุงรักษา PM. หรือซ่อม CM. เสร็จแล้วต้องสามารถ ทำงานรักษาอุณหภูมิได้ $20 - 30^{\circ}\text{C}$ งานบำรุงรักษา (PM.) ผู้รับจ้างจะต้อง ดำเนินการตามรายละเอียดที่ทางโรงพยาบาลกำหนด ไว้ดังนี้

๒๒.งานบำรุงรักษา(PM.)เครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่ว (Splitttype:ST,Walltype:WT,DUS TYPE: DT)
งานบำรุงรักษา(PM.) ประจำทุก ๔ เดือน (๓ ครั้ง/ปี)

ชุดคอนเดนซิ่ง(Condensing unit) เครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่ว

- ทำความสะอาดเป่าฝุ่นตรวจสอบแผงควบคุม Inverter
- ถอดตะแกรงและฝาดูออก ทำความสะอาดทุกส่วนของตู้ที่สกปรก
- ทำความสะอาดอุปกรณ์ไฟฟ้า มอเตอร์พัดลม และคอมเพรสเซอร์
- ทำความสะอาดพัดลม และหยอดน้ำมันหล่อลื่น
- ล้างทำความสะอาดครีบน้ำของแผงระบายความร้อนด้วยน้ำยาสะอาดแรงดันสูง
- ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าชั่วคราวสายให้สะอาด แน่นและถูกต้อง
- จัดตั้งครีบน้ำของแผงระบายความร้อนให้อยู่ในสภาพดี
- ประกอบและตรวจสอบสภาพของชุดคอนเดนซิ่งให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์



นายนิพนธ์ ปันทะรส
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
ประธานกรรมการ



นายวุฒิชัย ชัยวัง
นายช่างเทคนิค
กรรมการ



นายรัตนพล ทิตะยา
นายช่างเทคนิค
กรรมการ

ชุดแฟนคอยล์ (Fan coil unit) เครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วน

(Split type : ST, Wall type: WT ,DUS TYPE: DT)

- ถอดล้างทำความสะอาดชุดหน้ากากแผ่นกรองฟیلเตอร์ด้วยน้ำสะอาดแรงดันสูงและเป่าให้แห้ง
- ถอดล้างใบพัดลมโพรแกรรอก ล้างทำความสะอาดด้วยน้ำแรงดันสูงและเป่าแห้ง
- ถอดล้างทำความสะอาดโครงหน้ากากแฟนคอยล์
- ถอดล้างทำความสะอาดถาดน้ำทิ้งและท่อน้ำทิ้ง
- ทำความสะอาดอุปกรณ์ไฟฟ้า มอเตอร์พัดลม และหยอดน้ำมันหล่อลื่น
- ล้างทำความสะอาดชุดอีวาพอเรเตอร์ด้วยน้ำสะอาดแรงดันสูงฉีดล้างอย่างน้อย ๕๐ นาที ทั้งด้านหน้าและด้านหลังแผงอีวาพอเรเตอร์
- ในกรณีล้างด้วยน้ำยาล้างแผงอีวาพอเรเตอร์ชนิดฆ่าเชื้อโรคโดยไม่ละลายแผงอีวาพอเรเตอร์ และไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมและทำการล้างด้วยน้ำสะอาดผ่านปั้มน้ำแรงดันสูงอย่างน้อย ๕๐ นาทีจนสะอาดและเป่าให้แห้ง
- จัดแต่งครีบกั้นของแผงคอยล์เย็นให้อยู่ในสภาพดี
- ตรวจสอบสภาพและปรับความตึงสายพาน AHU
- ประกอบและตรวจสอบความเรียบร้อยและสมบูรณ์ของชุดแฟนคอยล์
- ให้ตรวจสอบความสมบูรณ์หลังทำการบำรุงรักษา เปิดทดสอบ

เครื่องปรับอากาศและจัดบันทึกข้อมูลในแบบฟอร์มตามที่ รพ กำหนด


๒๓. งาน PM เครื่องปรับอากาศ ไม่น้อยกว่ารายการที่กำหนดดังนี้ น้ำยา R-๒๒ น้ำยา R๔๑๐a น้ำยา R๓๒ สำหรับใช้เติมระบบในงาน PM โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ในงาน CM การคิดค่าใช้จ่ายของน้ำยาให้คิดค่าใช้จ่ายตามที่ใช้จริงโดยคิดค่าใช้จ่ายน้ำยาเท่ากับราคาในท้องตลาดสายไฟและอุปกรณ์ ยึดต่อ สายไฟฟ้าแก๊ส ลวดเชื่อม และวัสดุที่ใช้ในการเชื่อมต่อและทดสอบอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการซ่อมเครื่องฯ สารหล่อลื่นต่างๆที่ใช้ในการซ่อมและทำ PM. วัสดุและอุปกรณ์ต่างๆที่จำเป็นต้องใช้ในการล้าง ทำความสะอาด และซ่อมสี Bolts, nuts, screws, rivets และอุปกรณ์ที่ใช้ในการกวดยึดอุปกรณ์และโครงสร้างของเครื่อง
๒๔. ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อบุคคลอุปกรณ์และหรือทรัพย์สินของโรงพยาบาลและของผู้รับจ้างเองอันเกิดจากการดำเนินงานของผู้รับจ้างทางโรงพยาบาลจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
๒๕. ผู้รับจ้างจะต้องจัดเก็บทำความสะอาดและตกแต่งสถานที่ให้คืนสภาพเดิมทุกครั้งหลังเลิกงานที่เกี่ยวข้องเนื่องมาจากการปฏิบัติงานของผู้ว่าจ้าง



นายนิพนธ์ ปันทะรส
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
ประธานกรรมการ



นายวุฒิชัย ชัยวัง
นายช่างเทคนิค
กรรมการ




นายรัตนพล ทิตะยา
นายช่างเทคนิค
กรรมการ


๒๖. หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอก เลิกสัญญาผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างตามสัญญาจ้างนับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันแล้วเสร็จจริงนอกจากนี้ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวอีกด้วย
๒๗. เครื่องปรับอากาศที่ชำรุดก่อนทำ PM หรือไม่ได้ใช้งานหรืออยู่ระหว่างการรับประกันการติดตั้ง ทางโรงพยาบาลสามารถยกเลิกการจ้างทำ PM ได้โดยไม่มีเงื่อนไข
๒๘. เครื่องปรับอากาศที่มีการโยกย้ายสถานที่ติดตั้งให้ผู้รับจ้างทำการ PM ตามสถานที่ที่ติดตั้งใหม่โดยให้ยึดหมายเลขครุภัณฑ์ของเครื่องเป็นหลัก
๒๙. งานที่ต้องดำเนินการแก้ไขโดยไม่ได้ใช้วัสดุหรือเปลี่ยนอะไหล่ก่อนและหลังทำ PM ผู้รับจ้างต้อง แก้ไขให้ใช้งานได้โดยปกติทันทีเมื่อได้รับแจ้งโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายค่าแรงจากทางโรงพยาบาล
๓๐. เงื่อนไขการจ่ายเงิน
- ๓๐.๑ ผู้รับจ้างขอเบิกเงินค่างวดได้ไม่เกินเดือนละ๑ครั้งรวมแล้วไม่เกิน ๑ งวดภายใต้เงื่อนไขดังนี้
- ๓๐.๒ มีผลงานการบำรุงรักษา PM ประจำทุก ๔ เดือน ไม่น้อยกว่า ½ ของจำนวนเครื่องตามสัญญา(ต่อ ๑ เดือน)
- ๓๐.๓ ไม่มีรายงานที่ต้องดำเนินการตามข้อกำหนดตกค้าง



นายนิพนธ์ ปันทะรส
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
ประธานกรรมการ



นายวุฒิชัย ชัยวัง
นายช่างเทคนิค
กรรมการ



นายรัตนพล ทิตะยา
นายช่างเทคนิค
กรรมการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีช่างานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศประเภทแยกส่วน (แบบไม่รวมอะไหล่) จำนวน ๑,๐๙๒ เครื่อง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลลำปาง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒,๒๙๔,๗๒๒ บาท (สองล้านสองแสนเก้าหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยยี่สิบสองบาทถ้วน)
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ 25 มี.ค. 2568
 เป็นเงิน ๒,๒๙๔,๗๒๒ บาท (สองล้านสองแสนเก้าหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยยี่สิบสองบาทถ้วน)
 รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ใช้ราคาอ้างอิงจากราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด จำนวน ๓ ราย โดยใช้เกณฑ์ราคาต่ำสุด ดังนี้

๕.๑ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลำปางวิศวกรรม

๕.๒ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม เอส อีคิวแมนท์

๕.๓ บริษัท รักษาความปลอดภัย เจ เอ็ม ควอลิตี้ เซอร์วิส จำกัด

๖. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายนิพนธ์ ปันทะรส

นายแพทย์เชี่ยวชาญ

ประธานกรรมการ

๖.๒ นายวุฒิชัย ชัยวัง

นายช่างเทคนิค

กรรมการ

๖.๓ นายรัตนพล ทิตะยา

นายช่างเทคนิค

กรรมการ

ราคากลางประมาณการ

รายการ		หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน 1 ครั้ง	เป็นเงิน 3 ครั้ง/ปี	หมายเหตุ
รายละเอียดราคางานบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศชนิดแบบแยกส่วน							
• กลุ่ม A ขนาด 7,000 - 50,000 BTU/HR		ชุด	1,054	600	632,400	1,897,200.00	
• กลุ่ม B ขนาด 50,001 - 500,000 BTU/HR		ชุด	38	1000	38,000	114,000.00	
รวม		ชุด	1,092			2,011,200.00	
รายละเอียดราคางานบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศชนิดแบบแยกส่วน							
ชุดคอนเดนซิ่ง กลุ่ม A ขนาด 7,000 - 50,000 BTU/HR		ชุด	1,054				
1	ทำความสะอาดเป่าฝุ่นตรวจสอบแมงควบลม Inverter						
2	ทำความสะอาดทุกส่วนของชุดคอนเดนซิ่งที่สกปรก						
3	ทำความสะอาดมอเตอร์พัดลม และหยอดน้ำมันหล่อลื่น						
4	ล้างทำความสะอาดครีบทันของแผงระบายความร้อนด้วยน้ำสะอาดแรงดันสูง						
5	ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าชั่วคราวสายให้สะอาดให้แน่นและถูกต้อง						
6	จัดแต่งครีบทันของแผงระบายความร้อนให้อยู่ในสภาพดี						
7	ประกอบและตรวจสอบสภาพของชุดคอนเดนซิ่งให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์						
8	ตรวจวัดปริมาณระดับสารทำความเย็นให้อยู่ในระดับปกติ						
9	ให้เติมเพิ่มกรณีที่สารทำความเย็นขาดไม่เกิน 30 เปอร์เซ็นต์ หลังจากเดินเครื่องแล้ว 15 นาที						
10	ตรวจวัดกระแสไฟฟ้าชุดคอนเดนซิ่ง						
11	ตรวจสอบรอยรั่วสารทำความเย็น						
รายละเอียดราคางานบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศชนิดแบบแยกส่วน		ชุด	1,054				
ชุดแฟนคอยล์ กลุ่ม A ขนาด 7,000 - 50,000 BTU/HR							
1	ถอดล้างทำความสะอาดชุดหน้ากากแผ่นกรองฟیلเตอร์ด้วยน้ำสะอาดแรงดันสูง						
2	ถอดล้างใบพัดลมโพรงกระรอก ล้างทำความสะอาดด้วยน้ำแรงดันสูงและเป่าให้แห้ง						
3	ถอดล้างทำความสะอาดถาดน้ำทิ้งและท่อน้ำทิ้ง						
4	ทำความสะอาดอุปกรณ์ไฟฟ้า มอเตอร์พัดลม และหยอดน้ำมันหล่อลื่น						
5	ล้างทำความสะอาดชุดอีวาพอเรเตอร์ด้วยน้ำสะอาดแรงดันสูงฉีดล้างอย่างน้อย 40 นาที ทั้งด้านหน้าและด้านหลังแผงอีวาพอเรเตอร์ ในกรณีล้างด้วยน้ำยาล้างแผงอีวาพอเรเตอร์ชนิดฆ่าเชื้อโรคโดยไม่ละลายแผงอีวาพอเรเตอร์ และไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม และทำการล้างด้วยน้ำสะอาดผ่านปั๊มน้ำแรงดันสูงอย่างน้อย 50 นาทีจนสะอาดและเป่าให้แห้ง						
6	จัดแต่งครีบทันของแผงคอยล์เย็นให้อยู่ในสภาพดี						
7	ประกอบและตรวจสอบความเรียบร้อยและสมบูรณ์ของชุดแฟนคอยล์						
8	ให้ตรวจสอบความสมบูรณ์หลังทำการบำรุงรักษา เปิดทดสอบเครื่องปรับอากาศและจดบันทึกข้อมูลในแบบฟอร์มตามที่ รพ กำหนด						

รายการ		หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน 1 ครั้ง	เป็นเงิน 3 ครั้ง/ปี	หมายเหตุ						
รายละเอียดราคางานบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศชนิดแบบแยกส่วน		ชุด	38										
ชุดคอนเดนซิ่ง กลุ่ม B ขนาด 50,001 - 500,000 BTU/HR													
1	ทำความสะอาดเป่าฝุ่นตรวจสอบแผงควบคุม Inverter												
2	ทำความสะอาดทุกส่วนของชุดคอนเดนซิ่งที่สกปรก												
3	ทำความสะอาดมอเตอร์พัดลม และหยอดน้ำมันหล่อลื่น												
4	ล้างทำความสะอาดครีบบินของแผงระบายความร้อนด้วยน้ำสะอาดแรงดันสูง												
5	ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าชั่วคราวสายให้สะอาดให้แน่นและถูกต้อง												
6	จัดตั้งครีบบินของแผงระบายความร้อนให้อยู่ในสภาพดี												
7	ประกอบและตรวจสอบสภาพของชุดคอนเดนซิ่งให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์												
8	ตรวจวัดปริมาณระดับสารทำความเย็นให้อยู่ในระดับปกติ												
9	ให้เติมเพิ่มกรณีที่สารทำความเย็นขาดไม่เกิน 30 เปอร์เซ็นต์ หลังจากเดินเครื่องแล้ว 15 นาที												
10	ตรวจวัดกระแสไฟฟ้าชุดคอนเดนซิ่ง												
11	ตรวจสอบรอยรั่วสารทำความเย็น												
รายละเอียดราคางานบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศชนิดแบบแยกส่วน		ชุด	38										
ชุดแฟนคอยล์ กลุ่ม B ขนาด 50,001 - 500,000 BTU/HR													
1	ถอดล้างทำความสะอาดชุดหน้ากากแผ่นกรองฟیلเตอร์ด้วยน้ำสะอาดแรงดันสูง												
2	ถอดล้างใบพัดลมโพรแกรรอก ล้างทำความสะอาดด้วยน้ำแรงดันสูงและเป่าให้แห้ง												
3	ถอดล้างทำความสะอาดถาดน้ำทิ้งและท่อน้ำทิ้ง												
4	ทำความสะอาดอุปกรณ์ไฟฟ้า มอเตอร์พัดลม และหยอดน้ำมันหล่อลื่น												
5	ล้างทำความสะอาดชุดอีวาพอเรเตอร์ด้วยน้ำสะอาดแรงดันสูงฉีดล้างอย่างน้อย 40 นาที ทั้งด้านหน้าและด้านหลังแผงอีวาพอเรเตอร์ ในกรณีล้างด้วยน้ำยาล้างแผงอีวาพอเรเตอร์ชนิดฆ่าเชื้อโรคโดยไม่ลายแผงอีวาพอเรเตอร์ และไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม และทำการล้างด้วยน้ำสะอาดผ่านปั๊มน้ำแรงดันสูงอย่างน้อย 50 นาทีจนสะอาดและเป่าให้แห้ง												
6	จัดตั้งครีบบินของแผงคอยล์เย็นให้อยู่ในสภาพดี												
7	ประกอบและตรวจสอบความเรียบร้อยและสมบูรณ์ของชุดแฟนคอยล์												
8	ให้ตรวจสอบความสมบูรณ์หลังทำการบำรุงรักษา เปิดทดสอบเครื่องปรับอากาศและจดบันทึกข้อมูลในแบบฟอร์มตามที่ รพ กำหนด												
9	ตรวจสอบสภาพและปรับความตึงสายพาน AHU												
ราคารวม												2,011,200.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %												140,784.00	
ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม						2,151,984.00							

ใบเสนอราคา

บริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด/ร้าน.....

รายการ		หน่วย	จำนวน	เป็นเงิน 3 ครั้ง/ปี	หมายเหตุ
รายละเอียดราคางานบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศชนิดแบบแยกส่วน					
• กลุ่ม A ขนาด 7,000 - 50,000 BTU/HR		ชุด	1,054	-	
• กลุ่ม B ขนาด 50,001 - 500,000 BTU/HR		ชุด	38	-	
รวม		ชุด	1,092	-	
รายละเอียดราคางานบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศชนิดแบบแยกส่วน		ชุด	1,054		
ชุดคอนเดนซิ่ง กลุ่ม A ขนาด 7,000 - 50,000 BTU/HR					
1	ทำความสะอาดเป่าฝุ่นตรวจสอบแผงควบคุม Inverter				
2	ทำความสะอาดทุกส่วนของชุดคอนเดนซิ่งที่สกปรก				
3	ทำความสะอาดมอเตอร์พัดลม และหยอดน้ำมันหล่อลื่น				
4	ล้างทำความสะอาดครีบบนของแผงระบายความร้อนด้วยน้ำสะอาดแรงดันสูง				
5	ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าชั่วคราวสายให้สะอาดให้แน่นและถูกต้อง				
6	จัดตั้งครีบบนของแผงระบายความร้อนให้อยู่ในสภาพดี				
7	ประกอบและตรวจสอบสภาพของชุดคอนเดนซิ่งให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์				
8	ตรวจวัดปริมาณระดับสารทำความเย็นให้อยู่ในระดับปกติ				
9	ให้เติมเพิ่มกรณีที่สารทำความเย็นขาดไม่เกิน 30 เปอร์เซ็นต์ หลังจากเดินเครื่องแล้ว 15 นาที				
10	ตรวจวัดกระแสไฟฟ้าชุดคอนเดนซิ่ง				
11	ตรวจสอบรอยรั่วสารทำความเย็น				
รายละเอียดราคางานบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศชนิดแบบแยกส่วน		ชุด	1,054		
ชุดแฟนคอยล์ กลุ่ม A ขนาด 7,000 - 50,000 BTU/HR					
1	ถอดล้างทำความสะอาดชุดหน้ากากแผ่นกรองฟیلเตอร์ด้วยน้ำสะอาดแรงดันสูง				
2	ถอดล้างใบพัดลมโพรงกระรอก ล้างทำความสะอาดด้วยน้ำแรงดันสูงและเป่าให้แห้ง				
3	ถอดล้างทำความสะอาดถาดน้ำทิ้งและท่อน้ำทิ้ง				
4	ทำความสะอาดอุปกรณ์ไฟฟ้า มอเตอร์พัดลม และหยอดน้ำมันหล่อลื่น				
5	ล้างทำความสะอาดชุดอีวาพอเรเตอร์ด้วยน้ำสะอาดแรงดันสูงฉีดล้างอย่างน้อย 40 นาที ทั้งด้านหน้าและด้านหลังแผงอีวาพอเรเตอร์ ใบกรณีล้างด้วยน้ำยาล้างแผงอีวาพอเรเตอร์ชนิดฆ่าเชื้อโรคโดยไม่ละลายแผงอีวาพอเรเตอร์ และไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม และทำการล้างด้วยน้ำสะอาดผ่านปั๊มน้ำแรงดันสูงอย่างน้อย 50 นาทีจนสะอาดและเป่าให้แห้ง				
6	จัดตั้งครีบบนของแผงคอยล์เย็นให้อยู่ในสภาพดี				
7	ประกอบและตรวจสอบความเรียบร้อยและสมบูรณ์ของชุดแฟนคอยล์				
8	ให้ตรวจสอบความสมบูรณ์หลังทำการบำรุงรักษา เปิดทดสอบเครื่องปรับอากาศและจดบันทึกข้อมูลในแบบฟอร์มตามที่ รพ กำหนด				

รายการ		หน่วย	จำนวน	เป็นเงิน 3 ครั้ง/ปี	หมายเหตุ				
รายละเอียดราคางานบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศชนิดแบบแยกส่วน		ชุด	38						
ชุดคอนเดนซิ่ง กลุ่ม B ขนาด 50,001 - 500,000 BTU/HR									
1	ทำความสะอาดเป่าฝุ่นตรวจสอบแมงควบลม Inverter								
2	ทำความสะอาดทุกส่วนของชุดคอนเดนซิ่งที่สกปรก								
3	ทำความสะอาดมอเตอร์พัดลม และหยอดน้ำมันหล่อลื่น								
4	ล้างทำความสะอาดครีบทันของแผงระบายความร้อนด้วยน้ำสะอาดแรงดันสูง								
5	ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าชั่วคราวสายให้สะอาดให้แน่นและถูกต้อง								
6	จัดตั้งครีบทันของแผงระบายความร้อนให้อยู่ในสภาพดี								
7	ประกอบและตรวจสอบสภาพของชุดคอนเดนซิ่งให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์								
8	ตรวจวัดปริมาณระดับสารทำความเย็นให้อยู่ในระดับปกติ								
9	ให้เติมเพิ่มกรณีที่สารทำความเย็นขาดไม่เกิน 30 เปอร์เซ็นต์ หลังจากเดินเครื่องแล้ว 15 นาที								
10	ตรวจวัดกระแสไฟฟ้าชุดคอนเดนซิ่ง								
11	ตรวจสอบรอยรั่วสารทำความเย็น								
รายละเอียดราคางานบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศชนิดแบบแยกส่วน		ชุด	38						
ชุดแฟนคอยล์ กลุ่ม B ขนาด 50,001 - 500,000 BTU/HR									
1	ถอดล้างทำความสะอาดชุดหน้ากากแผ่นกรองฟิลเตอร์ด้วยน้ำสะอาดแรงดันสูง								
2	ถอดล้างใบพัดลมโพรแกรรอก ล้างทำความสะอาดด้วยน้ำแรงดันสูงและเป่าให้แห้ง								
3	ถอดล้างทำความสะอาดถาดน้ำทิ้งและท่อน้ำทิ้ง								
4	ทำความสะอาดอุปกรณ์ไฟฟ้า มอเตอร์พัดลม และหยอดน้ำมันหล่อลื่น								
5	ล้างทำความสะอาดชุดอีวาพอเรเตอร์ด้วยน้ำสะอาดแรงดันสูงฉีดล้างอย่างน้อย 40 นาที ทั้งด้านหน้าและด้านหลังแผงอีวาพอเรเตอร์ ในกรณีล้างด้วยน้ำยาล้างแผงอีวาพอเรเตอร์ชนิดฆ่าเชื้อโรคโดยไม่ละลายแผงอีวาพอเรเตอร์ และไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม และทำการล้างด้วยน้ำสะอาดผ่านบีมน้ำแรงดันสูงอย่างน้อย 50 นาทีจนสะอาดและเป่าให้แห้ง								
6	จัดตั้งครีบทันของแผงคอยล์เย็นให้อยู่ในสภาพดี								
7	ประกอบและตรวจสอบความเรียบร้อยและสมบูรณ์ของชุดแฟนคอยล์								
8	ให้ตรวจสอบความสมบูรณ์หลังทำการบำรุงรักษา เปิดทดสอบเครื่องปรับอากาศและจดบันทึกข้อมูลในแบบฟอร์มตามที่ รพ กำหนด								
9	ตรวจสอบสภาพและปรับความตึงสายพาน AHU								
ราคารวม									
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %									
ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม									

1.เพิกถอนแบบ

ลำดับ	หน่วยงาน	ชั้น	สถานที่ตั้ง	แบบ	BTU/HR	กลุ่ม	ยี่ห้อ	รุ่น	ระบบไฟฟ้า	กระแส	วัตต์	EER	หมายเลขครุภัณฑ์	พ.ท.ห้อง	หมายเหตุ
1	กรมเวชกรรม 1	1	ห้องพิเศษ 101	WT	15,970.00	B	MISUBISHI IN	MUY-KS18VF	1 เฟส/220V	7.80	1726.00	13.11	4120-001-0021/00236/61	16.5	
2	กรมเวชกรรม 1	1	ห้องพิเศษ 102	WT	18,600.00	C	Focus	AFT18WTSS-A/CSE18WTSS-A	1 เฟส/220V	7.00	5300.00	3.58	วอเลขครุภัณฑ์	16.5	ตั้งใหม่ เฟส 1 ลป.วิศวกรรม19/05
3	กรมเวชกรรม 1	1	ห้องพิเศษ 102	WT	18,600.00	C	Focus	AFT18WTSS-A/CSE18WTSS-A	1 เฟส/220V	7.00	5300.00	3.58	วอเลขครุภัณฑ์	16.5	ตั้งใหม่ เฟส 1 ลป.วิศวกรรม23/05
4	กรมเวชกรรม 1	1	ห้องพิเศษ 102	WT	18,600.00	C	Focus	AFT18WTSS-A/CSE18WTSS-A	1 เฟส/220V	7.00	5300.00	3.58	วอเลขครุภัณฑ์	16.5	ตั้งใหม่ เฟส 1 ลป.วิศวกรรม24/05
5	กรมเวชกรรม 1	1	ห้องพิเศษ 105	WT	18,600.00	C	Focus	AFT18WTSS-A/CSE18WTSS-A	1 เฟส/220V	7.00	5300.00	3.58	วอเลขครุภัณฑ์	16.5	ตั้งใหม่ เฟส 1 ลป.วิศวกรรม20/05
6	กรมเวชกรรม 1	1	ห้องพิเศษ 106	WT	18,601.00	C	Focus	AFT18WTSS-A/CSE18WTSS-A	1 เฟส/220V	7.00	5300.00	3.58	วอเลขครุภัณฑ์	17.5	ตั้งใหม่ เฟส 1 ลป.วิศวกรรม20/05
7	กรมเวชกรรม 1	1	ห้องประชุมพยาบาล	CT	23,936.20	D	MITSUBISHI	PC-2.5KAKLT-5/PU-2.5VAKD-5TH-T	1 เฟส/220V	9.90	7200.00	7.2	4120-001-0060/0013/60	19.2	ตรวจรับ 23/01/60 สวคส.ฟาง
8	กรมเวชกรรม 1	1	ห้องออดิโอ	CT	25,000.00	D	Focus	CSE2589/AFT2589	1 เฟส/220V	9.5	7300	3.6	วอเลขครุภัณฑ์	19.2	ตั้งใหม่ เฟส 1 ลป.วิศวกรรม1/06
9	กรมเวชกรรม 1		ห้องพัก นส พอ.บด	WT	18,000.00	C	TASAKI	MDAC0018AE1TK/3CMDA0018AE1T	1 เฟส/220V	7.06	1475.80	12.49	4120-001-0021/0115/58	22.44	
10	กรมเวชกรรม 1	1	ห้องประชุมนักศึกษาแพทย์ 1	WT	19,448.00	C	TASAKI	KSG18SIVKT	1 เฟส/220V	6.63	1460.00	3.9	วอเลขครุภัณฑ์	16.5	ขอใช้สว
11	กรมเวชกรรม 1	1	คลินิกหัวใจเด็ก	CT	16,903.39	B	TASAKI	FULE-17/CHLE-17	1 เฟส/220V	7.30	1524.90	11.08	4120-001-0012/0072/54	14.40	ตรวจรับ 9/6/54 วิศลพณิษฐ์
12	กรมเวชกรรม 1	1	ห้องทำงานเจ้าหน้าที่เคาน์เตอร์พยาบาล ตัวที่ 1	CT	18,042.08	C	UNI MASTER	UNFV-18/UNCV-18	1 เฟส/220V	7.00	1560.00	11.71	4120-001-0021/0209/59	39	ติดตั้ง -/12/59 พร้อมปรับปรุงห้อง
13	กรมเวชกรรม 1	1	ห้องทำงานเจ้าหน้าที่เคาน์เตอร์พยาบาล ตัวที่ 2	CT	18,042.08	C	UNI MASTER	UNFV-18/UNCV-18	1 เฟส/220V	7.00	1560.00	11.71	4120-001-0021/0208/59	39.00	ติดตั้ง -/12/59 พร้อมปรับปรุงห้อง
14	กรมเวชกรรม 1	1	ห้องตรวจคลื่นสมองเด็ก	CT	25,303.00	E	YORK	YIFFXC025BANFA	1 เฟส/220V	12.00	7400.00	12.94	4120-001-0060/0013/60	12.00	
15	กรมเวชกรรม 1		ห้องพักแพทย์	WT	18,601.00	C	Focus	AFT18WTSS-A/CSE18WTSS-A	1 เฟส/220V	7.00	5300.00	3.58	วอเลขครุภัณฑ์	17.5	ตั้งใหม่ เฟส 1 ลป.วิศวกรรม20/05
16	กรมเวชกรรม 2		ห้องส่งกล้อง	CT	11,163.00	A	Daikin	RM15PV2S	1 เฟส/220V	4.90	1078.00	11.09	4120-001-0038/0039/63	17.5	
17	กรมเวชกรรม 2	1	ห้องพักแพทย์	CT	11,636.00	A	Daikin	RM15PV2S	1 เฟส/220V	4.90	1078.00	11.09	4120-001-0038/0038/63	17.5	
18	กรมเวชกรรม 2	1	ห้องศูนย์การเรียนสำหรับเด็ก	WT	18,268.00	C	MITSUBISHI	MUY-KS18VF	1 เฟส/220V	7.80	1726.00	13.11	4120-0001-0021/01118/58	17.5	
19	กรมเวชกรรม 2	1	ห้องประชุม	DT	40,944.00	J	Eminent	AFE40SFIC	3/380	8.10	3444.00	13.33		17.5	
20	กรมเวชกรรม 2	1	ห้องพักแพทย์	DT	40,945.00	J	Eminent	AFE40SFIC	3/381	8.10	3444.00	13.33		17.5	
21	กรมเวชกรรม 2	1	ห้องพักแพทย์	DT	40,946.00	J	Eminent	AFE40SFIC	3/382	8.10	3444.00	13.33		17.5	
22	กรมเวชกรรม 2	1	ห้องหัวหน้าหอผู้ป่วย	WT	18,000.00	A	Focus	AFT18WTSS-A/CSE18WTSS-A	1 เฟส/220V	4.6	1006.00	11.49	4120-001-0005/0199/65	16.5	ตั้งใหม่ เฟส 1 ลป.วิศวกรรม4/06
23	กรมเวชกรรม 2	1	ห้องเตรียมยา	WT	13,000.00	A	MITSUBISHI		1 เฟส/220V	4.4	965	13.8		16.5	
24	กรมเวชกรรม 2	1	ห้องเตรียมยา	WT	13,000.00	A	Eminent	AFM12F	1 เฟส/220V	4.4	965	13.8		16.5	
25	กรมเวชกรรม 1	1	ห้องเตรียมยา	WT	13,000.00	A	Eminent	AFM12F	1 เฟส/220V	4.4	965	13.8		16.5	
26	กรมเวชกรรม 2	1	ห้องเตรียมยา	WT	13,001.00	A	Eminent	AFM12F	1 เฟส/220V	4.4	965	13.8		16.5	
27	กรมเวชกรรม 2	1	ห้องทานข้าวพยาบาล	ST	31,000.00	G	Eminent	UFF30UF	3/380	220	2558.00	11.8		25	
28	กรมเวชกรรม 2	1	ห้องทานข้าวพยาบาล	ST	31,000.00	G	Eminent	UFF30UF	3/380	220	2558.00	11.8		25	
29	กรมเวชกรรม 2	1	เคาเตอร์พยาบาล	ST	31,000.00	G	Eminent	UFF30UF	3/380	220	2558.00	11.8		25	
30	กรมเวชกรรม 2	1	เคาเตอร์พยาบาล	ST	31,000.00	G	Eminent	UFF30UF	3/380	220	2558.00	11.8		25	
31	กรมเวชกรรม 2	1	ห้องรับประทานอาหาร	ST	31,000.00	G	Eminent	UFF30UF	3/380	220	2558.00	11.8		25	
32	กรมเวชกรรม 2	2	ห้องผู้ป่วย	CT	60,000.00	M	Eminent	ER60F	3/380	10.30	5867.00	10.24		25	
33	กรมเวชกรรม 2	2	ห้องผู้ป่วย	CT	60,000.00	M	Eminent	ER60F	3/380	10.30	5867.00	10.24		25	

1.ผลิตภัณฑ์

34	กุมารเวชกรรม 2	2	ห้องผู้ป่วย	CT	60,000.00	M	Eminent	ER60F	3/380	10.30	5867.00	10.24		45	
35	กุมารเวชกรรม 2	2	ห้องผู้ป่วย	CT	60,000.00	M	Eminent	ER60F	3/380	10.30	5867.00	10.24		45	
36	กุมารเวชกรรม 2	2	ห้องผู้ป่วย	CT	60,000.00	M	Eminent	ER60F	3/380	10.30	5867.00	10.24		45	
37	กุมารเวชกรรม 2	2	ห้องผู้ป่วย	CT	60,000.00	M	Eminent	ER60F	3/380	10.30	5867.00	10.24		45	
38	กุมารเวชกรรม 2	2	NICU	CT	60,000.00	M	Eminent	ER60F	3/380	10.30	5867.00	10.24		45	
39	กุมารเวชกรรม 2	2	ห้องแยกโรค	DT	60,000.00	M	Eminent	ER60F	3/380	10.30	5867.00	10.24		45	
40	กุมารเวชกรรม 2		ห้องส่งกล้อง	CT	11,163.00	A	Daikin	RM15PV2S	1 เฟส/220V	4.90	1078.00	11.09	4120-001-0038/0039/63	16	
41	กุมารเวชกรรม 2	1	ห้องพักผ่อนแพทย์	CT	11,636.00	A	Daikin	RM15PV2S	1 เฟส/220V	4.90	1078.00	11.09	4120-001-0038/0038/63	16	
42	กุมารเวชกรรม 2	1	ห้องเก็บของ	ST	20,482.22	D	TASAKI	FUGE-20/CHGE-20	1 เฟส/220V	8.00	1777.00	11.09	4120-001-0024/0049/48	16	
43	กุมารเวชกรรม 2	1	ห้องเก็บของ	CT	13,097.30	A	TASAKI	FUGE-20/CHGE-20	1 เฟส/220V	8.00	1577.00	11.09	4120-001-0011/0041/53	16	
44	หอผู้ป่วยฉุกเฉิน	2	ห้องพิเศษ 201	WT	19,448.00	C	TASAKI	KSG18SIVKT	1 เฟส/220V	6.63	1460.00	3.9	รอลเลขกรุณัม	16.5	แอร์เฟด
45	หอผู้ป่วยฉุกเฉิน	2	ห้องพิเศษ 202	WT	19,448.00	C	TASAKI	KSG18SIVKT	1 เฟส/220V	6.63	1460.00	3.9	รอลเลขกรุณัม	16.5	แอร์เฟด
46	หอผู้ป่วยฉุกเฉิน	2	ห้องพิเศษ 203	WT	19,448.00	C	TASAKI	KSG18SIVKT	1 เฟส/220V	6.63	1460.00	3.9	รอลเลขกรุณัม	16.5	แอร์เฟด
47	หอผู้ป่วยฉุกเฉิน	2	ห้องพิเศษ 204	WT	19,448.00	C	TASAKI	KSG18SIVKT	1 เฟส/220V	6.63	1460.00	3.9	รอลเลขกรุณัม	16.5	แอร์เฟด
48	หอผู้ป่วยฉุกเฉิน	2	ห้องพิเศษ 205	CT	17,227.53	B	MISUBISHI	MUY-KS18VF	1 เฟส/220V	8.20	1553.50	11.09	4120-001-0024/0054/48	16.5	
49	หอผู้ป่วยฉุกเฉิน	2	ห้องพิเศษ 206	WT	19,448.00	C	TASAKI	KSG18SIVKT	1 เฟส/220V	6.63	1460.00	3.9	รอลเลขกรุณัม	16.5	แอร์เฟด3
50	หอผู้ป่วยฉุกเฉิน	2	ห้องหัวหน้า	WT	18,601.00	C	Focus	AFT18WTSS-A/CSE18WTSS-A	1 เฟส/220V	7.00	5300.00			16.5	
51	หอผู้ป่วยฉุกเฉิน	2	ห้องประชุม	CT	36,000.00	D	HITACHI	RAS-B36TNT2NH	3 เฟส/380V	7	2787			25.84	ติดตั้ง 17/07/67
52	หอผู้ป่วยฉุกเฉิน	3	ห้องประชุม	CT	36,000.00	D	HITACHI	RAS-B36TNT2NH	43เฟส/380V	7	2787			25.84	ติดตั้ง 17/07/67
53	หอผู้ป่วยฉุกเฉิน	2	ห้องทำงานเจ้าหน้าที่เคาน์เตอร์พยาบาล ตัวที่ 1	CT	25,000.00	H	YORK	YCLH25AVRRAD	1 เฟส/220V	9.1	2030	13.35	รอลเลขกรุณัม	24	
54	หอผู้ป่วยฉุกเฉิน	2	ห้องทำงานเจ้าหน้าที่เคาน์เตอร์พยาบาล ตัวที่ 2	CT	30,367.00	G	TASAKI	PY27YDHMT	3 เฟส/380V	5.52	2735	11.31	รอลเลขกรุณัม	4	ติดตั้งใหม่ 28/09/65
55	หอผู้ป่วยฉุกเฉิน	2	หอผู้ป่วย ตัวที่ 1	CT	45,300.00	H	FOCUS	AK1600	3 เฟส/380V	7.8	13188	10.33	4120-001-0054/0007/63	90	ติดตั้งเมื่อ 23/01/63
56	หอผู้ป่วยฉุกเฉิน	2	หอผู้ป่วย ตัวที่ 2	CT	45,300.00	H	FOCUS	AK1600	3 เฟส/380V	7.8	13188	10.33	4120-001-0054/0006/63		ติดตั้งเมื่อ 23/01/64
57	NICU	2	ห้องพักเจ้าหน้าที่nicu	CT	19,448.00	B	TASAKI	KSG18SIVKT	1 เฟส/220V	6.63	1460	10	4120-001-0028/0035/65	12	ติดตั้งใหม่ 21/09/64 เอนเซ็น
58	NICU	2	ห้องดูแลทารกวิกฤต ตัวที่ 1	CT	40,944.00	H	YORK	yifxyc040banfa	3 เฟส/380V	9.10	113000.00	10.64	4120-001-0042/0023/61	110.24	ตรวจรับ 2/7/2563
59	NICU	2	ห้องดูแลทารกวิกฤต	CT	30,320.00	E	TASAKI		1 เฟส/220V	12.87	8300.00	3.45	รอลเลขกรุณัม	60.00	แอร์เฟด3
60	NICU	2	ห้องดูแลทารกวิกฤต ตัวที่ 2	CT	40,944.00	J	YORK	YIFXC040BANFA/YIFXC040BANF	3 เฟส/380V	9.10	3613.95	11.84	4120-001-0042/0023/61	50	ตรวจรับ -11/60 สดุดีบาง
61	NICU	2	ห้องดูแลทารกวิกฤต ตัวที่ 3	CT	37,097.65	H	TASAKI	NV37YCLMT	3 เฟส/380V	6.13	3430.00	11.22	รอลเลขกรุณัม	50	ติดตั้งใหม่ 23/09/64 เอนเซ็น
62	NICU	2	ห้องดูแลทารกวิกฤต ตัวที่ 4	CT	38,854.15	I	MITSUBISHI	PC-4 KAKLT-5/PU-4YAKD	3 เฟส/380V	5.90	3320.00	11.91	4210-001-0033/0007/60	50	ตรวจรับ 10/11/59 สดุดีบาง
63	SNB	2	ห้องแม่ให้นมลูก	CT	33,471.01	H	TASAKI	PV33YBGMT	3 เฟส/380V	4.70	2811.00	11.07	4120-001-0022/0019/65	32.20	ติดตั้งใหม่ 25/09/64
64	SNB	2	ห้องอภิบาลทารกแรกเกิด	CT	19,233.44	B	TASAKI	FULE-19/CHLE-19	1 เฟส/220V	7.20	1460.00	11.42	4120-001-0028/0022/55	18.60	ติดตั้งใหม่ 25/09/64
65	SNB	2	ห้องดูแลทารกหัดขบกรร ตัวที่ 1	CT	36,799.78	I	TASAKI	FULE-36/CHLE-36-3	3 เฟส/380V	5.86	3160.00	11.65	4120-001-0031/0063/55	32.24	ตรวจรับ 001/55 วิจิตพาณิชย์
66	PICU	2	ห้องผู้ป่วยเด็กเชื้อ	CT	25,249.00	D	TASAKI		1 เฟส/220V	11.12	2078.00	3.56	รอลเลขกรุณัม	12	แอร์เฟด
67	PICU	2	ห้อง PICU ตัวที่ 1	CT	38,854.15	I	MITSUBISHI	PC-4 KAKLT-5/PU-4YAKD	3 เฟส/380V	5.90	3320.00	11.91	4120-001-0033/0009/60	78.12	ตรวจรับ 23/01/60 สดุดีบาง

		ชั้น	สถานที่ตั้ง	หมวด	BTOMR	กลุ่ม	ยี่ห้อ	รุ่น		กรรม					
68	PICU	2	ห้อง PICU ตัวที่ 2	CT	36,167.00	I	TASAKI	CHAE36-CF1R/FUNE36-AFI	3 เฟส/380V	5.49	3070.00	3.45	รอลเลขกรุภัณฑ์	78.12	ติดตั้งใหม่ รม 29/05/2565
69	กุมารเวชกรรม	2	ห้องคลังนมแม่	CT	36,000.00	H	FOCOS	CSE36-32/AFT36-32	1 เฟส/220V	13.9	10,500	3.44	รอลเลขกรุภัณฑ์	17.17	ติดตั้งใหม่6/06/65
70	กุมารเวชกรรม	2	ห้องคลินิกนมแม่	CT	18,600.00	C	Focus	AFT18WTSS-A/CSE18WTSS-A	1 เฟส/220V	7.00	5300.00	3.58	รอลเลขกรุภัณฑ์	12	ตั้งใหม่ เฟส1 uly.วิศกรรรม3/06
71	กุมารเวชกรรม	2	ห้อง Conference	DT	36,799.78	I	EMINENT	AR36FC	1 เฟส/220V	16.5	3555.00	10	รอลเลขกรุภัณฑ์	24	ตรวจรับ 17/01/55 วิจิตพาณิชย์
72	กุมารเวชกรรม	2	ห้องหัวหน้าNICU	CT	13,307.00	A	TASAKI	KSM120V2UFT	1 เฟส/220V	4.53	3900		รอลเลขกรุภัณฑ์	16.59	ติดตั้งใหม่ 21/09/64 เฒเป็น
73	กุมารเวชกรรม	2	ห้องซงนม	CT	12,000.00	A	Focus	AFT12WTSS-A/CSE12WTSS-A	1 เฟส/220V	4.6	1006.00	11.49	รอลเลขกรุภัณฑ์	16.5	ตั้งใหม่ เฟส1 uly.วิศกรรรม4/06
74	โรงไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์	2	ห้องCONTROL โทรศัพท์ ตัว 1	WT	18,084.00	C	MITSUBISHI	MS-GL18VF-T1/MU-GL18VF-T1	1 เฟส/220V		1490.00	12.14	4120-001-0021/0225/60	18.00	ตรวจรับ /03/60 สหคถำปำง
75	โรงไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์	2	ห้องCONTROL โทรศัพท์ ตัว 2	CT	12,775.21	A	TASAKI	FUGE-13/CHGE-13	1 เฟส/220V	6.30	1182.20	10.81	4120-001-0005/0040/48	9	6/8/1948
76	บริบาลทารก 1	2	ห้องนอนninem	WT	12,000.00	A	YORK	FF09XETAHH-RX/YHFF09YETAHH	1 เฟส/220V	4.60	1006.00	11.49	4120-001-0010/0095/62	16.5	เครื่องย้ายไปห้องหัวหน้า uly
77	ศัลยกรรมประสาท	3	ห้องพิเศษ 301	CT	17,748.00	B	MITSUBISHI	KSY-KS18VF	1 เฟส/220V	8.90	1716.70	10.98	รอลเลขกรุภัณฑ์	16.5	
78	ศัลยกรรมประสาท	4	ห้องพิเศษ 302	CT	17,749.00	B	MITSUBISHI	KSY-KS18VF	1 เฟส/220V	8.90	1716.70	10.98	รอลเลขกรุภัณฑ์	17.5	
79	ศัลยกรรมประสาท	5	ห้องพิเศษ 303	CT	17,750.00	B	MITSUBISHI	KSY-KS18VF	1 เฟส/220V	8.90	1716.70	10.98	รอลเลขกรุภัณฑ์	18.5	
80	ศัลยกรรมประสาท	6	ห้องพิเศษ 304	CT	17,751.00	B	MITSUBISHI	KSY-KS18VF	1 เฟส/220V	8.90	1716.70	10.98	รอลเลขกรุภัณฑ์	19.5	
81	ศัลยกรรมประสาท	6	ห้องพิเศษ 305	CT	17,751.00	B	MITSUBISHI	KSY-KS18VF	1 เฟส/220V	8.90	1716.70	10.98	รอลเลขกรุภัณฑ์	19.5	
82	ศัลยกรรมประสาท	3	ห้องพิเศษ 306	CT	17,748.00	B	MITSUBISHI	KSY-KS18VF	1 เฟส/220V	8.90	1716.70	10.98	รอลเลขกรุภัณฑ์	16.5	
83	ศัลยกรรมประสาท	3	ห้องประชุมวิชาการ	CT	25,249.00	D	TASAKI		1 เฟส/220V	11.12	2078.00	3.56	รอลเลขกรุภัณฑ์	12	กรรฟล3
84	ศัลยกรรมประสาท	3	ห้องเตรียมยา	CT	25,249.00	D	TASAKI		1 เฟส/220V	11.12	2078.00	3.56	รอลเลขกรุภัณฑ์	12	กรรฟล3
85	ศัลยกรรมประสาท	3	ห้องหัวหน้าหอผู้ป่วยศัลยกรรม 2	CT	12,000.00	A	Focus	AFT12WTSS-A/CSE12WTSS-A	1 เฟส/220V	4.6	1006.00	11.49	รอลเลขกรุภัณฑ์	16.5	ตั้งใหม่ เฟส1 uly.วิศกรรรม4/06
86	ศัลยกรรมประสาท	3	ทางเดินเคาเตอร์พยาบาล	CT	18,713.41	C	MEMERY	FMA18/CMA18	1 เฟส/220V	7.46	1641.00	11.40	4120-001-0021/0099/51	21.35	ตรวจรับ17/9/51วิจิตพาณิชย์
87	ศัลยกรรมประสาท	3	เคาเตอร์พยาบาล	CT	48,000.00	L	TRANE	TTKE48SD0EAA	3 เฟส/380V	9.5	3035.00	11.40	รอลเลขกรุภัณฑ์	24	ตั้งใหม่ 21/09/64ถำปำงวิศกรร
88	ศัลยกรรมประสาท	3	เคาเตอร์พยาบาล	CT	48,001.00	L	TRANE	TTKE48SD0EAA	4 เฟส/380V	9.5	3035.00	11.40	รอลเลขกรุภัณฑ์	24	ตั้งใหม่ 21/09/64ถำปำงวิศกรร
89	ศัลยกรรมประสาท	3	ห้องผู้ป่วย ศป. ตัวที่ 3	CT	29,922.00	F	MITSUBISHI	PC-3KAKLT-5/PC-3KAKLT-5	1 เฟส/220V	12.00	2500.00	12.01	4120-001-0051/0004/58	105.6	ตรวจรับ 17/08/58 สหคถำปำง
90	ศัลยกรรมประสาท	3	ห้องผู้ป่วย ศป. ตัวที่ 4	CT	29,922.00	F	MITSUBISHI	PC-3KAKLT-5/PC-3KAKLT-5	1 เฟส/220V	12.00	2500.00	12.01	4120-001-0051/0005/58	105.6	ตรวจรับ 17/08/58 สหคถำปำง
91	ศัลยกรรมประสาท	3	ห้องผู้ป่วย ศป. ตัวที่ 5	CT	45,262.00	C	TASAKI		3 เฟส/380V	6.13	11800.00	3.44	รอลเลขกรุภัณฑ์	0	กรรฟล3
92	ศัลยกรรมประสาท	3	ห้องผู้ป่วย ศป. ตัวที่ 6	CT	30,600.00	G	power air		1 เฟส/220V	12.00	2930.00	3.44	4120-001-0030/0046/61	105.6	
93	ศัลยกรรมประสาท	3	ห้องผู้ป่วย ศป. ตัวที่ 7	CT	44,600.00	K	FOCUS	NK1600	3 เฟส/380V	7.80	4350.00	10.33	รอลเลขกรุภัณฑ์	105.6	
94	ศัลยกรรมประสาท	3	ห้องผู้ป่วย ศป. ตัวที่ 8	CT	30,600.00	G	power air	PNH300JY	1 เฟส/220V	10.30	25000.00	12.61	4120-001-0030/0045/61	105.6	
95	ศัลยกรรมประสาท	3	ห้องผู้ป่วย ศป. ตัวที่ 9	CT	12,611.00	A	YORK		1 เฟส/220V				4120-001-0010/0096/62	105.6	
96	ศัลยกรรมประสาท	3	คลินิกศัลยกรรมประสาท ตัวที่ 2	CT	48,109.00	L	YORK	YFFE48BXETBH-WX	1 เฟส/220V	10.10	4950.00		รอลเลขกรุภัณฑ์	105.6	ติดตั้งใหม่2/09/64
97	ศูนย์คัดจมูกมะเร็ง	3	ห้องพิเศษ 307	WT	18,601.00	C	Focus	AFT18WTSS-A/CSE18WTSS-A	1 เฟส/220V	7.00	5300.00	3.58	รอลเลขกรุภัณฑ์	17.5	ตั้งใหม่ เฟส1 uly.วิศกรรรม13/06
98	ศูนย์คัดจมูกมะเร็ง	3	ห้องพิเศษ 308	WT	18,602.00	C	Focus	AFT18WTSS-A/CSE18WTSS-A	2 เฟส/220V	7.00	5300.00	3.58	รอลเลขกรุภัณฑ์	18.5	ตั้งใหม่ เฟส1 uly.วิศกรรรม14/06
99	ศูนย์คัดจมูกมะเร็ง	3	ห้องพิเศษ 309	WT	18,603.00	C	Focus	AFT18WTSS-A/CSE18WTSS-A	3 เฟส/220V	7.00	5300.00	3.58	รอลเลขกรุภัณฑ์	19.5	ตั้งใหม่ เฟส1 uly.วิศกรรรม15/06
100	ศูนย์คัดจมูกมะเร็ง	3	ห้องพิเศษ 310	WT	18,604.00	C	Focus	AFT18WTSS-A/CSE18WTSS-A	4 เฟส/220V	7.00	5300.00	3.58	รอลเลขกรุภัณฑ์	20.5	ตั้งใหม่ เฟส1 uly.วิศกรรรม16/06
101	ศูนย์คัดจมูกมะเร็ง	3	ห้องพิเศษ 311	CT	17,748.00	B	MITSUBISHI	MSY-KS18VF	1 เฟส/220V	8.90	1716.70	10.98	4120-001-0024/0117/64	16.5	7

1.เลิกดำเนินการ

		รุ่น	สถานที่ตั้ง	แบบ	BTU/Hr	กลุ่ม	ยี่ห้อ	รุ่น	แรงดันไฟฟ้า	กระแส	ขนาด	ขนาด	ขนาด	ขนาด	ขนาด
102	ศูนย์คดียุติธรรม	3	ห้องพิเศษ 312	CT	18,084.00	C	mitsubishi	MSY-KS18VF	1 เฟส/220V	8.90	1716.70	10.98	4120-001-0021/0256/63	16.5	
103	ศูนย์คดียุติธรรม	3	ห้องศูนย์คดียุติธรรม	WT	19,448.00	C	TASAKI	KSG18S1VKT	1 เฟส/220V	6.63	1460.00	3.9	รอกเลขครุภัณฑ์	16.5	แอร์ฟก3
104	ศูนย์คดียุติธรรม	3	ห้องเจ้าหน้าที่	WT	12,000.00	A	LG	SI2D	1 เฟส/220V	4.6	1006.00	11.49	4120-001-0005/00152/59	19.04	ไฟเบอร์เก่า 4120-001-0005/00152
105	ศูนย์คดียุติธรรม	3	ห้องทำงานศูนย์คดียุติธรรม	CT	38,000.00	I	TASAKI		3 เฟส/380V	5.81	3250.00	3.45	รอกเลขครุภัณฑ์	19.04	แอร์ฟก3
106	หอผู้ป่วยเคมีบำบัด	3	หอผู้ป่วยเคมีบำบัด	CT	42,000.00	J	mitsubishi	PC-5KAKLT/PC-5KAKLT	3 เฟส/380V	8.4	4200.00	10.00	4120-001-0046/0017/59	105.00	ตรวจรับ 9/58 สอดค่าจ้าง
107	หอผู้ป่วยเคมีบำบัด	3	หอผู้ป่วยเคมีบำบัด	CT	42,000.00	J	mitsubishi	PC-5KAKLT/PC-5KAKLT	3 เฟส/380V	8.4	4200.00	10.00	4120-001-0046/0018/59	35	ตรวจรับ 9/58 สอดค่าจ้าง
108	หอผู้ป่วยเคมีบำบัด	3	หอผู้ป่วยเคมีบำบัด	CT	42,000.00	J	mitsubishi	PC-5KAKLT/PC-5KAKLT	3 เฟส/380V	8.4	4200.00	10.00	4120-001-0046/0015/59	35.00	ตรวจรับ 9/58 สอดค่าจ้าง
109	หอผู้ป่วยเคมีบำบัด	3	หอผู้ป่วยเคมีบำบัด	CT	42,000.00	J	mitsubishi	PC-5KAKLT/PC-5KAKLT	3 เฟส/380V	8.4	4200.00	10.00	4120-001-0046/0016/59	35	ตรวจรับ 9/58 สอดค่าจ้าง
110	หอผู้ป่วยเคมีบำบัด	3	หอผู้ป่วยเคมีบำบัด	CT	42,000.00	J	mitsubishi	PC-5KAKLT/PC-5KAKLT	3 เฟส/380V	8.4	4200.00	10.00	4120-001-0046/0014/59	35	ตรวจรับ 9/58 สอดค่าจ้าง
111	หอผู้ป่วยเคมีบำบัด	3	หอผู้ป่วยเคมีบำบัด	CT	42,000.00	J	mitsubishi	PC-5KAKLT/PC-5KAKLT	3 เฟส/380V	8.4	4200.00	10.00	4120-001-0046/0019/59	35	ตรวจรับ 9/58 สอดค่าจ้าง
112	เภสัชกรรม	3	หน่วยเตรียมยาเคมี	CT	13,306.00	A	carrier		1 เฟส/220V	4.43			4120-001-0011/0053/62	9	
113	เภสัชกรรม	3	หน่วยเตรียมยาเคมี	WT	19,448.00	C	TASAKI	KSG18S1VKT	1 เฟส/220V	6.63	1460.00	3.9	รอกเลขครุภัณฑ์	16.5	แอร์ฟก3
114	เภสัชกรรม	3	หน่วยเตรียมยาเคมี	CT	12,611.00	A	YORK		1 เฟส/220V	5	1014.00	3.55	4120-001-0010/0097/62	9	
115	เภสัชกรรม	3	หน่วยเตรียมยาเคมีทางหลอดเลือด	CT	18,000.00	B	carrier		1 เฟส/220V	8.15		3.11	4120-001-0026/0040/63	12	
116	เภสัชกรรม	3	หน่วยเตรียมยาเคมี	DT	48,000.00	L			3 เฟส/380V				4120-001-0059/0022/62	35	
117	เภสัชกรรม	3	ห้องเตรียมยา	WT	7,864.00	A			1 เฟส/220V				4120-001-0034/0024/54	5	
118	หอผู้ป่วยเคมีบำบัด	4	ห้องพิเศษ 401	WT	18,601.00	C	Focus	AFT18WTSS-A/CSE18WTSS-A	1 เฟส/220V	7.00	5300.00	3.58	รอกเลขครุภัณฑ์	17.5	ไฟเบอร์เก่า สป.วิศวกรรม18/06
119	หอผู้ป่วยเคมีบำบัด	4	ห้องพิเศษ 402	WT	18,000.00	C	TRANE	AFT18WTSS-A/CSE18WTSS-A	1 เฟส/220V	8.20	1553.50	11.09	4120-001-0021/0022/60	16.5	ย้ายมาจากเบตง 1/9/63
120	หอผู้ป่วยเคมีบำบัด	4	ห้องพิเศษ 403	WT	18,084.00	C	mitsubishi	MS-GN18VF-T1/MU-GN18VF-T1	1 เฟส/220V	6.80	1470.00	13.06	4120-001-0021/0232/60	16.5	ตรวจรับ 28/06/60 สอดค่าจ้าง
121	หอผู้ป่วยเคมีบำบัด	4	ห้องพิเศษ 404	WT	18,084.00	C	mitsubishi	MS-GL18VF-T1/MU-GL18VF-T1	1 เฟส/220V	6.90	1490.00	12.14	4120-001-0021/0210/59	16.5	ตรวจรับ 24/06/59 สอดค่าจ้าง
122	หอผู้ป่วยเคมีบำบัด	4	ห้องพิเศษ 405	WT	18,601.00	C	Focus	AFT18WTSS-A/CSE18WTSS-A	1 เฟส/220V	7.00	5300.00	3.58	รอกเลขครุภัณฑ์	17.5	ไฟเบอร์เก่า สป.วิศวกรรม18/06
123	หอผู้ป่วยเคมีบำบัด	4	ห้องพิเศษ 406	WT	18,084.00	C	mitsubishi	PC-5KAKLT/PC-5KAKLT	1 เฟส/220V	8.20	1553.50	11.09	4120-001-0021/0237/61	16.5	แอร์โครงการอนุรักษ์พลังงาน
124	หอผู้ป่วยเคมีบำบัด	4	คัดกรองผู้ป่วย	CT	25236.18	E	TASAKI	FUGE-25/CHGE-25	1 เฟส/220V	10.3	1700	12.3	4120-001-0008/0059/54	18	
125	หอผู้ป่วยเคมีบำบัด	4	ห้องทำงานเจ้าหน้าที่เคาน์เตอร์พยาบาล ตัวที่ 1	WT	23,936.20	D	mitsubishi	PC-2.5KAKLT-5/PC-2.5KAKLT-5	1 เฟส/220V	9.90	20050.00	12.03	4120-001-0060/0005/58	39	ตรวจรับ 26/08/58 สอดค่าจ้าง
126	หอผู้ป่วยเคมีบำบัด	4	ห้องทำงานเจ้าหน้าที่เคาน์เตอร์พยาบาล ตัวที่ 2	WT	23,936.20	D	mitsubishi	PC-2.5KAKLT-5/PC-2.5KAKLT-5	1 เฟส/220V	9.90	20050.00	12.03	4120-001-0060/0006/58	21	ตรวจรับ 26/08/58 สอดค่าจ้าง
127	หอผู้ป่วยเคมีบำบัด	4	ห้องพักแพทย์	WT	12,775.21	A	TASAKI	FUGE-13/CHGE-13	1 เฟส/220V	6.30	1182.20	10.81	4120-001-0005/0055/48	14.96	แอร์โครงการอนุรักษ์พลังงาน
128	หอผู้ป่วยเคมีบำบัด	4	ห้องประชุม	WT	29,922.90	F	mitsubishi	PC-3KAKLT-5/PU-3VAKD-5	1 เฟส/220V	12.00	25000.00	12.01	4120-001-0051/0007/60	24.70	ตรวจรับ 23/01/60 สอดค่าจ้าง
129	หอผู้ป่วยเคมีบำบัด	4	ห้องอุไรทดาศาสตร์	CT	25236	E	TASAKI	FUGE-25/CHGE-25	1 เฟส/220V	12.00	25000.00	12.01	4120-001-0008/0059/54	24	
130	หอผู้ป่วยเคมีบำบัด	4	ห้องสลายน้ำ	WT	18,000.00	C	mitsui	AK-600/CM-18	1 เฟส/220V	8.2	1700.00	10.61	รอกเลขครุภัณฑ์	14.40	ติดตั้ง 11/1/53 ไม่ผ่านช่างรพ.183
131	หอผู้ป่วยเคมีบำบัด	4	คัดกรอง	CT	13,174.60	A	TASAKI	FUGE-25/CHGE-25	1 เฟส/220V	5			4120-001-0011/0048/56	9	
132	คัดกรองชาย	4	ห้องพิเศษ 407	WT	18,268.19	C	mitsubishi	MS-GJ18VA-T1/MU-GJ18VC-T1	1 เฟส/220V	7.3	1460.00	11.93	4120-001-0021/0121/58	16.50	ตรวจรับ 17/06/58 สอดค่าจ้าง
133	คัดกรองชาย	4	ห้องพิเศษ 408	WT	18,601.00	C	Focus	AFT18WTSS-A/CSE18WTSS-A	1 เฟส/220V	7.00	5300.00	3.58	รอกเลขครุภัณฑ์	17.5	ไฟเบอร์เก่า สป.วิศวกรรม17/06
134	คัดกรองชาย	4	ห้องพิเศษ 409	WT	18,601.00	C	Focus	AFT18WTSS-A/CSE18WTSS-A	1 เฟส/220V	7.00	5300.00	3.58	รอกเลขครุภัณฑ์	17.5	ไฟเบอร์เก่า สป.วิศวกรรม18/06
135	คัดกรองชาย	4	ห้องพิเศษ 410	WT	18,601.00	C	Focus	AFT18WTSS-A/CSE18WTSS-A	1 เฟส/220V	7.00	5300.00	3.58	รอกเลขครุภัณฑ์	17.5	ไฟเบอร์เก่า สป.วิศวกรรม18/06

1. ติดตั้งลิฟต์

					BTU/Hr	ตู้		รุ่น		รวม					
136	ติดตั้งรวม	4	ห้องพิเศษ 411	CT	17,742.00	B	MITSUBISHI	MS-GN18VF-T1/MU-GN18VF-T1	1 เฟส/220V	6.80	1470.00	13.06	รอลเลขคู่กัน	16.50	
137	ติดตั้งรวม	4	ห้องพิเศษ 412	CT	17,742.00	B	MITSUBISHI	MS-GN18VF-T1/MU-GN18VF-T1	1 เฟส/220V	6.80	1470.00	13.06	รอลเลขคู่กัน	16.50	
138	ติดตั้งรวม	4	ห้องทำงานเจ้าหน้าที่เคาน์เตอร์พยาบาล ตัวที่ 1	CT	23,936.20	D	MITSUBISHI	PC-2.5KAKLT-5/PC-2.5KAKLT-5	1 เฟส/220V	9.90	20050.00	12.03	4120-001-0060/0007/58	39	ตรวจรับ 01/09/58 สอดคล้อง
139	ติดตั้งรวม	4	ห้องทำงานเจ้าหน้าที่เคาน์เตอร์พยาบาล ตัวที่ 2	CT	23,936.20	D	MITSUBISHI	PC-2.5KAKLT-5/PC-2.5KAKLT-5	1 เฟส/220V	9.90	20050.00	12.03	4120-001-0060/0008/58	18.00	ตรวจรับ 01/09/58 สอดคล้อง
140	ติดตั้งรวม	4	ห้องพักแพทย์	CT	25,249.00	D	TASAKI		1 เฟส/220V	11.12	2078.00	3.56	รอลเลขคู่กัน	40.00	แอร์เฟส 3
141	ติดตั้งรวม	4	ห้องพักแพทย์	CT	36,167.00	I	TASAKI	PV33YBGMT	3 เฟส/380V	6.59	3070.00	11.71	รอลเลขคู่กัน	25.00	แอร์เฟส 3
142	ติดตั้งรวม	4	ห้องประชุม	CT	19,108.22	C	TASAKI	FUGE-19/CHGE-19	1 เฟส/220V	7.85	1691.00	11.3	4120-001-0028/0010/51	19.08	ตรวจรับ 9/7/51 วิศพาณิย์
143	ติดตั้งรวม	4	ห้องพักนักศึกษาแพทย์	WT	19,108.22	C	TASAKI	FUGE-19/CHGE-20	1 เฟส/220V	7.85	1691.00	11.3	4120-001-0011/0048/56	15	
144	ติดตั้งรวม	4	ห้องพักนศ.	WT	12,278.08	A	CENTRAL AIR	CFW-2TF12/CCS-2TF12	1 เฟส/220V	4.70	1029.00	12.04	4120-001-0011/0046/56	11.73	ตรวจรับ 5/10/55 คงไว้
145	ติดตั้งรวม	5	ห้องพิเศษ 501	WT	17,227.53	B	MISUBISHI IN	MSY-KS18VF	1 เฟส/220V	9.70	1670.00	3.11	รอลเลขคู่กัน	16.5	
146	ติดตั้งรวม	5	ห้องพิเศษ 502	WT	18,601.00	C	Focus	AFT18WTSS-A/CSE18WTSS-A	1 เฟส/220V	7.00	5300.00	3.58	รอลเลขคู่กัน	17.5	ตั้งใหม่ เฟส 1 ปร.วิศวกรรม 17/06
147	ติดตั้งรวม	5	ห้องพิเศษ 503	WT	17,227.53	B	MISUBISHI IN	NU-ON18VF	1 เฟส/220V	10.20	1553.50	3.61	4120-001-0024/0076/48	16.5	แอร์โครงการอนุรักษ์พลังงาน
148	ติดตั้งรวม	5	ห้องพิเศษ 504	WT	18,601.00	C	Focus	AFT18WTSS-A/CSE18WTSS-A	1 เฟส/220V	7.00	5300.00	3.58	รอลเลขคู่กัน	17.5	ตั้งใหม่ เฟส 1 ปร.วิศวกรรม 17/06
149	ติดตั้งรวม	5	ห้องพิเศษ 505	WT	18,601.00	C	Focus	AFT18WTSS-A/CSE18WTSS-A	1 เฟส/220V	7.00	5300.00	3.58	รอลเลขคู่กัน	17.5	ตั้งใหม่ เฟส 1 ปร.วิศวกรรม 17/06
150	ติดตั้งรวม	5	ห้องพิเศษ 506	WT	17,227.53	B	MISUBISHI IN	MSY-KS18VF	1 เฟส/220V	9.70	1670.00	3.11	รอลเลขคู่กัน	16.5	
151	ติดตั้งรวม	5	ห้องทำงานเจ้าหน้าที่เคาน์เตอร์พยาบาล ตัวที่ 1	CT	39,077.00	H	YORK		1 เฟส/220V	7.85	1691.00	11.3	4120-001-0030/0047/63	39	ตรวจรับ 22/10/50 วิศพาณิย์
152	BURN UNIT	5	ห้อง BURN UNIT	CT	60,000.00	M	YORK	FLCU60AVP/YCLN60AYP	3 เฟส/380V	12.40	6240.00	9.62	4120-001-0045/0033/61	36	ตรวจรับ -/11/60 สอดคล้อง
153	BURN UNIT	5	ห้อง BURN UNIT	CT	44,014.00	K	CENTRAL AIR	SF41-FA/SC44-CD(A)2FAN	3 เฟส/380V	8.60	4410.00	9.98	4120-001-0016/0062/61	36	ตรวจรับ -/11/60 สอดคล้อง
154	BURN UNIT	5	ห้องแยก ห้อง 1	WT	9,206.60	A	MITSUBISHI	MS-GK09VA/MU-GK09VA	1 เฟส/220V	3.40	740	13.00	4120-001-0034/0026/58	10.4	ตรวจรับ 26/858 สอดคล้อง
155	BURN UNIT	5	ห้องแยก ห้อง 2	WT	13,307.00	B	TASAKI	KSM120V2UFT	1 เฟส/220V	4.98	998	13.00	4120-001-0050/0195/65	11.2	ติดตั้งใหม่ 30/09/64 จก
156	BURN UNIT	5	ห้องแยก ห้อง 3	WT	13,307.00	B	TASAKI	KSM120V2UFT	1 เฟส/220V	4.98	998	13.00	4120-001-0050/0194/65	12	ติดตั้งใหม่ 30/09/64 จก
157	BURN UNIT	5	ห้องประชุมติดตั้งรวม	CT	26,176.86	F	STAR AIRE	FCR5-800/AR-255R	1 เฟส/220V	10.85	2200	10.64	4120-001-0008/0013/48	25.08	ตรวจรับ 8/3/48 วิศวกรรม
158	BURN UNIT	5	ศูนย์ประสานผู้สูงอายุ	WT	13,314.99	A	TASAKI	FUGE-13/CHGE-13	1 เฟส/220V	5.4	1168.30	11.40	4120-001-0011/0035/52	14.40	ตรวจรับ -/7/52 วิศพาณิย์
159	BURN UNIT	5	ห้องทำงานเจ้าหน้าที่เคาน์เตอร์พยาบาล ตัวที่ 2	CT	25,303.77	E	YORK	YIFFXC025BAEFA/YIFFYC025BAEF	1 เฟส/220V	12.00	2076.68	12.18	4120-001-0008/0073/61	15	ตรวจรับ -/11/60 สอดคล้อง
160	BURN UNIT	5	ห้อง BURN UNIT	CT	60,000.00	M	TRANE	MCX060GB/TTK060KD	3 เฟส/380V	10.30	3914	12.18	4120-001-0045/0019/60	184	ตรวจรับ 15/12/59 ปร.วิศวกรรม
161	ติดตั้งรวม	5	ห้องพิเศษ 507	WT	18,601.00	C	Focus	AFT18WTSS-A/CSE18WTSS-A	1 เฟส/220V	7.00	5300.00	3.58	รอลเลขคู่กัน	17.5	ตั้งใหม่ เฟส 1 ปร.วิศวกรรม 22/06
162	ติดตั้งรวม	5	ห้องพิเศษ 508	CT	17,742.00	B	MISUBISHI IN	MSY-KS18VF	1 เฟส/220V	7.8	5200	3.11	4120-001-0024/0123/64	16.5	ตรวจรับ 31/3/42
163	ติดตั้งรวม	5	ห้องพิเศษ 509	WT	18,601.00	C	Focus	AFT18WTSS-A/CSE18WTSS-A	1 เฟส/220V	7.00	5300.00	3.58	รอลเลขคู่กัน	17.5	ตั้งใหม่ เฟส 1 ปร.วิศวกรรม 21/06
164	ติดตั้งรวม	5	ห้องพิเศษ 510	CT	17,227.53	B	MISUBISHI IN	MSY-KS18VF	1 เฟส/220V	9.70	1670.00	3.11	รอลเลขคู่กัน	16.5	
165	ติดตั้งรวม	5	ห้องพิเศษ 511	WT	18,601.00	C	Focus	AFT18WTSS-A/CSE18WTSS-A	1 เฟส/220V	7.00	5300.00	3.58	รอลเลขคู่กัน	17.5	ตั้งใหม่ เฟส 1 ปร.วิศวกรรม 24/06
166	ติดตั้งรวม	5	ห้องพิเศษ 512	WT	18,601.00	C	Focus	AFT18WTSS-A/CSE18WTSS-A	1 เฟส/220V	7.00	5300.00	3.58	รอลเลขคู่กัน	17.5	ตั้งใหม่ เฟส 1 ปร.วิศวกรรม 25/06
167	ติดตั้งรวม	5	ประชุม	CT	38,300.00	F	ENGINEER		3 เฟส/380V	6.1	3415.00	11.34	4120-001-0015/0028/46	270	ตรวจรับ 25/7/46 วิศพาณิย์
168	ติดตั้งรวม	5	เคาน์เตอร์พยาบาล	CT	25,303.00	E	YORK	YIFFXC25BAEFA	1 เฟส/220V	12	7400	11	4120-001-0008/0073/61	21	
169	ติดตั้งรวม	5	ห้องผู้ตรวจการ	CT	12,775.21	A	TASAKI	FUGE-13/CHGE-13	1 เฟส/220V	6.30	1182.20	10.81	4120-001-0005/0056/48	14.96	แอร์โครงการอนุรักษ์พลังงาน

1.ศึกษาค้นคว้า

			สถานที่ตั้ง	ชนิด	BTL/MR	ยี่ห้อ									
170	ห้องกรรมหญิง	5	ห้องประชุม PCT	CT	25,249.00	D	TASAKI		1 เฟส/220V	11.12	2078.00	3.56	รอลเซกซ์กันท์	25	แอร์เฟลทรี
171	ห้องกรรมหญิง	5	เคาเตอร์พอยนต	CT	25,249.00	E	TASAKI	KSM250V2UFT	1 เฟส/220V	9.40	25249.00	11.58	4120-001-0008/0082/65	23.56	คิดค่าใหม่ 1/10/64 จม
172	ห้องกรรมหญิง	5	ห้องประชุมและซักกิจกรรม	CT	28,479.96	F	KINDAI	KINA-28/KICD-28	1 เฟส/220V	11.00	2458.70	11.58	4120-001-0020/0024/56	23.56	ตรวจรับ 5/10/55 ตั้งไว้เรียน
173	อาคารกรรมหญิง I	6	ห้องพิเศษ 601	WT	12,000.00	A	MITSUBISHI	MS-GN18VF-T1/MU-GN18VF-T1	1 เฟส/220V	6.90	1470.00	13.16	4120-001-0021/0227/60	16.5	ตรวจรับ 29/05/60 ขอค้ำล่าง
174	อาคารกรรมหญิง I	6	ห้องพิเศษ 601	WT	18,601.00	C	Focus	AFT18WTSS-A/CSE18WTSS-A	1 เฟส/220V	7.00	5300.00	3.58	รอลเซกซ์กันท์	17.5	ตั้งใหม่ เฟส 1 ปลั๊กวงจรรวม25/0
175	อาคารกรรมหญิง I	6	ห้องพิเศษ 603	WT	18,601.00	C	Focus	AFT18WTSS-A/CSE18WTSS-A	1 เฟส/220V	7.00	5300.00	3.58	รอลเซกซ์กันท์	17.5	ตั้งใหม่ เฟส 1 ปลั๊กวงจรรวม25/0
176	อาคารกรรมหญิง I	6	ห้องพิเศษ 604	WT	17,100.00	B	MITSUBISHI	MSY-KS18VF	1 เฟส/220V	9.70	1670.00	3.11	รอลเซกซ์กันท์	16.5	
177	อาคารกรรมหญิง I	6	ห้องพิเศษ 605	WT	18,601.00	C	Focus	AFT18WTSS-A/CSE18WTSS-A	1 เฟส/220V	7.00	5300.00	3.58	รอลเซกซ์กันท์	17.5	ตั้งใหม่ เฟส 1 ปลั๊กวงจรรวม25/0
178	อาคารกรรมหญิง I	6	ห้องพิเศษ 606	WT	18,601.00	C	Focus	AFT18WTSS-A/CSE18WTSS-A	1 เฟส/220V	7.00	5300.00	3.58	รอลเซกซ์กันท์	17.5	ตั้งใหม่ เฟส 1 ปลั๊กวงจรรวม25/0
179	อาคารกรรมหญิง I	6	ห้องทำงานเจ้าหน้าที่เคาน์เตอร์พยาบาล ตัวที่ 1	CT	25,000.00	D	TRANE	MVXE245B50AA	1 เฟส/220V	9.1	2000.00	3.55	4120-001-0008/0080/64	39.00	
180	อาคารกรรมหญิง I	6	ห้องทำงานเจ้าหน้าที่เคาน์เตอร์พยาบาล ตัวที่ 2	WT	18,601.00	C	Focus	AFT18WTSS-A/CSE18WTSS-A	1 เฟส/220V	7.00	5300.00	3.58	รอลเซกซ์กันท์	17.5	ตั้งใหม่ เฟส 1 ปลั๊กวงจรรวม25/0
181	อาคารกรรมหญิง I	6	ห้องประชุมอาคารกรรมหญิง 1	CT	25,856.48	E	FREEZE	FR25AK-S/FR25SC-S	1 เฟส/220V	11.00	2428.00	10.83	4120-001-0008/0050/49	25.27	ตรวจรับ 7/4/49 รับ เอส ซี แอส
182	อาคารกรรมหญิง I	6	ห้องพักแรมแพทย์ใช้ทุนและคนศษ.	CT	12,582.09	A	TSUBISHI ELECT	MS-SGD13VVC-T1/MU-SGD13VC-T1	1 เฟส/220V	5.17	1115.00	11.53	4120-001-0010/0037/55	12	ตรวจรับ 1/11/54 วิศดพัฒน์ชัย
183	อาคารกรรมหญิง I	6	ห้องเจาะไขกระดูก	CT	20,028.78	D	TASAKI	FUGE-21/CHGE-21	1 เฟส/220V	8.86	1707.80	11.73	4120-001-0007/0059/48	18.6	แอร์โครงการอนุรักษ์พลังงาน
184	อาคารกรรมหญิง I	6	ห้องรวม	CT	36,000.00	F	TASAKI	FUGE-36/CHGE-36	3 เฟส/380V	18.1	3700	11.73	4120-001-0031/0042/48	18.6	
185	อาคารกรรมหญิง I	6	ห้องรวม	CT	36,000.00	F	TASAKI	FUGE-36/CHGE-36	3 เฟส/380V	18.1	3700	11.73	4120-001-0031/0043/48	18.6	
186	อาคารกรรมหญิง I	1	ห้องหัวน้ำ ออ.1	CRT	12,624.00	A	LG	S12D	1เฟส/220V	3.1	2500.00	11.73	4120-001-0005/0919/62	18.6	
187	หอผู้ป่วยRCU	6	ห้องแผงตัว	CRT	25,000.00	D	carrier	42AAF825A	1เฟส/220V	9	7336	13.14	รอลเซกซ์กันท์	18.6	
188	หอผู้ป่วยRCU	6	ห้องกินข้าว	CRT	13,000.00	B	carrier	KSM89V134D2K	1เฟส/220V	3.2	2655.00	3.85	รอลเซกซ์กันท์	18.6	
189	หอผู้ป่วยRCU	6	ห้องประชุม RCU	CRT	36,000.00	E	carrier	38T80361AA	1เฟส/220V	18.1	3700	11.78	รอลเซกซ์กันท์	18.6	
190	ICU อาคารกรรม	6	ห้องนอนรวมเจ้าหน้าที่ ICU MED	ST	12,775.21	A	TASAKI	FUGE-13/CHGE-13	1 เฟส/220V	6.30	1182.20	10.81	4120-001-0005/0049/48	11.61	
191	ICU MED	6	ห้อง UPS	WT	10,046.00	A	YORK	FF09XETAHH-RX/YHFF09YETAHH	1 เฟส/220V	4.4	990	10.81	รอลเซกซ์กันท์	11.61	ปี62
192	ICU MED	6	ห้อง UPS	WT	10,046.00	A	YORK	FF09XETAHH-RX/YHFF09YETAHH	1 เฟส/220V	4.4	990	10.81	รอลเซกซ์กันท์	11.61	ปี62
193	อาคารกรรมชาย I	7	ห้องพิเศษ 701	WT	17,227.53	B	MISUBISHI IN	MUY-KS18VF	1 เฟส/220V	8.20	1553.50	11.09	รอลเซกซ์กันท์	11.61	แอร์โครงการอนุรักษ์พลังงาน
194	อาคารกรรมชาย I	7	ห้องพิเศษ 702	WT	17,227.53	B	MISUBISHI IN	MUY-KS18VF	1 เฟส/220V	8.20	1553.50	11.09	รอลเซกซ์กันท์	16.5	แอร์โครงการอนุรักษ์พลังงาน
195	อาคารกรรมชาย I	7	ห้องพิเศษ 703	WT	17,228.53	B	MISUBISHI IN	MUY-KS18VF	2 เฟส/220V	8.20	1553.50	11.09	รอลเซกซ์กันท์	16.5	แอร์โครงการอนุรักษ์พลังงาน
196	อาคารกรรมชาย I	7	ห้องพิเศษ 704	WT	18,000.00	B	MISUBISHI IN	MSY-KS18VF	1 เฟส/220V	8.20	1553.50	11.09	รอลเซกซ์กันท์	16.5	
197	อาคารกรรมชาย I	7	ห้องพิเศษ 705	WT	18,000.00	B	MISUBISHI IN	MSY-KS18VF	1 เฟส/220V	8.20	1553.50	11.09	รอลเซกซ์กันท์	16.5	
198	อาคารกรรมชาย I	7	ห้องพิเศษ 706	WT	19,448.00	C	TASAKI	KSG18SVKT	1 เฟส/220V	6.63	1460.00	3.9	รอลเซกซ์กันท์	16.5	แอร์เฟลทรี
199	อาคารกรรมชาย I	7	ห้องทำงานเจ้าหน้าที่ ตัวที่ 1	CT	18,000.00	E	YORK	YIFFXC018BAEFA/YIFFYC018BAEFA	1 เฟส/220V	8.90	1716.70	10.98	4120-001-0026/0033/62	16.5	
200	อาคารกรรมชาย I	7	ห้องทำงานเจ้าหน้าที่ ตัวที่ 2	CT	25,248.80	E	YORK	YIFFXC025BAEFA/YIFFYC025BAEFA	1 เฟส/220V	12.00	2076.68	12.18	4120-001-0014/0049/60	16.5	ตรวจรับ 14/06/60 สำป่วิชาการ
201	อาคารกรรมชาย I	7	ห้องประชุม	CT	38,214.00	I	TASAKI	PV33YBGMT	3 เฟส/380V	6.97	11200.00	3.45	รอลเซกซ์กันท์	37.6	แอร์เฟลทรี
202	อาคารกรรมชาย I	7	ห้องหัวน้ำหอผู้ป่วยออช.1	WT	12,000.00	A	Focus	AFT12WTSS-A/CSE12WTSS-A	1 เฟส/220V	4.6	1006.00	11.49	รอลเซกซ์กันท์	9	
203	อาคารกรรมชาย I	7		CT	12,582.09	A	TSUBISHI ELECT	MS-SGD13VVC-T1/MU-SGD13VC-T1	1 เฟส/220V	5.17	1115.00	11.53	4120-001-0010/0038/55	12	ตรวจรับ 1/11/54 วิศดพัฒน์ชัย

1. หักฉีกฉีกฉีก

			สถานที่		BTU/Hr	กลุ่ม	ยี่ห้อ	รุ่น		กระแส					
204	อาคารรวมชาย 1	7	ห้องพักรวมแพทย์	CT	18,083.60	C	YORK	YIFFXC018BAEFA/YIFFYC018BAEFA	1 เฟส/220V	8.90	1716.70	10.98	4120-001-0026/0033/62	12	
205	อาคารรวมชาย 2	7	ห้องพิเศษ 707	WT	18,601.00	C	Focus	AFT18WTSS-A/CSE18WTSS-A	1 เฟส/220V	7.00	5300.00	3.58	รอลเคทท์กัทท์	12	
206	อาคารรวมชาย 2	7	ห้องพิเศษ 708	CT	18,000.00	C	MISUBISHI IN	MSY-KS18VF	1 เฟส/220V	8.20	1553.50	11.09	รอลเคทท์กัทท์	16.5	
207	อาคารรวมชาย 2	7	ห้องพิเศษ 709	CT	18,084.00	C	MISUBISHI IN	MSY-KS18VF	1 เฟส/220V	9.70	1553.50	3.11	4120-001-0024/0097/48	16.5	แอร์โครงการอนุรักษ์พลังงาน
208	อาคารรวมชาย 2		อาคารรวม	CT	18,846.86	C	TASAKI	MSY-KS18VF	1 เฟส/220V	8.1	1553.50	10.98	4120-001-0021/0088/48	16.5	
209	อาคารรวมชาย 2	7	ห้องพิเศษ 711	CT	18,000.00	B	MISUBISHI IN	MSY-KS18VF	1 เฟส/220V	8.20	1553.50	11.09	รอลเคทท์กัทท์	16.5	
210	อาคารรวมชาย 2	7	ห้องพิเศษ 710	CT	18,000.00	B	MISUBISHI IN	MSY-KS18VF	1 เฟส/220V	8.20	1553.50	11.09	รอลเคทท์กัทท์	16.5	
211	อาคารรวมชาย 1	7	ห้องทำงานเจ้าหน้าที่ คิวที่ 1	CT	18,300.00	C	TRANE		1 เฟส/220V	7.2	1553.50	11.66	4120-001-0026/0025/60	39	ตรวจรับ 17/03/60 ฝ่ายวิศวกรรม
212	อาคารรวมชาย 2	7	ห้องทำงานเจ้าหน้าที่ คิวที่ 2	CT	24,000.00	D	Focus	AFT18WTSS-A/CSE18WTSS-A	1 เฟส/220V	12.00	2076.68	12.18	รอลเคทท์กัทท์	18	
213	อาคารรวมชาย 2	7	หลอดแอลอีดี	CT	18,600.00	C	Focus	AFT18WTSS-A/CSE18WTSS-A	1 เฟส/220V	7.00	5300.00	3.58	รอลเคทท์กัทท์	15	
214	อาคารรวมชาย 2	7	หลอดแอลอีดี	WT	19,448.00	C	TASAKI	KSG18SVKT	1 เฟส/220V	6.63	1460.00	3.9	รอลเคทท์กัทท์	16.5	แอร์ฟลว
215	อาคารรวมชาย 2	7	ห้องพิเศษ	CT	30,320.00	E	TASAKI		1 เฟส/220V	12.87	8300.00	3.45	รอลเคทท์กัทท์	60.00	แอร์ฟลว
216	อาคารรวมชาย 2	7	สำนักงานอาคารรวม	CT	18,600.00	C	Focus	AFT18WTSS-A/CSE18WTSS-A	1 เฟส/220V	7.00	5300.00	3.58	รอลเคทท์กัทท์	15	
217	อาคารรวมชาย 2	7	ห้องประชุมกลุ่มงาน	WT	12,000.00	A	Focus	AFT12WTSS-A/CSE12WTSS-A	1 เฟส/220V	4.6	1006.00	11.09	รอลเคทท์กัทท์	9	
218	อาคารรวมชาย 2	7	ห้องพักรวมแพทย์ 3 ชั้นและนศ.	WT	12,582.09	A	TSUBISHI ELECT	MS-SGD13VVC-TI/MU-SGD13VC-T	1 เฟส/220V	5.17	1115.00	11.53	4120-001-0010/0038/55	12	ตรวจรับ 01/11/54 วิศวกร
219	อาคารรวมชาย 2	7	อาคารรวม	WT	16,100.00	B	TASAKI	FUGE-13/CHGE-13	1 เฟส/220V	2.12	468	11.53	4120-001-0012/0063/44	12	
220	อาคารรวมชาย 2	7	อาคารรวมชาย	CT	38,300.00	I	TASAKI	FUGE-38/CHGE-38	3/380	16.87	11136	11.53	4120-001-0015/0054/48	24	
221	อาคารรวมชาย 2	7	อาคารรวมชาย 2	CT	18,846.86	C	TASAKI	FUGE-13/CHGE-15	1 เฟส/220V	23.99	5,275	11.53	4120-001-0021/0087/48	12	
222	อาคารรวมชาย 2	7	อาคารรวม	CT	18,846.86	C	TASAKI	FUGE-13/CHGE-16	1 เฟส/220V	23.99	5,275	11.53	4120-001-0021/0088/48	12	
223	อาคารรวมชาย 2	7	อาคารรวม	CT	26,110.67	F	TASAKI	FUGE-13/CHGE-17	3/380	11.54	7619	11.53	4120-001-0023/0013/56	18	
224	อาคารรวมชาย 2	7	อาคารรวม	CT	18,597.79	C	TASAKI	FUGE-13/CHGE-18	1 เฟส/220V	23.99	5,275	11.53	4120-001-0026/0026/61	12	
225	อาคารรวมชาย 2	7	อาคารรวม	CT	26,110.67	F	TASAKI	FUGE-13/CHGE-19	1 เฟส/220V	11.54	7619	11.53	4120-001-0031/0087/61	19	
226	อาคารรวมชาย 2	7	อาคารรวม	CT	26,110.67	F	TASAKI	FUGE-13/CHGE-20	1 เฟส/220V	11.54	7619	11.53	4120-001-0042/0020/60	18	
227	อาคารรวมชาย 2	7	ห้องนอน	WT	12,582.09	A	MITSUBISHI	MS-SGG13VC-TI/MU-SGG13VC-TI	1 เฟส/220V	5.17	1115.00	11.53	4120-001-0010/0040/55	11.34	ตรวจรับ 23/02/55 วิศวกร
228	อาคารรวมหญิง 2	8	801	WT	18,000.00	C	MISUBISHI IN	MSY-KS18VF	1 เฟส/220V	8.20	1553.50	11.09	รอลเคทท์กัทท์	16.5	
229	อาคารรวมหญิง 2	8	802	WT	18,000.00	C	MISUBISHI IN	MSY-KS18VF	1 เฟส/220V	8.20	1553.50	11.09	รอลเคทท์กัทท์	16.5	
230	อาคารรวมหญิง 2	8	ห้องพิเศษ 803	WT	18,000.00	C	MISUBISHI IN	MSY-KS18VF	1 เฟส/220V	8.20	1553.50	11.09	รอลเคทท์กัทท์	16.5	
231	อาคารรวมหญิง 2	8	เคาน์เตอร์พยาบาล	CT	18,000.00	C	YORK	YIFFXC018BAEFA/YIFFYC018BAEFA	2 เฟส/220V	8.20	1553.50	11.09	รอลเคทท์กัทท์	17.5	
232	อาคารรวมหญิง 2	8	เคาน์เตอร์พยาบาล	CT	28,300.00	G	Focus	CSE30S95	1 เฟส/220V	13	8900	12.94	4120-001-0030/0058/65	17.5	
233	อาคารรวมหญิง 2	8	804	WT	18,000.00	C	MISUBISHI IN	MSY-KS18VF	1 เฟส/220V	8.20	1553.50	11.09	รอลเคทท์กัทท์	16.5	
234	อาคารรวมหญิง 2	8	ห้องพิเศษ 805	WT	17,742.00	C	TSUBISHI ELECT	MSY-KS18VF	1 เฟส/220V	8.20	1553.50	11.09	4120-001-0024/0121/64	16.5	แอร์โครงการอนุรักษ์พลังงาน
235	อาคารรวมหญิง 2	8	ห้องพิเศษ 806	WT	18,084.00	C	MITSUBISHI ELECTRI	MSY-KS18VF	1 เฟส/220V	8.90	1716.70	3.58	รอลเคทท์กัทท์	16.5	ฟิล์มใส
236	อาคารรวมหญิง 2	8	ห้องหัวน้ำ	WT	18,084.00	C	TASAKI								
237	อาคารรวมหญิง 2	8	ห้องประชุม	CT	18,597.00	B	LG	SI8D	1 เฟส/220V	7.5	1550.00	11.67	4120-001-0026/0027/61	12	

1.ศึกษาค้นคว้า

238	อาคารกรมหญิง 2	8	ห้องประชุมพยานหลังรวม	WT	12,488.60	A	TSUBISHI ELECT	MS-SGD13VC-T1/MU-SGD13VG-T1	1 เฟส/220V	5.17	1115.00	11.45	4120-001-0005/0078/51	11.84	ตรวจรับ 17/9/51 วิศวพาณิชย์
239	อาคารกรมหญิง 2	8	เคเบิลร้อยพยาน	CT	36,384.65	I	YORK	IFFXCO36BANFA/YIFFYCO36BANF	3 เฟส/380V	6.00	2923.14	12.45	4120-001-0031/0083/61	25	
240	หอผู้ป่วยหลอดเลือดคตของ	8	หอผู้ป่วยหลอดเลือดคตของ	ST	48,000.00	L	TRANE	TTKE48SD0EAA	3 เฟส/380V	9.5	5035.00	10.98	รายละเอียดดูบัญชี	35.00	ติดตั้งใหม่ 28/09/64
241	หอผู้ป่วยหลอดเลือดคตของ	8	หอผู้ป่วยหลอดเลือดคตของ	ST	36,167.00	I	TASAKI	PV33YBGMT	3 เฟส/380V	6.59	3070.00	10.98	4120-001-0025/0007/65	25.00	ติดตั้งใหม่ 5/10/64
242	หอผู้ป่วยหลอดเลือดคตของ	8	หอผู้ป่วยหลอดเลือดคตของ	ST	25,249.00	E	TASAKI	KSM250V2UFT	1 เฟส/220V	9.4	2445.10	10.98	4120-001-0008/0081/65	18.00	ติดตั้งใหม่ 7/10/64
243	หอผู้ป่วยหนักอายุรกรรม	8	ห้องแต่งตัว	CT	18,846.86	C	TASAKI	FUGE-19/CHGE-19	1 เฟส/220V	8.90	1716.70	10.98	4120-001-0021/0092/48	13.30	แอร์โครงการอนุรักษ์พลังงาน
244	หอผู้ป่วยหนักอายุรกรรม	8	ห้องครัว	WT	19,448.00	C	TASAKI	KSG18SVKT	1 เฟส/220V	6.63	1460.00	3.9	รายละเอียดดูบัญชี	16.5	แอร์เฟส 3
245	หอผู้ป่วยหนักอายุรกรรม	8	ห้องทำงานแพทย์	CT	17,227.53	B	TASAKI	FUGE-17/CHGE-17	1 เฟส/220V	7.20	1553.00	11.09	4120-001-0024/0105/50	16.20	ตรวจรับ 9/5/50 วิศวพาณิชย์
246	หอผู้ป่วยหนักอายุรกรรม		ห้องพักผ่อน	CT	12000	A	TASAKI	FUGE-12/CHGE-12	1 เฟส/220V	5.17	1115.00	11.53	4120-001-0005/0053/59	9	
247	หอผู้ป่วยหนักอายุรกรรม		ห้องหัวหน้า	CT	12000	A	TASAKI	FUGE-12/CHGE-12	1 เฟส/220V	5.17	1115.00	11.53	4120-001-0005/0154/59	9	
248	อาคารกรมชาย 3	8	ห้องประชุม	CT	26,296.28	F	TASAKI	ANT-S00B/SSA-26	1 เฟส/220V	11.11	2445.10	10.75	4120-001-0023/0006/50	24.42	ตรวจรับ 1/2/50 พก.ด.ป.เอ็น.ที
249	อาคารกรมชาย 3		หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย 3 ตัวที่ 3	CT	28,479.96	F	MEMORY	FMA-28/CMA-28	1 เฟส/220V	11.18	2458.70	11.58	4120-001-0020/0023/54	18	
250	อาคารกรมชาย 3	8	หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย 3 ตัวที่ 4	CT	60,000.00	M	SAIJO DENKI	50TURBO410SSU3/CS60TURBO410S	3 เฟส/380V	26.64	5861.00	10	4120-001-0045/0018/59	45	ตรวจรับ 9/9/59 ลาดสำปาง
251	อาคารกรมชาย 3	8	ห้องพักผ่อนพยานตรวจการ	CT	28,479.96	F	MEMORY	FMA-28/CMA-28	1 เฟส/220V	11.18	2458.70	11.58	4120-001-0020/0023/54	27.60	ตรวจรับ 6/7/54 วิศวพาณิชย์
252	อาคารกรมชาย 3	8	หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย 3 ตัวที่ 1	CT	36,200.00	I	TRANE	MCX536HB5/TTK536KD5	3 เฟส/380V	7.77	3220.00	11.18	4120-001-0025/0005/60	74.25	ตรวจรับ -1/6/60 ฝ.ช่างวิศวกรม
253	อาคารกรมชาย 3	8	หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย 3 ตัวที่ 2	CT	36,200.00	I	TRANE	MCX536HB5/TTK536KD5	3 เฟส/380V	7.77	3220.00	11.18	4120-001-0025/0006/60	25.00	ตรวจรับ -1/6/60 ฝ.ช่างวิศวกรม

6499.32

2.อาคารพิธีสมณศักดิ์

254	ห้องตรวจอาตุกรรม	I	ห้องตรวจเบอร์ 12	CT	38,000.00	I	TASAKI		3 เฟส/380V	5.81	3250.00	3.45	รอลเซกฐกัณท์		แอร์เฟส3
255	ห้องตรวจอาตุกรรม	I	ห้องตรวจอาตุกรรม	CT	18,597.79	C	LG	SI8D	1 เฟส/220V	7.5	1550.00	11.67	4120-001-0026/0028/61	12	
256	ห้องตรวจอาตุกรรม	I	ห้องตรวจเบอร์ 12	CT	36,167.00	I	TASAKI	CHAE36-CFIR/FUNE36-AF1	3 เฟส/380V	5.49	3070.00	3.45	รอลเซกฐกัณท์	30	ติดตั้งใหม่ JM 29/05/2565
257	ห้องตรวจอาตุกรรม	I	ห้องตรวจเบอร์ 12	CT	38,000.00	I	TASAKI		3 เฟส/380V	5.81	3250.00	3.45	รอลเซกฐกัณท์		แอร์เฟส3
258	ห้องตรวจอาตุกรรม	I	ห้องตรวจเบอร์ 12	CT	38,000.00	I	TASAKI		3 เฟส/380V	5.81	3250.00	3.45	รอลเซกฐกัณท์		แอร์เฟส3
259	ห้องตรวจอาตุกรรม	I	ห้องตรวจเบอร์ 12	CT	40,000.00	I	TASAKI		3 เฟส/380V	5.81	3250.00	3.45	รอลเซกฐกัณท์		แอร์เฟส3
260	ห้องตรวจอาตุกรรม	I	ห้องตรวจเบอร์ 12	CT	38,000.00	I	TASAKI		3 เฟส/380V	5.81	3250.00	3.45	รอลเซกฐกัณท์		แอร์เฟส3
261	ห้องตรวจอาตุกรรม	I	ห้องตรวจเบอร์ 12	CT	38,000.00	I	TASAKI		3 เฟส/380V	5.81	3250.00	3.45	รอลเซกฐกัณท์		แอร์เฟส3
262	ห้องตรวจอาตุกรรม	I	ห้องตรวจเบอร์ 12	ST	38,214.00	I	TASAKI	PV38YBGMT	3 เฟส/380V	9.76	3712	11.22	รอลเซกฐกัณท์	32	ติดตั้งใหม่ 2/10/64 jm
263	ห้องตรวจอาตุกรรม	I	ห้องตรวจเบอร์ 13	ST	38,214.00	I	TASAKI	PV38YBGMT	3 เฟส/380V	9.77	3712	11.22	รอลเซกฐกัณท์	32	ติดตั้งใหม่ 1/10/64 jm
264	ห้องตรวจอาตุกรรม	I	ห้องตรวจเบอร์ 12	CT	36,167.00	I	TASAKI	CHAE36-CFIR/FUNE36-AF1	3 เฟส/380V	5.49	3070.00	3.45	รอลเซกฐกัณท์	32	ติดตั้งใหม่ JM 21/05/2563
265	ห้องตรวจอาตุกรรม	I	ห้องตรวจโรคเรื้อรัง	CST	25,500.00	E	AMENA	C24BA-RSVJE-LK/GSH239UY-C8D1	3 เฟส/380V	8.85	2442.00	13.1	รอลเซกฐกัณท์	18.00	ห้องสร้างใหม่แทนที่ตึกเดิม
266	ห้องตรวจอาตุกรรม	I	ห้องตรวจโรคเรื้อรัง	CST	25,500.00	E	AMENA	C24BA-RSVJE-LK/GSH239UY-C8D1	3 เฟส/380V	8.85	2442.00	13.1	รอลเซกฐกัณท์	18.00	ห้องสร้างใหม่แทนที่ตึกเดิม
267	ห้องตรวจอาตุกรรม	I	ห้องตรวจโรคเรื้อรัง	CST	25,500.00	E	AMENA	C24BA-RSVJE-LK/GSH239UY-C8D1	3 เฟส/380V	8.85	2442.00	13.1	รอลเซกฐกัณท์	18.00	ห้องสร้างใหม่แทนที่ตึกเดิม
268	ห้องตรวจอาตุกรรม	I	ห้องตรวจโรคเรื้อรัง	CST	25,500.00	E	AMENA	C24BA-RSVJE-LK/GSH239UY-C8D1	3 เฟส/380V	8.85	2442.00	13.1	รอลเซกฐกัณท์	18.00	ห้องสร้างใหม่แทนที่ตึกเดิม
269	ห้องตรวจอาตุกรรม	I	ห้องตรวจโรคเรื้อรัง	CST	25,500.00	E	AMENA	C24BA-RSVJE-LK/GSH239UY-C8D1	3 เฟส/380V	8.85	2442.00	13.1	รอลเซกฐกัณท์	18.00	ห้องสร้างใหม่แทนที่ตึกเดิม
270	ห้องตรวจอาตุกรรม	I	ห้องตรวจโรคเรื้อรัง	CST	25,500.00	E	AMENA	C24BA-RSVJE-LK/GSH239UY-C8D1	3 เฟส/380V	8.85	2442.00	13.1	รอลเซกฐกัณท์	18.00	ห้องสร้างใหม่แทนที่ตึกเดิม
271	ห้องตรวจอาตุกรรม	I	ห้องตรวจโรคเรื้อรัง	CST	25,500.00	E	AMENA	C24BA-RSVJE-LK/GSH239UY-C8D1	3 เฟส/380V	8.85	2442.00	13.1	รอลเซกฐกัณท์	18.00	ห้องสร้างใหม่แทนที่ตึกเดิม
272	ห้องจ่ายยาผู้ป่วยใน	I	ห้องการเงิน	WT	9,200.00	A	Carrier	42TSGS010-703/38TSGS01-703	1 เฟส/220V	3.55	2696.00	3.55	รอลเซกฐกัณท์	6	
273	ห้องจ่ายยาผู้ป่วยใน	I	เคาน์เตอร์จ่ายยาผู้ป่วยใน	WT	9,200.00	A	Carrier	42TSGS010-703/38TSGS01-703	1 เฟส/220V	3.55	2696.00	3.55	รอลเซกฐกัณท์	6	
274	ห้องจ่ายยาผู้ป่วยใน	I	ห้องโลง	WT	12,000.00	A	Carrier	421TSGS013-713/38TSG013-713	1 เฟส/220V	4.51	2930.00	3.55	รอลเซกฐกัณท์	9	
275	ห้องจ่ายยาผู้ป่วยใน	I	ห้องโลง	CST	30,000.00	G	Carrier	42TGF0301CP/38TGF0301A1	3 เฟส/380V	12.00	2930.00	3.44	รอลเซกฐกัณท์	25	
276	ห้องจ่ายยาผู้ป่วยใน	I	ห้องโลง	CST	30,000.00	G	Carrier	42TGF0301CP/38TGF0301A2	3 เฟส/380V	12.00	2930.00	3.44	รอลเซกฐกัณท์	25	
277	ห้องจ่ายยาผู้ป่วยใน	I	ห้องโลง	CST	30,000.00	G	Carrier	42TGF0301CP/38TGF0301A3	3 เฟส/380V	12.00	2930.00	3.44	รอลเซกฐกัณท์	25	
278	ห้องจ่ายยาผู้ป่วยใน	I	ห้องโลง	ST	30,000.00	G	Carrier	42TGF0301CP/38TGF0301A4	3 เฟส/380V	12.00	2930.00	3.44	รอลเซกฐกัณท์	25	
279	ห้องจ่ายยาผู้ป่วยใน	I	ห้องโลง	ST	30,000.00	G	Carrier	42TGF0301CP/38TGF0301A5	3 เฟส/380V	12.00	2930.00	3.44	รอลเซกฐกัณท์	25	
280	ห้องจ่ายยาผู้ป่วยใน	I	ห้องโลง	ST	30,000.00	G	Carrier	42TGF0301CP/38TGF0301A6	3 เฟส/380V	12.00	2930.00	3.44	รอลเซกฐกัณท์	25	
281	ห้องจ่ายยาผู้ป่วยใน	I	ห้องโลง	ST	30,000.00	G	Carrier	42TGF0301CP/38TGF0301A7	3 เฟส/380V	12.00	2930.00	3.44	รอลเซกฐกัณท์	25	
282	ห้องจ่ายยาผู้ป่วยใน	I	ห้องโลง	ST	30,000.00	G	Carrier	42TGF0301CP/38TGF0301A8	3 เฟส/380V	12.00	2930.00	3.44	รอลเซกฐกัณท์	25	
283	ห้องจ่ายยาผู้ป่วยใน	I	ห้องกินข้าว	WT	9,200.00	A	Carrier	42TSGS010-703/38TSGS01-703	1 เฟส/220V	3.55	2696.00	3.55	รอลเซกฐกัณท์	6	
284	ห้องจ่ายยาผู้ป่วยใน	I	ห้องกินข้าว	WT	18,000.00	B	Carrier	42TSGS018-703/38TSGS018-703	1 เฟส/220V	6.80	1150.00	3.56	รอลเซกฐกัณท์	12	
285	หอจริยทศกษยภยภค	I	ห้องทำงานพหยภคภค	CT	30,249.00	D	TASAKI		1 เฟส/220V	11.12	2078.00	3.56	รอลเซกฐกัณท์	25	แอร์เฟส3
286	หอจริยทศกษยภยภค	I	ห้องรฐภคพหยภคภค	CT	36,384.65	I	YORK	IFFXCO36BANFA/YIFFYCO36BANF	3 เฟส/380V	6.00	2923.14	12.45	4120-001-0031/0082/61	28	ย้ายมาจากหอผู้ป่วย คป. ชั้น 4 นว
287	หอจริยทศกษยภยภค	I	ห้องรฐภคพหยภคภค	CT	37,082.00	E	YORK	FLC36AVRRAO	1 เฟส/220V	13.7	3100.00	3.63	4120-001-0052/0024/63	28	

2.อาคารพิเศษ

288	พยาบาลอาชีวเวช	1	ห้องปฏิบัติงานพยาบาล	WT	13,307.00	B	TASAKI	KSM120V2UFT	1 เฟส/220V	4.98	3980.00	3.63	รอลเลขครุภัณฑ์	8	
289	พยาบาลอาชีวเวช	1	ห้องตั้งชั้นเนื้อ เบอร์ 13	CT	18,083.00	C	CENTRAL AIR	CFW-IFE118	1 เฟส/220V	7.19	3980.00	3.6	4120-001-0021/0228/60	8	ติดตั้งใหม่ 7/10/64 ว่างวิเทศ
290	พยาบาลอาชีวเวช	1	ห้องชั้นเนื้อ	CT	44,600.00	K	TASAKI	FUG-1600/CHGD-44-3-SCL	36	9.13	4534.00	9.78	4120-001-0016/0046/50	33.55	ตรวจรับ 23/7/50 วิเทศพาณิชย์
291	กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์	1	ห้องงานพยาธิวิทยา	CT	25,249.00	D	TASAKI		1 เฟส/220V	11.12	2078.00	3.56	รอลเลขครุภัณฑ์	25	แอร์เฟส 3
292	พยาบาลอาชีวเวช	1	ปฏิบัติการคัดกรองพยาธิสัตว์ที่ 3	CT	12,736.31	A	CARRIER	42VE004/38RE0125X	1 เฟส/220V	5.21	1134.00	11.23	4120-001-0005/0072/51	6	ตรวจรับ -/10/50
293	กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์	1	ห้องประชุมกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์	CT	44,600.00	K	TASAKI	FUL-1600/CHLD-44	3 เฟส/380V	8.45	4560.00	9.78	4120-001-0016/0053/52	36.60	ตรวจรับ 9/7/52 วิเทศพาณิชย์
294	กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์	1	เคมีคลินิก	CT	60,000.00	H	CARRIER	38LB060SC	3 เฟส/380V	9.87	5660	11.23	4120-001-0045/0016/57	25	แอร์บริจากลดตั้งประมาณ -/9/57
295	กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์	1	เคมีคลินิก	CT	36,167.00	I	CARRIER	38RGE036S230-BD	3 เฟส/380V	9.25	3516	11.23	4120-001-0042/0011/57	32	แอร์บริจากลดตั้งประมาณ -/9/56
296	กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์	1	เคมีคลินิก	ST	37,000.00	I	TRANE	MCXA36HB5WAA	3 เฟส/380V	7.2	3090	11.23	4120-001-0052/0018/61	20	
297	กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์	1	เคมีคลินิก	CT	60,000.00	H	CARRIER	38RE060SC	3 เฟส/380V	9.5	5905.00	11.53	4120-001-0045/0015/56	96.46	แอร์บริจากลดตั้งประมาณ -/9/56
298	กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์	1	ตรวจ ธนาคารเลือด	CT	25,000.00	E	ENGINEER		3 เฟส/380V	11.1	7 326	11.53	4120-001-0013/0016/43	18.45	ตรวจรับ 31/8/43
299	กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์	1	ธนาคารเลือด	CT	25,000.00	E	TASAKI		3 เฟส/380V	8.85	2442.00	13.1	4120-001-0030/0036/60	18	
300	กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์	1	โลหิตวิทยา	CT	60,000.00	H	TRANE		3 เฟส/380V	15.42	5861.00	11.53	4120-001-0045/0017/59	18	
301	กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์	1	โลหิตวิทยา	CT	23,936.00	D	MITSUBISHI		3 เฟส/380V	10.62	7014	11.53	4120-001-0060/0012/59	15	
302	กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์	1	ห้องนอนเวรเคมี	CT	10,000.00	A	TOSHIBA		1 เฟส/220V	13.31	2930	11.53	4120-001-0034/0002/40	6.00	ตรวจรับ 17/3/40
303	กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์	1	ห้องนอนเวรโลหิตวิทยา	CT	18,846.86	C	TASAKI	FUGE-19/CHGE-19	1 เฟส/220V	8.90	1716.70	10.98	4120-001-0021/0071/48	5.7	แอร์โครงการอนุรักษ์พลังงาน
304	กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์	1	ตรวจ ธนาคารเลือด	CT	25,249.00	D	TASAKI		1 เฟส/220V	11.12	2078.00	3.56	รอลเลขครุภัณฑ์	12	แอร์เฟส 3
305	กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์	1	โลหิตวิทยา	CT	38,000.00	I	TASAKI		3 เฟส/380V	5.81	3250.00	3.45	รอลเลขครุภัณฑ์		แอร์เฟส 3
306	กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์	2	โลหิตวิทยา	CT	38,000.00	I	TASAKI		3 เฟส/380V	5.81	3250.00	3.45	รอลเลขครุภัณฑ์		แอร์เฟส 3
307	กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์	1	ห้องหัวหน้า เคมีคลินิก	CT	18,846.86	C	TASAKI	FUGE-19/CHGE-19	1 เฟส/220V	8.90	1716.70	10.98	4120-001-0021/0072/48	8.12	แอร์โครงการอนุรักษ์พลังงาน
308	กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์	1	โลหิตวิทยา	ST	36,167.00	I	TASAKI	PV33YBGMT	3 เฟส/380V	6.59	3070.00	11.71	รอลเลขครุภัณฑ์	25.00	ติดตั้งใหม่
309	กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์	1	ห้องหัวหน้า โลหิตวิทยา	WT	19,448.00	C	TASAKI	KSGI8SIVKT	1 เฟส/220V	6.63	1460.00	3.9	รอลเลขครุภัณฑ์	16.5	แอร์เฟส 3
310	กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์	1	ห้องอาหาร	ST	26,662.00	E	TASAKI	FUUE-20	1 เฟส/220V	8.5	1775.00	3.41	4120-001-0007/0068/52	22	
311	กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์	1	โลหิตวิทยา	CT	38,099.76	I	TASAKI	FULE-38/CHLE-38-3	3 เฟส/380V	6.03	3254.00	11.71	4120-001-0019/0042/56	24	ตรวจรับ 19/6/56 วิเทศพาณิชย์
312	พยาบาลอาชีวเวช	1	ห้องพักแพทย์ชั้นเนื้อ	CT	25,249.00	D	TASAKI		1 เฟส/220V	11.12	2078.00	3.56	รอลเลขครุภัณฑ์	25	แอร์เฟส 3
313	พยาบาลอาชีวเวช	1	จุดชีววิทยา	CT	38,790.00	I	MITSUBISHI	PC-4KAKIT-5.TH3	3 เฟส/380V	17.22	3789	10.83	4120-001-0033/0008/60	25	
314	หริสเม้น	1	รังสีวิทยา	CT	25,607.06	E	DAISENKO		1 เฟส/220V	9.4	2445.10	10.98	4120-001-0005/0189/61	18	
315	หริสเม้น	1	โลหิตวิทยา	CT	20622.47	D	TASAKI		3 เฟส/380V	15.9	2014	10.83	4120-001-0005/0068/52	18	
316	หริสเม้น	1	ธนาคารเลือด	CT	25000	E	TASAKI		3 เฟส/380V	19.27	7326	10.83	4120-001-0008/0070/60	18	
317	หริสเม้น	1	พยาธิอาชีวเวช	CT	25200	E	POWER-AIR	CDH25JSIR	1 เฟส 2 สาย	9.4	2068	10.83	4120-001-0008/0075/61	18	
318	หริสเม้น	1	พยาธิอาชีวเวช	CT	25304	E	YORK	YIFFYCU25BAEFA	1 เฟส 2 สาย	12	2664	10.83	4120-001-0008/0078/62	19	
319	หริสเม้น	1	รังสีวิทยา	CT	16,100.00	B			1 เฟส 2 สาย	21.31	4689	10.83	4120-001-0012/0036/41	12	
320	หริสเม้น	1	OPD LAP	CT	36,000.00	I	YORK	YIFFYCU36BAEFA	3 เฟส/380V	9.25	3516	10.83	4120-001-0031/0081/61	25	แอร์จากหอผู้ป่วยอุบัติเหตุชั้น 4
321	หริสเม้น	1	โลหิตวิทยา	CT	38,099.76	I	YORK		3 เฟส/380V	9.76	3712	10.83	4120-001-0019/0042/56	25	

2.อาคารพร้อมมูล

ลำดับ	ประเภท	ยี่ห้อ	รุ่น	ขนาด	ราคา	จำนวน	รวม	ยี่ห้อ	รุ่น	ขนาด	ราคา	จำนวน	รวม	ยี่ห้อ	รุ่น	ขนาด	ราคา	จำนวน	รวม
322	ทริสแม้น	I	พลาสมาวิทยุภาค	CT	38,099.76	I	YORK		3 เฟส/380V	9.76	3712	10.83	4120-001-0021/0249/61	25					
323	ทริสแม้น	I	พลาสมาวิทยุภาค	CT	12,000.00	A	MISHUBISHI	DU-4VAKD	เฟส2สาย	16.4	3600	3.03	4120-001-0025/0001/60	8					
324	ทริสแม้น	I	ตู้หมักก้นวิทยา	CT	36,200.00	I	TRANE	MCXS36	1/220	7.8	3.155	3.36	4120-001-0025/0003/60	28					
325	ทริสแม้น	I	พลาสมาวิทยุภาค	CT	18,597.79	C	LG	SI8DV	เฟส2สาย	7.5	5421	3.42	4120-001-0026/0029/61	12					
326	ทริสแม้น	I	พัดลม	CT	18,597.79	C	LG	SI8DV	เฟส2สาย	7.5	1650	3.42	4120-001-0026/0031/61	12					
327	ทริสแม้น	I	งานการเลือก	CT	30,000.00	H	TRANE	MCXA30HB5WAA	3 เฟส/380V	12.50	8800.00	3.44	4120-001-0030/0036/60	12					
328	ทริสแม้น	I	ตู้หมักก้นวิทยา	CT	38,790.00	I	MISHUBISHI	PC-238KAKLT-5	3 เฟส/380V	9.97	3789	10.83	4120-001-0033/0008/60	25					
329	ทริสแม้น	I	รังสีวิทยุภาค	CT	25,607.06	E	DAISENKO		1 เฟส/220V	9.4	2445.10	10.98	4120-001-0035/0011/52	15					
330	ทริสแม้น	I	ตู้หมักก้นวิทยา	CT	37,600.00	I	TRANE	MCXA36HB5WAA	3 เฟส/380V	18.1	3700	11.73	4120-001-0052/0013/60	25					
331	ทริสแม้น	I	เคมีคลินิก	CT	37,000.00	I	TRANE	MCXA36HB5WAA	3/380	7.2	3.09	3.43	4120-001-0052/0019/61	25					
332	ทริสแม้น	I	เคมีคลินิก	CT	37,001.00	I	TRANE	MCXA36HB5WAA	3/381	7.2	3.09	3.43	4120-001-0052/0018/61	25					
333	ทริสแม้น	I	เคมีคลินิก	CT	37,000.00	I	TRANE	MCXA36HB5WAA	3/380	7.2	3.09	3.43	4120-001-0052/0019/61	32					
334	ทริสแม้น	I	เคมีคลินิก	CT	37,001.00	I	TRANE	MCXA36HB5WAA	3/380	7.2	3.09	3.43	4120-001-0052/0020/61	32					
335	ทริสแม้น	I	เคมีคลินิก	ST	37,000.00	I	TRANE	MCXA36HB5WAA	3/380	7.2	3.09	3.43	4120-001-0052/0021/61	32					
336	ทริสแม้น	I	เคมีคลินิก	ST	37,000.00	I	TRANE	MCXA36HB5WAA	3/380	7.2	3.09	3.43	4120-001-0052/0022/61	32					
337	ทริสแม้น	I	เทคโนโลยีและสารสนเทศ	ST	37,001.00	I	TRANE	MCXA36HB5WAA	3/381	7.2	3.09	3.43	4120-001-0052/0023/61	32					
338	ทริสแม้น	I	ตู้หมักก้นวิทยา	ST	39,147.00	I	TRANE		3 เฟส/380V	5.90	3320.00	11.91	4120-001-0055/0003/60	32					
339	ทริสแม้น	I	เทคนิคการแพทย์	ST	23,936.00	D	MISHUBISHI	PC-2.5KAKLT-5	เฟส2สาย	9.9	2050	3.51	4120-001-0060/0004/58	18					
340	ทริสแม้น	I	ตู้หมักก้นวิทยา	ST	23,936.00	D	MISHUBISHI	CHOE-20	เฟส2สาย	8.5	2050	3.41	4120-001-0060/0014/60	18					
341	ทริสแม้น	I	พัฒนาคุณภาพ	ST	31,000.00	G	TASAKI		3 เฟส/380V	12.00	2930.00	3.44	4120-001-0063/0025/62	25					
342	ห้องประชุม นตพทอรั้งวิทยุภาค	I	ห้องประชุม นตพทอรั้งวิทยุภาค	ST	30,046.00	H	CARRIER	38TGF0301A1	1 เฟส/220V	12.50	8800.00	3.44	รอกเลขครูกัณฑ์	25					ติดตั้งใหม่
343	ห้องประชุม นตพทอรั้งวิทยุภาค	I	ห้องประชุม นตพทอรั้งวิทยุภาค	ST	30,046.00	H	CARRIER	38TGF0301A1	1 เฟส/220V	12.50	8800.00	3.44	รอกเลขครูกัณฑ์	25					ติดตั้งใหม่
344	X-RAY	I	ห้องรับ-ลงทะเบียน CT ตัวที่ 1	CT	18,711.41	C	MEMERY	FWT18/CWT18	1 เฟส/220V	7.46	1641.00	11.40	4120-001-0012/0069/52	30.00					ตรวจรับ -7/15/13 ติดตั้งใหม่
345	X-RAY	I	ห้องX-RAY เบอร์ 7	CT	32,000.00	H	GENERATOR		3 เฟส/380V	12.00	2930.00	11.40	4120-001-0036/0001/41	37.62					ตรวจรับ -10/40
346	X-RAY	I	ห้องX-RAY เบอร์ 11	CT	44,100.00	J	CENTRAL AIR		3 เฟส/380V	8.60	4410.00	9.98	4120-001-0016/0009/39	37.62					ตรวจรับ 23/10/38
347	X-RAY	I	ห้องX-RAY เบอร์ 11	CT	44,100.00	J	CENTRAL AIR		3 เฟส/380V	8.60	4410.00	9.98	4120-001-0016/0009/40	37.62					ตรวจรับ 23/10/38
348	X-RAY	I	ห้องX-RAY เบอร์ 11	CT	36,730.18	I	CARRIER	42FAEO12X210/38RGE036S210	1 เฟส/220V	14.78	3089.00	11.71	4120-001-0031/0069/58	37.62					เปลี่ยนจาก ติดตั้ง 1/2/56
349	X-RAY	I	ห้องอ่านฟิล์ม2	CT	36,000.00	I	mitsubishi	PC-4KAKLT/PU-4V/YAKD	3 เฟส/380V	5.90	3333.00	10.8	4120-001-0019/0044/59	36.0					ตรวจรับ 24/07/58 สอดคล้อง
350	X-RAY	I	ห้องพัสดุ1	CT	38,000.00	I	TASAKI		3เฟส/380V	5.81	3250.00	3.45	รอกเลขครูกัณฑ์						แอร์เฟส3
351	X-RAY	I	ห้องพัสดุ2	CT	38,000.00	I	TASAKI		3เฟส/380V	5.81	3250.00	3.45	รอกเลขครูกัณฑ์						แอร์เฟส3
352	X-RAY	I	untersound	CT	23,936.20	D	MITSUBISHI	PC-2.5KAKLT-5/PC-2.5KAKLT-5	1 เฟส/220V	9.90	20050.00	12.03	4120-001-0060/0011/59	61.80					ตรวจรับ 27/10/58 สอดคล้อง
353	X-RAY	I	untersound	CT	23,936.20	D	MITSUBISHI	PC-2.5KAKLT-5/PC-2.5KAKLT-5	1 เฟส/220V	9.90	20050.00	12.03	4120-001-0060/0010/59	61.80					ตรวจรับ 27/10/58 สอดคล้อง
354	X-RAY	I	หลังห้องct	CT	25,607.06	E	DAISENKO	DCF25-5A/DCU25-5A	1 เฟส/220V	10.43	2296.00	11.15	4120-001-0035/0012/52	18.00					ตรวจรับ 7/4/52 สอดคล้อง

2.อาคารทรัพย์สิน

355	X-RAY	I	ห้องเอกซเรย์ 13	CT	26,110.67	F	TASAKI	FUGE-25A/CHGE-25A	1 เฟส/220V	10.80	2248.10	11.61	4120-001-0023/0014/57	8.20	ตรวจสอบ 1/9/57 วิจิตพาณิชย์
356	X-RAY	I	ห้องเอกซเรย์ 13	CT	12,500.00	A	COOLING AIR		1 เฟส/220V	5.21	1134.00	11.23	4120-001-0010/0007/39	8.20	ตรวจสอบ 1/12/38
357	X-RAY	I	ห้องเอกซเรย์ข้างห้อง us	WT	13,040.56	A	FUJITSU	ASMA13AAT/	2 เฟส/220V	5.9	2500.00	11.23	4120-001-0011/0049/56	12	เบอร์โทรจาก ลิตเติ้ล 24/12/55
358	X-RAY	I	ห้องX-RAY เบอร์ 9	CT	38,715.96	I	TASAKI	FUJE-38/CHJE-38	3 เฟส/380V	6.10	3415.00	11.34	4120-001-0033/0006/52	32.49	ตรวจสอบ 10/3/52 วิจิตพาณิชย์
359	X-RAY	I	หลังห้อง us	WT	9,000.00	A	YORK	YIFFYCU09BAEFA	1 เฟส/220V	11.86	2610.00	11.44	4120-001-0034/0025/58	9	
360	X-RAY	I	ห้องX-RAY เบอร์ 8	CT	38,200.00	I	TASAKI	FUJE-38/CHJE-38	1 เฟส/220V	15.98	3339.00	11.44	4120-001-0019/0028/51	37.62	ตรวจสอบ 16/6/51 วิจิตพาณิชย์
361	X-RAY	I	ห้องX-RAY เบอร์ 8	CT	36,799.78	I	TASAKI	FULE-36/CHLE-36-3	3 เฟส/380V	5.86	3160.00	11.65	4120-001-0031/0065/55	37.62	ตรวจสอบ 5/6/55 วิจิตพาณิชย์
362	X-RAY	I	ห้องX-RAY เบอร์ 10	CT	38,000.00	I	TASAKI		3เฟส/380V	5.81	3250.00	3.45	ขอเลขคู่กันที่		เบอร์เฟส
363	X-RAY	I	ห้องX-RAY เบอร์ 10	CT	36,799.78	I	TASAKI	FULE-36/CHLE-36-3	3 เฟส/380V	5.86	3160.00	11.65	4120-001-0031/0061/54	37.62	ตรวจสอบ 4/5/54 วิจิตพาณิชย์
364	X-RAY		ห้อง x-ray มม	CT	18,300.00	B	TRANE	MCWE18GB5A00	1 เฟส/220V	7.19	1472	3.6	4120-001-0021/0240/61	15	
365	X-RAY	I	หลังห้อง us	CT	20,028.78	D	TASAKI	FUGE-21/CHGE-21	1 เฟส/220V	8.86	1707	11.73	4120-001-0007/0045/48	16	ย้ายมาเครื่องใหม่
366	X-RAY	I	ห้องสแกนนิ่ง(ของห้องผ่าตัด)	CT	29,922.00	F	TASAKI	FUGE-21/CHGE-21	1 เฟส/220V	8.86	1707.80	11.73	4120-001-0051/0003/58	25	
367	X-RAY	I	ห้องสแกนนิ่ง(ของห้องผ่าตัด)	CT	29,922.00	F	TASAKI	FUGE-21/CHGE-29	1 เฟส/220V	13	8900	12.94	4120-001-0051/0002/58	25	
368	ทริสแมน		รังสีวิทยา	CT	12430.6	A	TASAKI	FUGE-13/CHGE-13	1 เฟส/220V	5.21	1134.00	11.23	4120-001-0005/0150/59	9	
369	ทริสแมน		รังสีวิทยา	CT	12430.6	A	TASAKI	FUGE-13/CHGE-13	1 เฟส/220V	5.21	1134.00	11.23	4120-001-0005/0151/59	9.1	
370	ทริสแมน		รังสีวิทยา	CT	12000	A	HOGOGIC	SELOENIA	2 เฟส/220V	5.21	1134.00	11.23	4120-001-0005/0189/61	9	
371	ทริสแมน		รังสีวิทยา	ST	48000	L	CARRIER	MODEL48LM5050723	3 เฟส/380V	7.90	43333.00	10.8	4120-001-0009/0030/62	37.5	
372	ทริสแมน		รังสีวิทยา	ST	36000	H	CARRIER	MODEL44LM5050723	3 เฟส/380V	5.90	3333.00	10.8	4120-001-0009/0031/62	25.3	
373	ทริสแมน		รังสีวิทยา	ST	13,059.06	A	TASAKI		1 เฟส/220V	5.21	1134.00	11.23	4120-001-0011/0043/53	9.3	
374	ทริสแมน		รังสีวิทยา	ST	16,100.00	B	TASAKI		1 เฟส/220V	5.21	1134.00	11.23	4120-001-0012/0036/41	12.5	
375	ทริสแมน		รังสีวิทยา	ST	16,497.02	B	TASAKI		1 เฟส/220V	5.21	1134.00	11.23	4120-001-0012/0068/51	15.3	
376	ทริสแมน		รังสีร่วมรักษา	ST	25,000.00	E	YORK	YIFFYCU25BAEFA	1 เฟส/220V	8.86	1707	11.73	4120-001-0014/0050/60	18.6	
377	ทริสแมน		จุลชีววิทยา	ST	25,000.00	E	YORK	YIFFYCU25BAEFA	1 เฟส/220V	8.86	1707	11.73	4120-001-0014/0051/60	18.6	
378	ทริสแมน		รังสีวิทยา	ST	38,300.00	H	TASAKI	FUJE-38/CHJE-38	1 เฟส/220V	15.98	3339.00	11.44	4120-001-0015/0019/42	25	
379	ทริสแมน		รังสีวิทยา	ST	38,300.00	I	TASAKI	FUJE-38/CHJE-39	2 เฟส/220V	15.98	3339.00	11.44	4120-001-0015/0050/48	25	
380	ทริสแมน		รังสีวิทยา	ST	38,300.00	I	TASAKI	FUJE-38/CHJE-40	3 เฟส/220V	15.98	3339.00	11.44	4120-001-0015/0051/48	25	
381	ทริสแมน		รังสีวิทยา	ST	44,000.00	K	TASAKI		3 เฟส/380V	8.60	4410.00	9.98	4120-001-0016/0014/40	36.3	
382	ทริสแมน		รังสีวิทยา	ST	18,300.00	C	TRANE		1 เฟส/220V	7.19	1472	3.6	4120-001-0021/0224/60	15.3	
383	ทริสแมน		รังสีวิทยา	ST	18,000.00	C	YORK	YHFF18YETAHHOX	1 เฟส/220V	7.19	1472	3.6	4120-001-0021/0248/61	15.3	
384	ทริสแมน		รังสีวิทยา	ST	33,178.29	H	TASAKI		1 เฟส/220V	12.00	2930.00	11.40	4120-001-0022/0017/52	25.6	
385	ทริสแมน		รังสีวิทยา	ST	36,500.00	I	CARRIER	42HAE036X-10-RAD	3 เฟส/320V	16.00	10600.00	10.8	4120-001-0031/0053/51	28.3	
386	ทริสแมน		รังสีวิทยา	ST	36,500.00	I	CARRIER	42HAE036X-10-RAD	3 เฟส/320V	16.00	10600.00	10.8	4120-001-0031/0077/60	28.3	
387	ทริสแมน		รังสีวิทยา	ST	36,501.00	I	CARRIER	42HAE036X-10-RAD	4 เฟส/320V	16.00	10600.00	10.8	4120-001-0031/0078/60	28.3	

2.อาคารพืชมณฑล

ลำดับ	ชื่ออาคาร	พื้นที่	จำนวน	ชนิด	ยี่ห้อ	รุ่น	กำลัง	แรงดัน	จำนวน	ราคา	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม
388	พืชมณฑล		รังสิตวิทยา	ST	36,502.00	I	CARRIER	42HAE036X-10-RAD	5 เฟส/320V	16.00	10600.00	10.8	4120-001-0031/0079/60	28.3	
389	พืชมณฑล		รังสิตวิทยา	ST	36,503.00	I	CARRIER	42HAE036X-10-RAD	6 เฟส/320V	16.00	10600.00	10.8	4120-001-0031/0080/61	28.3	
390	พืชมณฑล		รังสิตวิทยา	ST	36,000.00	I	TRANE		3 เฟส/380V	5.90	3333.00	10.8	4120-001-0031/0085/61	28.3	
391	พืชมณฑล		เกษตรกรรม	ST	36,384.65	I	YORK	IFFXCO36BANFA/YIFFYCO36BANF	3 เฟส/380V	6.00	2923.14	12.45	4120-001-0031/0087/61	28	
392	พืชมณฑล		รังสิตวิทยา	ST	36,385.65	I	YORK	IFFXCO36BANFA/YIFFYCO36BANF	1 เฟส/380V	6.00	2923.14	12.45	4120-001-0031/0088/62	28	
393	พืชมณฑล		รังสิตวิทยา	ST	36,386.65	I	YORK	IFFXCO36BANFA/YIFFYCO36BANF	1 เฟส/380V	6.00	2923.14	12.45	4120-001-0031-0089/62	28	
394	พืชมณฑล		รังสิตวิทยา	WT	36,000.00	H	CARRIER	42HAE036X-10-RAD	1/220	6.00	2923.14	3.25	4120-001-0031/0090/62	28	
395	พืชมณฑล		รังสิตวิทยา	ST	23,519.00	D	MITSUBISHI	PC-2.5KAKLT-5/PC-2.5KAKLT-5	1 เฟส/220V	9.90	20050.00	12.03	4120-001-0060/0016/60	18	
396	พืชมณฑล		รังสิตร่วมรักษา	ST	30,000.00	H	YORK	YIFELCOO3BAE	1/220	15.7	2565	12.01	4120-001-0063/0001/60	15	
397	พืชมณฑล		รังสิตร่วมรักษา	ST	30,001.00	H	YORK	YIFELCOO3BAE	1/221	15.7	2565	12.01	4120-001-0063/0002/60	15	
398	พืชมณฑล		รังสิตวิทยา	ST	22,772.00	D	CARRIER	42TSN025-703	1/221	8.8	6700	12	4120-001-0065/0001/60	15	
399	พืชมณฑล		รังสิตวิทยา	ST	22,772.00	D	CARRIER	42TSN025-704	1/222	8.8	6700	12	4120-001-0065/0002/60	15	
400	พืชมณฑล		รังสิตวิทยา	ST	22,772.00	D	CARRIER	42TSN025-705	1/223	8.8	6700	12	4120-001-0065/0003/60	15	
401	พืชมณฑล		รังสิตวิทยา	ST	22,772.00	D	CARRIER	42TSN025-706	1/224	8.8	6700	12	4120-001-0065/0004/60	18	
402	พืชมณฑล		รังสิตร่วมรักษา	WT	23,000.00	D	CARRIER	42TSUO25-713	1/220	9.1	1880	3.56	4120-001-0060/0018/62	18	นอกลาน
										1370.50	575446.99	1253.65		3145.71	9/1

3. สวม. หัวเวียง

403	สสม. หัวเวียง	1	ห้องเจ้าหน้าที่หัวเวียง	CT	36,799.78	I	TASAKI	FULE-36/CHLE-36-3	3 เฟส/380V	5.86	3160.00	11.65	4120-001-0031/0058/53	35.02	ตรวจรับ 17/2/53 วิชาพาณิชย์
404	สสม. หัวเวียง	1	ห้องเจ้าหน้าที่หัวเวียง	CT	13,314.99	A	TASAKI	FUGE-13/CHGE-13	1 เฟส/220V	5.40	1168.30	11.40	4120-001-0011/0034/52	11.25	ตรวจรับ 4/2/52 วิชาพาณิชย์
405	สสม. หัวเวียง	1	ห้องเจ้าหน้าที่หัวเวียง	CT	44,600.00	K	TASAKI	FUL-1600/CHLD-44	3 เฟส/380V	9.60	4622.00	9.65	4120-001-0016/0060/59	76.5	ตรวจรับ -/11/56 วิชาพาณิชย์
406	สสม. หัวเวียง	1	ห้องเจ้าหน้าที่หัวเวียง	CT	44,600.00	K	TASAKI	FUL-1600/CHLD-44	3 เฟส/380V	9.60	4622.00	9.65	4120-001-0016/0059/59	0	ตรวจรับ -/11/56 วิชาพาณิชย์
407	สสม. หัวเวียง	1	ห้องประชุม ชั้นลอย	CT	44,600.00	K	TASAKI	FUL-1600/CHLD-44	3 เฟส/380V	9.60	4622.00	9.65	4120-001-0016/0061/59	43.12	ตรวจรับ -/11/56 วิชาพาณิชย์
408	สสม. หัวเวียง	1	ห้องCOC	WT	9,472.39	A	MITSUBISHI	MU-GJ09VA/MS-GJ09VA	1 เฟส/220V	3.5	749.70	12.63	4120-001-0034/0027/59	6.90	ตรวจรับ -/11/56 วิชาพาณิชย์
409	สสม. หัวเวียง	1	ห้องควบคุมป้องกันโรคระบาดวิทยา	CT	28,573.11	F	TASAKI	FUJE-28/CHJE-28	1 เฟส/220V	12.13	2536.00	11.26	4120-001-0020/0017/52	28.05	ตรวจรับ 14/11/51 วิชาวิทยาศาสตร์
410	สสม. หัวเวียง	1	ห้องงานส่งเสริม	CT	38,099.76	I	TASAKI	FULE-38/CHLE-38-3	3 เฟส/380V	6.03	3254.00	11.71	4120-001-0019/0040/54	63.00	ตรวจรับ 03/11/53 วิชาพาณิชย์
411	สสม. หัวเวียง	1	ห้องงานส่งเสริม	CT	38,099.76	I	TASAKI	FULE-38/CHLE-38-3	3 เฟส/380V	6.03	3254.00	11.71	4120-001-0019/0034/52	25.00	ตรวจรับ 23/7/52 วิชาพาณิชย์
412	สสม. หัวเวียง	1	ห้องงานส่งเสริม	CT	52,382.00	M	TASAKI	FUGH-52/CHGH-52	3 เฟส/380V		5445.00	9.62	4120-001-0037/0003/48	56.40	แอร์โครงการอนุรักษ์พลังงาน
413	สสม. หัวเวียง	1	ห้องประชุมงานส่งเสริม ชั้นลอย	CT	25,000.00	E	LG	HVNC246KL52/HVUC246KL52	1 เฟส/220V	10.00	2050.00	12.41	4120-001-0008/0068/59	54.00	ตรวจรับ 01/04/59 สอดคล้อง
414	สสม. หัวเวียง	1	ห้องตรวจ	WT	18,745.00	C	FUJITSU	ASMA18BETA/AOMA18BETA	1 เฟส/220V	6.90	1500.00	3.53	รอลเลขครุภัณฑ์	12.00	
415	สสม. หัวเวียง	1	ห้องตรวจ	WT	18,745.00	C	FUJITSU	ASMA18BETA/AOMA18BETA	1 เฟส/220V	6.90	1500.00	3.53	รอลเลขครุภัณฑ์	12.00	
416	สสม. หัวเวียง	1	ห้องตรวจ	WT	18,745.00	C	FUJITSU	ASMA18BETA/AOMA18BETA	1 เฟส/220V	6.90	1500.00	3.53	รอลเลขครุภัณฑ์	12.00	
417	สสม. หัวเวียง	1	ห้องตรวจ	WT	18,745.00	C	FUJITSU	ASMA18BETA/AOMA18BETA	1 เฟส/220V	6.90	1500.00	3.53	รอลเลขครุภัณฑ์	12.00	
418	สสม. หัวเวียง	1	ห้องตรวจ	WT	18,745.00	C	FUJITSU	ASMA18BETA/AOMA18BETA	1 เฟส/220V	6.90	1500.00	3.53	รอลเลขครุภัณฑ์	12.00	
419	สสม. หัวเวียง	1	ห้องตรวจ	WT	18,745.00	C	FUJITSU	ASMA18BETA/AOMA18BETA	1 เฟส/220V	6.90	1500.00	3.53	รอลเลขครุภัณฑ์	12.00	
420	สสม. หัวเวียง	1	ห้องตรวจ	WT	18,745.00	C	FUJITSU	ASMA18BETA/AOMA18BETA	1 เฟส/220V	6.90	1500.00	3.53	รอลเลขครุภัณฑ์	12.00	
421	สสม. หัวเวียง	1	ห้องตรวจ	WT	13,906.00	C	FUJITSU	ASMA13BETA/AOMA13BETA	1 เฟส/220V	4.90	1078.00	3.53	รอลเลขครุภัณฑ์	9.00	
422	กลุ่มงานอาชีวอนามัย	2	ห้องงานอาชีวอนามัย	CT	36,000.00	I	CARRIER	42XOA012/38RE036G21	1 เฟส/220V	16.23	3759.00	9.62	4120-001-0031/0054/51	56	ตรวจรับ -/12/50
423	กลุ่มงานอาชีวอนามัย	2	ห้องงานอาชีวอนามัย	CT	48,000.00	L	MITSUBISHI	PC-6KAKLT/PU-6YAKD	3 เฟส/380V	10.39	5220.00	9.20	4120-001-0059/0010/59	36.00	ตรวจรับ 03/11/58 สอดคล้อง
424	กลุ่มงานอาชีวอนามัย	2	ห้องเก็บของอาชีวอนามัย	CT	29,922.00	F	MITSUBISHI	PC-3KAKLT-5/PC-3KAKLT-5	1 เฟส/220V	12.00	2500.00	12.01	4120-001-0051/0006/59	31.32	ตรวจรับ 22/08/58 สอดคล้อง
425	สสม. หัวเวียง	2	สสม. หัวเวียง	CT	20,640.00	D	TASAKI	FUGE-21/CHGE-21	1 เฟส/220V	8.86	1707.80	11.73	11ตตจ.4120/001/0006	15.00	
426	สสม. หัวเวียง	2	สสม. หัวเวียง	CT	25,000.00	E	TASAKI	FUGE-25/CHGE-25	1 เฟส/220V	8.86	1707.80	11.73	29ตตจ.4120/001/0006	15.00	
427	สสม. หัวเวียง	2	สสม. หัวเวียง	CT	28,000.00	F	TASAKI	FUGE-28/CHGE-28	3 เฟส/380V	8.86	1707.80	11.73	30ตตจ.4120/001/0006	15.00	
428	สสม. หัวเวียง	2	สสม. หัวเวียง	CT	28,000.00	F	TASAKI	FUGE-28/CHGE-29	4 เฟส/380V	8.86	1707.80	11.73	31ตตจ.4120/001/0006	15.00	
429	สสม. หัวเวียง	2	สสม. หัวเวียง	CT	32,000.00	F	TASAKI	FUGE-28/CHGE-30	5 เฟส/380V	8.86	1707.80	11.73	32ตตจ.4120/001/0006	18.00	
430	สสม. หัวเวียง	2	สสม. หัวเวียง	CT	32,000.00	F	EMINENT	AER30D4	3 เฟส/380V	12.1	2646.00	11.71	33ตตจ.4120/001/0006	18.00	
431	สสม. หัวเวียง	2	สุขศึกษา	WT	18,000.00	C	FUJITSU	ASMA18BETA/AOMA18BETA	1 เฟส/220V	6.90	1500.00	3.53	4120-001-0035/0015/62	12	
432	สสม. หัวเวียง	2	สุขศึกษา	WT	18,000.00	C	FUJITSU	ASMA18BETA/AOMA18BETA	1 เฟส/220V	6.90	1500.00	3.53	4120-001-0035/0016/62	12	
433	สสม. หัวเวียง	2	ห้องเก็บเอกสาร	CT	44,600.00	K	TASAKI	FUL-1600/CHLD-44	3 เฟส/380V	8.45	4560.00	9.78	4120-001-0016/0052/52	49.50	ตรวจรับ 9/7/52 วิชาพาณิชย์
434	สสม. หัวเวียง	3	ห้องตรวจ 1	WT	18,000.00	C	GREE	GWC18AGD2-K6DNA11/I	1 เฟส/220V	7.00	5300.00	3.21	รอลเลขครุภัณฑ์		
435	สสม. หัวเวียง	3	ห้องตรวจ 2	WT	18,001.00	C	GREE	GWC18AGD2-K6DNA11/I	1 เฟส/220V	7.00	5300.00	3.21	รอลเลขครุภัณฑ์		
436	สสม. หัวเวียง	3	ห้องโถง 1	CT	24,000.00	D	GREE	QXFS-M180zX170	1 เฟส/220V	10.50	7300.00	3.1	รอลเลขครุภัณฑ์		
437	สสม. หัวเวียง	3	ห้องโถง 2	CT	24,001.00	D	GREE	QXFS-M180zX170	1 เฟส/220V	10.50	7300.00	3.1	รอลเลขครุภัณฑ์		

3. สสม. หัวเว่ย

438	สสม. หัวเว่ย	3	ห้องนวดชาย 1	WT	24,001.00	D	GREE	QXFS-M180zX170	1 เฟส/220V	10.50	7300.00	3.1	รายละเอียดครุภัณฑ์		
439	สสม. หัวเว่ย	3	ห้องนวดชาย 2	WT	24,001.00	D	GREE	QXFS-M180zX170	1 เฟส/220V	10.50	7300.00	3.1	รายละเอียดครุภัณฑ์		
440	สสม. หัวเว่ย	3	ห้องนวดหญิง 1	ST	49,000.00	K	GREE	QXFS-D280zX070B	1 เฟส/220V	23	14100.00	2.82	รายละเอียดครุภัณฑ์		
441	สสม. หัวเว่ย	3	ห้องนวดหญิง 2	ST	49,001.00	K	GREE	QXFS-D280zX070B	1 เฟส/220V	23	14100.00	2.82	รายละเอียดครุภัณฑ์		
442	สสม. หัวเว่ย	3	ห้องประชุม 1	WT	24,001.00	D	GREE	QXFS-M180zX170	1 เฟส/220V	10.50	7300.00	3.1	รายละเอียดครุภัณฑ์		
443	สสม. หัวเว่ย	3	ห้องประชุม 2	WT	24,001.00	D	GREE	QXFS-M180zX170	1 เฟส/220V	10.50	7300.00	3.1	รายละเอียดครุภัณฑ์		
444	สสม. หัวเว่ย	4	แพทย์แผนไทย	WT	18,001.00	D	SAIJO DENKI	SJ-C181-D-ETGP1	1 เฟส/220V	7.10	5300.00	15.83	รายละเอียดครุภัณฑ์		
445	สสม. หัวเว่ย	4	แพทย์แผนไทย	WT	18,001.00	D	SAIJO DENKI	SJ-C181-D-ETGP2	1 เฟส/220V	7.10	5300.00	15.83	รายละเอียดครุภัณฑ์		
446	สสม. หัวเว่ย	4	แพทย์แผนไทย	ST	36,000.00	I	SAIJO DENKI	SOR-36B-D-STMP3	3 เฟส/380V	5.10	10600.00	15.15	รายละเอียดครุภัณฑ์		
447	สสม. หัวเว่ย	4	แพทย์แผนไทย	ST	36,000.00	I	SAIJO DENKI	SOR-36B-D-STMP3	3 เฟส/380V	5.10	10600.00	15.15	รายละเอียดครุภัณฑ์		
448	สสม. หัวเว่ย	4	แพทย์แผนไทย	ST	36,000.00	I	SAIJO DENKI	SOR-36B-D-STMP3	3 เฟส/380V	5.10	10600.00	15.15	รายละเอียดครุภัณฑ์		
449	สสม. หัวเว่ย	4	แพทย์แผนไทย	ST	36,000.00	I	SAIJO DENKI	SOR-36B-D-STMP3	3 เฟส/380V	5.10	10600.00	15.15	รายละเอียดครุภัณฑ์		
450	สสม. หัวเว่ย	4	แพทย์แผนไทย	ST	36,000.00	I	SAIJO DENKI	SOR-36B-D-STMP3	3 เฟส/380V	5.10	10600.00	15.15	รายละเอียดครุภัณฑ์		
451	สสม. หัวเว่ย	4	แพทย์แผนไทย	ST	36,000.00	I	SAIJO DENKI	SOR-36B-D-STMP3	3 เฟส/380V	5.10	10600.00	15.15	รายละเอียดครุภัณฑ์		
452	สสม. หัวเว่ย	4	แพทย์แผนไทย	ST	36,000.00	I	SAIJO DENKI	SOR-36B-D-STMP3	3 เฟส/380V	5.10	10600.00	15.15	รายละเอียดครุภัณฑ์		
453	สสม. หัวเว่ย	4	แพทย์แผนไทย	ST	36,000.00	I	SAIJO DENKI	SOR-36B-D-STMP3	3 เฟส/380V	5.10	10600.00	15.15	รายละเอียดครุภัณฑ์		
454	สสม. หัวเว่ย	4	แพทย์แผนไทย	ST	36,000.00	I	SAIJO DENKI	SOR-36B-D-STMP3	3 เฟส/380V	5.10	10600.00	15.15	รายละเอียดครุภัณฑ์		
455	สสม. หัวเว่ย	4	แพทย์แผนไทย	ST	36,000.00	I	SAIJO DENKI	SOR-36B-D-STMP3	3 เฟส/380V	5.10	10600.00	15.15	รายละเอียดครุภัณฑ์		

3. ติดตู้ปรับอากาศ														
ลำดับ	รายการ	ยี่ห้อ	รุ่น	ขนาด	กำลัง	ชนิด	ยี่ห้อ	รุ่น	ขนาด	กำลัง	ชนิด	ยี่ห้อ	รุ่น	ขนาด
456	งานช่างไฟฟ้า	I	ห้องควบคุมไฟฟ้าและโทรศัพท์ 1	WT	12,966.00	A	DAIKIN	MS-GN13VF-T1/MU-GN13VF-T1	1 เฟส/220V	4.80	1040.00	13.18	4120-001-0010/0044/60	9
457	งานช่างไฟฟ้า	I	ห้องควบคุมไฟฟ้าและโทรศัพท์ 2	WT	12,966.00	A	DAIKIN	MS-GN13VF-T1/MU-GN13VF-T1	1 เฟส/220V	4.80	1040.00	13.18	4120-001-0010/0045/60	9
458	ห้องส่งกระจาย	4	ห้องส่งกระจาย	WT	25,363.55	E	CENTAL AIR	CFW-IFE25	1 เฟส/220V	9.65	1972.00	13.18	วอลเตจกรุ๊ป	18
459	ห้องส่งหอจด	4	ห้องส่งหอจด	CT	24,200.00	E	DAIKIN	FHNQ24MSV2S/RNQ24MSV2S	1 เฟส/220V	8.77	1930.00	13.33	4120-001-0010/0035/61	24.00
460	ห้องส่งหอจด	4	ห้องส่งหอจด	CT	24,200.00	E	DAIKIN	FHNQ24MSV2S/RNQ24MSV2S	1 เฟส/220V	8.77	1930.00	13.33	4120-001-0010/0034/61	20.25
461	ห้องการเงิน	4	ห้องการเงินชั้น 4	WT	9,000.00	A	Carrier	42TSGS1010-703	1 เฟส/220V	3.55	760.00	13.58	วอลเตจกรุ๊ป	9.00
462	ห้องผู้ป่วย	6	ห้องผู้ป่วย	ST	36,100.00	I	EMINENT	APE36FU	1 เฟส/220V	14.20	3081.00	13.58	วอลเตจกรุ๊ป	25.00
463	ห้องผู้ป่วย	6	ห้องผู้ป่วย	WT	9,212.00	A	DAIKIN	MS-GN09VF-T1/MU-GN09VF	1 เฟส/220V	3.40	740.00	13.58	4120-001-0010/0043/61	5.25
464	ศูนย์คอมพิวเตอร์	7	ห้องSERVER	WT	36,200.00	I	STAR AIR	IRW-36	3 เฟส/380V	4.80	10600.00	10.06	4120-001-0031/0091/62	18
465	ศูนย์คอมพิวเตอร์	7	ห้องSERVER	WT	36,200.00	I	STAR AIR	IRW-36	3 เฟส/380V	4.80	10600.00	10.06	4120-001-0031/0092/62	18
466	ห้องเครื่องแพทย์	7	ห้องเครื่องแพทย์	ST	48,000.00	K	TRANE	TTKE48SD0EAA	3 เฟส/380V	7.62	5035.00	9.5	วอลเตจกรุ๊ป	36
467	ห้องตรวจ	6	ห้องตรวจ	ST	36,100.00	I	EMINENT	APE36FU	1 เฟส/220V	14.20	3081.00	9.5	วอลเตจกรุ๊ป	25
										89.36	41809.00	146.06		58.5
4. ติดหม้อต้ม														
ลำดับ	รายการ	ยี่ห้อ	รุ่น	ขนาด	กำลัง	ชนิด	ยี่ห้อ	รุ่น	ขนาด	กำลัง	ชนิด	ยี่ห้อ	รุ่น	ขนาด
468	งานช่างไฟฟ้า	6	ห้องผู้ป่วย	CT	36,167.00	I	CARRIER	38RGT036S130/42FAT012X-12	3 เฟส/380V	5.46	3412.00	10.61	4120-001-0031/0067/58	72.00
469	งานช่างไฟฟ้า	6	ห้องผู้ป่วย	CT	36,167.00	I	CARRIER	38RGT036S130/42FAT012X-12	3 เฟส/380V	5.46	3412.00	10.61	4120-001-0031/0068/58	0.00
470	งานช่างไฟฟ้า	6	ห้องผู้ป่วย	WT	9,713.96	A	TASAKI	FWME-10F/FSPE-10	1 เฟส/220V	4.11	859.00	11.31	4120-001-0034/0017/51	5.51
471	งานช่างไฟฟ้า	6	ห้องผู้ป่วย	ST	36,000.00	I	TRANE	TTKE36KB5EAA	1 เฟส/220V	14.10	3090.00	12.65	4120-001-0052/0025/63	48
472	งานช่างไฟฟ้า	6	ห้องผู้ป่วย	ST	36,000.00	I	TRANE	TTKE36KB5EAA	1 เฟส/220V	14.10	3090.00	12.65	4120-001-0052/0026/63	48
473	งานช่างไฟฟ้า	6	ห้องผู้ป่วย	WT	18,000.00	B	TRANE	TTKE18KB5EAA	1 เฟส/220V	7.19	1472.00	12.65	4120-001-0021/0258/63	12
474	งานช่างไฟฟ้า	6	งานช่างไฟฟ้า	ST	36,000.00	I	TRANE	TTKE36KB5EAA	1 เฟส/220V	14.1	3090	12.65	4120-001-0059/0017/61	28
475	งานช่างไฟฟ้า	6	งานช่างไฟฟ้า	ST	36,000.00	I	TRANE	TTKE36KB5EAA	1 เฟส/220V	14.1	3090	12.65	4120-001-0059/0018/61	28
476	งานช่างไฟฟ้า	6	งานช่างไฟฟ้า	ST	36,000.00	I	CENTRAL	CCS-410WTS48	1 เฟส/220V	14.1	3090	12.65	4120-001-0059/0021/62	28
477	งานช่างไฟฟ้า	6	งานช่างไฟฟ้า	WT	18,000.00	C	DAIKIN	SRK13CNV	1 เฟส/220V	4.7	1000	3.6	วอลเตจกรุ๊ป	28
478	งานช่างไฟฟ้า	3	งานช่างไฟฟ้า	WT	17,345.58	B	DAIKIN	MS/MU-SGD18VC-T1	1 เฟส/220V	7.33	1580.00	11.27	4120-001-0024/0109/52	13.78
479	งานช่างไฟฟ้า	3	งานช่างไฟฟ้า	WT	25,251.00	E	AMENA	WJ24MNVRE/JC24RSVRE-WJ	1 เฟส/220V	9.82	2154.00	11.72	4120-001-0008/0062/56	7.60
480	งานช่างไฟฟ้า	3	งานช่างไฟฟ้า	WT	25,251.00	E	AMENA	WJ24MNVRE/JC24RSVRE-WJ	1 เฟส/220V	9.82	2154.00	11.72	4120-001-0008/0063/56	20
481	งานช่างไฟฟ้า	3	งานช่างไฟฟ้า	CT	23,200.00	D	AMENA	SC24MNVZM/PC24RSVZM-SC	1 เฟส/220V	10.90	2350.00	9.87	4120-001-0060/0017/61	22.23
482	งานช่างไฟฟ้า	3	งานช่างไฟฟ้า	WT	25,251.00	E	AMENA	WJ24MNVRE/JC24RSVRE-WJ	1 เฟส/220V	9.82	2154.00	11.72	4120-001-0008/0064/56	9.56
483	งานช่างไฟฟ้า	3	งานช่างไฟฟ้า	WT	25,251.00	E	AMENA	WJ24MNVRE/JC24RSVRE-WJ	1 เฟส/220V	9.82	2154.00	11.72	4120-001-0008/0065/56	16.00
484	งานช่างไฟฟ้า	3	งานช่างไฟฟ้า	CT	26,158.10	F	COKAN	NFCK-800/NCKK-25	1 เฟส/220V	10.23	2172.00	12.04	4120-001-0008/0061/57	12.00
485	งานช่างไฟฟ้า	3	งานช่างไฟฟ้า	CST	38,000.00	I	CARRIER	38TBU0481A3	3 เฟส/380V	9.76	3712.00	11.72	6525-005-3100/0002/60/29	8.00

4.ติดตั้ง

486	รวมส่วนหัวใจและท่อ	3	ห้องเครื่องสำรองไฟ UPS ตัวที่ 2	CST	38,000.00	I	CARRIER	38TBU0481A3	3 เฟส/380V	9.76	3712.00	11.72	6525-005-3100/0002/60/30	20.00	ติดตั้งพร้อมห้อง each 2
487	ศูนย์คอมพิวเตอร์	3	ห้องเก็บ Sever ตัวที่ 1	WT	12,336.53	A	AMENA	WJ13MNVRE/JC13RSVRE-WJ	1 เฟส/220V	4.80	1055.00	11.68	4120-001-0005/0145/56	12.96	แอร์บริจาด 22/8/56
488	ศูนย์คอมพิวเตอร์	3	ห้องเก็บ Sever ตัวที่ 2	WT	12,336.53	A	AMENA	WJ13MNVRE/JC13RSVRE-WJ	1 เฟส/220V	4.80	1055.00	11.68	4120-001-0005/0146/56	12	แอร์บริจาด 22/8/56
489	ห้องแรงดันลบ วอร์ค 1	4	ห้องหัวหน้า	WT	12,000.00	A	CARRIER	42AAF013-A/38AAF013-A	1 เฟส/220V	4.80	1055.00	11.68	รอลเลขคุกกี้	9	
490	ห้องแรงดันลบ วอร์ค 1	4	ห้องพักแวน	WT	12,000.00	A	CARRIER	42AAF013-A/38AAF013-A	1 เฟส/220V	4.80	1055.00	11.68	รอลเลขคุกกี้	9	
491	ห้องแรงดันลบ วอร์ค 1	4	ห้องอาหาร	CST	36,000.00	I	CARRIER	38TGF0361A1	1 เฟส/220V	14.1	3090	12.65	รอลเลขคุกกี้	28	
492	ห้องแรงดันลบ วอร์ค 1	4	ห้องทำงานพยาบาล	CST	36,000.00	I	CARRIER	38TGF0361A1	1 เฟส/220V	14.1	3090	12.65	รอลเลขคุกกี้	28	
493	ห้องแรงดันลบ วอร์ค 2	4	ห้องหัวหน้า	WT	12,000.00	A	CARRIER	42AAF013-A/38AAF013-A	1 เฟส/220V	4.80	1055.00	11.68	รอลเลขคุกกี้	9	
494	ห้องแรงดันลบ วอร์ค 2	4	ห้องพักแวน	WT	12,000.00	A	CARRIER	42AAF013-A/38AAF013-A	1 เฟส/220V	4.80	1055.00	11.68	รอลเลขคุกกี้	9	
495	ห้องแรงดันลบ วอร์ค 2	4	ห้องอาหาร	CST	36,000.00	I	CARRIER	38TGF0361A1	1 เฟส/220V	14.1	3090	12.65	รอลเลขคุกกี้	28	
496	ห้องแรงดันลบ วอร์ค 3	4	ห้องหัวหน้า	WT	12,000.00	A	CARRIER	42AAF013-A/38AAF013-A	1 เฟส/220V	4.80	1055.00	11.68	รอลเลขคุกกี้	9	
497	ห้องแรงดันลบ วอร์ค 3	4	ห้องอาหาร	CST	36,000.00	I	CARRIER	38TGF0361A1	1 เฟส/220V	14.1	3090	12.65	รอลเลขคุกกี้	28	
498	อุปกรณ์และฉุกเฉิน	1	ศูนย์ประสานงานรับส่งต่อผู้ป่วย	CT	36,000.00	I	TASAKI		3เฟส/380V	5.81	3250.00	3.45	รอลเลขคุกกี้		นอร์เฟส

6.ฝึกฝน

499	พรต.	5	ห้องรับเรื่องร้องเรียน	WT	18,084.00	C	MITSUBISHI	MS-GN18VF/MU-GN18VF	1 เฟส/220V	6.8	1470.00	13.06	4120-001-0021/0234/61	22.44	แอร์บริจาดขนาด 4
										6.8	1470.00	13.06		22.44	

7.โรงจอดรถ

500	ยานพาหนะ	1	ห้องนอนบรรณานุกรม	CT	20,640.55	D	STAR AIR	FCR 5-700/AR-205R	1 เฟส/220V	8.86	1707.80	11.73	4120-001-0007/0042/48	19.76	ตรวจรับ 8/3/48วิพกรร
501	ยานพาหนะ	1	ห้องนอนบรรณานุกรม	WT	25,249.00	E	TASAKI	KSG250V1VMT	1 เฟส/220V	8.55	1882.00	10.92	รอลเลขคุกกี้	19.76	ติดตั้งวันที่ 21/09/64 10:55
										17.41	3589.80	22.65		39.52	

8.กิจกรรมเฉพาะ

502	กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์	1	ห้องธนาคารเลือด	CT	44,000.00	K	MIKI	SF 44-FA/SC 44-CD(A)	3 เฟส/380V	8.6	4410.00	9.98	4120-001-0016/0034/50	54.39	ตรวจรับ -08/50
503	กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์	1	ห้องธนาคารเลือด	CT	25,906.29	E	MIKI	SB25-FA(B)/SC25-CA(B)	1 เฟส/220V		2339.10	11.08	4120-001-0008/0055/50	31.45	ตรวจรับ -08/50
504	กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์	1	ห้องธนาคารเลือด	CT	44,600.00	K	TASAKI	FUL-1600/CHLD-44	3 เฟส/380V	8.45	4560.00	9.78	4120-001-0016/0047/51	100.00	ตรวจรับ 17/9/51 รับบริจาคผดุง
505	กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์	1	ห้องธนาคารเลือด	CT	20,530.00	D	FOCUS	AFT20/CSE20	1 เฟส/220V	8.30	1831.00	11.21	4120-001-0007/0072/53	18	ตรวจรับ 3/3/53 รับบริจาคผดุง
506	กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์	1	ห้องธนาคารเลือด	WT	12,966.00	A	MITSUBISHI	MU-GN13VF/MU-GN13VF	1 เฟส/220V	4.80	1040.00	13.18	4120-001-0010/0094/61	12.00	ตรวจรับ 12/61 สอดคล้อง
507	กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์	1	ห้องธนาคารเลือด	CT	18,739.52	C	YORK	IFFXCO18BAEFA/YIFFYCO18BAEF	1 เฟส/220V	9.70	1528.12	12.26	4120-001-0026/0030/61	18.00	ตรวจรับ 12/61 สอดคล้อง
508	กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์	1	ห้องธนาคารเลือด	CT	31,649.10	G	YORK	IFFXCO30BAEFA/YIFFYCO30BAEF	1 เฟส/220V	15.70	2634.87	12.01	4120-001-0063/0024/61	25.00	ตรวจรับ 12/61 สอดคล้อง
509	กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์	1	ห้องธนาคารเลือด	CT	25,000.00	E	TRANE	TTKE25KB5EAA	1 เฟส/220V	9.1	2030	13.35	4120-001-0063/0024/61	18.00	
510	ฝ่ายพยาบาล		พระสงฆ์อาหาร	WT	12,300.00	A	TCL	MAC-13FSI	1 เฟส/220V	4.55	990.00	3.57	รอลงครุภัณฑ์	9.00	
511	ประชาสัมพันธ์	1	ประชาสัมพันธ์	CT	20,028.78	D	TASAKI	FUGE-21/CHGE-21	1 เฟส/220V	8.86	1707.80	11.73	4120-001-0007/0048/48	17.5	แอร์โครงการอนุรักษ์พลังงาน
512	ประชาสัมพันธ์	1	ประชาสัมพันธ์	CT	25,876.61	E	TASAKI	FUGE-25/CHGE-25	1 เฟส/220V	11.61	2389.30	10.83	4120-001-0008/0033/48	61.6	แอร์โครงการอนุรักษ์พลังงาน
513	บริหาร	1	ห้องประชุมหลวงพ่อกษม 1	CST	25,500.00	E	HITASHI	RCI-B24TNTINH/RAS-B24TNTBNH1	1 เฟส/220V	18.1	2356	18.62	4120-001-0035/0019/63	18	ติดตั้งเมื่อ 24/01/63
514	บริหาร	1	ห้องประชุมหลวงพ่อกษม 3	CST	25,500.00	E	HITASHI	RCI-B24TNTINH/RAS-B24TNTBNH3	1 เฟส/220V	18.1	2356	18.62	4120-001-0035/0017/63	18	ติดตั้งเมื่อ 24/01/63
515	บริหาร	1	ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ	WT	12,300.00	A	TCL	MAC-2FSI/MAC-13FSO	1 เฟส/220V	4.55	990	13.72	รอลงครุภัณฑ์	18	ติดตั้งเมื่อ 24/01/63
516	ประชาสัมพันธ์	2	ห้องบันทึกเสียง 1	WT	8,549.79	A	MITSUBISHI	MS-SGD09VC-T1/MU-SGD09VC-T1	1 เฟส/220V	3.59	748.30	11.43	4120-001-0057/0001/52	11.20	ตรวจรับ 27/7/52 รับบริจาคผดุง
517	ประชาสัมพันธ์	2	ห้องบันทึกเสียง 2	CT	12,736.31	A	CARRIER	42VE004/38RE0125X	1 เฟส/220V	5.21	1134.00	11.23	4120-001-0005/0073/51	8.28	ตรวจรับ -10/50
518	งานเทคโนโลยีสารสนเทศ	2	ห้องหัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ	CT	20,028.78	D	TASAKI	FUGE-21/CHGE-21	1 เฟส/220V	8.86	1707.80	11.73	4120-001-0007/0049/48	17.7	แอร์โครงการอนุรักษ์พลังงาน
519	งานเทคโนโลยีสารสนเทศ		ศูนย์คอมพิวเตอร์	CT	12000	A	AMENE	WJ SERIES	1 เฟส/220V	4.80	1055.00	11.68	4120-001-0005/0145/56	9	
520	งานเทคโนโลยีสารสนเทศ		ศูนย์คอมพิวเตอร์	CT	12000	A	AMENE	WJ SERIES	1 เฟส/220V	4.80	1055.00	11.68	4120-001-0005/0146/56	9	
521	ศูนย์คอมพิวเตอร์	2	ห้องศูนย์คอมพิวเตอร์ ตัวที่ 1	CT	36,384.65	I	YORK	YIFFYCU36BAEFA	3 เฟส/380V	9.25	3516	10.83	4120-001-0031/0086/61	25	
522	ศูนย์คอมพิวเตอร์	2	ห้องศูนย์คอมพิวเตอร์ ตัวที่ 2	CT	37,000.00	I	TRANE	TTKE36KB5EAA	3 เฟส/380V	14.1	3090	12.65	4120-001-0052/0023/61	25	
523	ศูนย์คอมพิวเตอร์	2	ห้องSERVER ตัวที่ 1	WT	28,227.82	F	MITSUBISHI	MS-SE30VC-T1/MU-SE30VC-T1	1 เฟส/220V	11.80	2540.00	11.80	4120-001-0020/0025/58	20.40	ตรวจรับ 16/06/58 สอดคล้อง
524	ศูนย์คอมพิวเตอร์	2	ห้องSERVER ตัวที่ 2	WT	34,120.00	H	MITSUBISHI	MS-GK36VA-T1/MU-GK36VA-T1	1 เฟส/220V	15.50	3300.00	11.80	4120-001-0062/0001/60	20.40	ตรวจรับ 23/01/60 สอดคล้อง
525	ศูนย์คอมพิวเตอร์	2	ห้องSERVER ตัวที่ 3	WT	34,120.00	H	MITSUBISHI	MS-GK36VA-T1/MU-GK36VA-T1	1 เฟส/220V	15.50	3300.00	11.80	4120-001-0062/0002/60	20.40	ตรวจรับ 23/01/60 สอดคล้อง
526	ศูนย์คอมพิวเตอร์	2	ห้องSERVER ตัวที่ 4	WT	34,120.00	H	MITSUBISHI	MS-GK36VA-T1/MU-GK36VA-T1	1 เฟส/220V	15.50	3300.00	11.80	4120-001-0062/0003/60	20.40	ตรวจรับ 23/01/60 สอดคล้อง
527	ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ	2	ห้องช่าง	CT	25,304.00	E	YORK	YIFFXCO25BAEFA	1 เฟส/220V	6.4	2446	10.10	4120-001-0008/0076/62	48.64	ตรวจรับ 25/7/40 รับบริจาคผดุง
528	ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ	2	ห้องช่าง	CT	25,304.00	E	YORK	YIFFXCO25BAEFA	1 เฟส/220V	6.4	2446	10.10	4120-001-0008/0077/62	48.64	ตรวจรับ 25/7/40 รับบริจาคผดุง
529	สวัสดิการสังคม	2	ศูนย์การเรียนรู้สารสนเทศcom	CT	38,300.00	I	TASAKI	FUGH-38/CHGH-38	3 เฟส/380V	19.30	3792.00	10.10	4120-001-0015/0036/48	48.64	แอร์โครงการอนุรักษ์พลังงาน
530	ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ	2	ห้องประชุม	CT	36,200.00	I	TRANE	MCX536HB5/TTK536KD5	3 เฟส/380V	7.77	3220.00	11.18	4120-001-0025/0004/60	33.15	ตรวจรับ 21/2/60 สอดคล้อง
531	สารสนเทศ	2	ห้องเก็บของที่ 2	CT	16,000.00	B	CENTRAL AIR	CFW-IFE16/CCS-IFE16	1 เฟส/220V	4.80	1052.08	12.13	4120-001-0012/0038/41	12.96	ตรวจรับ -1/40
532	กลุ่มงานพัฒนบริหาร	3	ห้องหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนบริหาร	WT	9,000.00	A	YORK	YIFFXCO9BAEFA	1 เฟส/220V	4.5	1200	11.18	4120-001-0049/0001/45	10.2	ตรวจรับ 19/4/45
533	กลุ่มงานพัฒนบริหาร	3	ว่าง	CT	16,000.00	B	CENTRAL AIR	CFW-IFE16/CCS-IFE16	1 เฟส/220V	4.80	1052.08	12.13	4120-001-0012/0037/41	19.5	
534	กลุ่มงานพัฒนบริหาร	3	ห้องหัวหน้ากลุ่มงาน	CT	20,028.78	D	TASAKI	FUGE-21/CHGE-21	1 เฟส/220V	8.86	1707.80	11.73	4120-001-0007/0050/48	18.6	ตรวจรับ -1/40
535	กลุ่มงานพัฒนบริหาร	3	ศูนย์ข้อมูล	CT	60,900.00	M	STAR AIR	OR-605-AZR(MD)/SV	3 เฟส/380V	9.8	3720.00	11.18	4141-001-0045/0034/62	72	

8.กิจกรรมส่งต่อพาณ

536	กลุ่มงานพัฒนาบริการ	3	พัฒนาบุคลากรและอุตสาหกรรม	CT	60,900.00	M	STAR AIR	OR-605-AZR(MD)SV	3 เฟส/380V	9.8	3720.00	11.18	4120-001-0045/0035/62	72	
537	กลุ่มงานพัฒนาบริการ	3	พัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน	CT	60,900.00	M	STAR AIR	OR-605-AZR(MD)SV	3 เฟส/380V	9.8	3720.00	11.18	4120-001-0063/0036/62	72	
538	กลุ่มงานพัฒนาบริการ	3	HRD	CT	60,900.00	M	STAR AIR	OR-605-AZR(MD)SV	3 เฟส/380V	9.8	3720.00	11.18	4120-001-0045/0035/62	72	
539	กลุ่มงานพัฒนาบริการ	3	ศูนย์ข้อมูลและสถิติ	CT	60,900.00	M	STAR AIR	OR-605-AZR(MD)SV	3 เฟส/380V	9.8	3720.00	11.18	4120-001-0045/0034/62	72	
540	กลุ่มงานพัฒนาบริการ	3	งานพัฒนาคุณภาพ	CT	60,900.00	M	STAR AIR	OR-605-AZR(MD)SV	3 เฟส/380V	9.8	3720.00	11.18	4120-001-0045/0036/62	72	
541	กลุ่มงานพัฒนาบริการ	3	เทคโนโลยีและสารสนเทศ	CT	60,900.00	M	STAR AIR	OR-605-AZR(MD)SV	3 เฟส/380V	9.8	3720.00	11.18	4120-001-0052/0023/61	72	
542	กลุ่มงานพัฒนาบริการ	3	พัฒนาคุณภาพ	CT	31,000.00	G	STAR AIR	OR-305-AZR(MD)SV	3 เฟส/380V	9.8	3720.00	11.18	4120-001-0063/0025/62	72	
543	กลุ่มงานพัฒนาบริการ	3	งานให้คำปรึกษา	CT	13,000.00	A	STAR AIR	ICN2000/OEN60	3 เฟส/380V	9.8	3720.00	11.18	4120-001-0011/0007/42	72	
544	กลุ่มงานพัฒนาบริการ	3	ห้องประชุม	CT	30,000.00	G	STAR AIR	OR-305-AZR(MD)SV	1 เฟส/220V	12	2640.00	13.06	4120-001-0045/0025/62	25	
545	อาคารรวม 4	4	ห้องนอนเวร	CT	17,227.53	B	TASAKI	FUGE-17/CHGE-17	1 เฟส/220V	8.20	1553.50	11.09	4120-001-0024/0035/48	10.2	แอร์โครงการอนุรักษ์พลังงาน
546	อาคารรวม 4		ห้องสวดมนต์	CT	48,000.00	L	mitsubishi	PCK-SM48KAL-TH	3 เฟส/380V	12.21	4640.00	11.09	4120-001-0059/0012/60	45	ย้ายจาก RCU
547	อาคารรวม 4	4	เคาเตอร์พยาบาล	CT	25,609.11	E	TASAKI	FUGE-25/CHGE-25	1 เฟส/220V	10.60	2276.00	11.25	4120-001-0035/0006/51	50.96	ตรวจรับ 19/10/50 วิจิตพาณิชย์
548	อาคารรวม 4	4	ห้องพัก จมท.	CT	25,609.11	E	TASAKI	FUGE-25/CHGE-25	1 เฟส/220V	10.60	2276.00	11.25	4120-001-0035/0005/51	18	ตรวจรับ 19/10/50 วิจิตพาณิชย์
549	อาคารรวม 4	4	ห้องพิเศษ 401	WT	13,000.00	B	MISUBISHI	KVB073FXTMC	1 เฟส/220V	7.20	1150.00	3.31			
550	อาคารรวม 4	4	ห้องพิเศษ 402	WT	13,001.00	B	MISUBISHI	KVB073FXTMC	1 เฟส/220V	7.20	1150.00	3.31			
551	อาคารรวม 4	4	ห้องพิเศษ 403	WT	13,002.00	B	MISUBISHI	KVB073FXTMC	1 เฟส/220V	7.20	1150.00	3.31			
552	อาคารรวม 4	4	ห้องพิเศษ 404	WT	13,003.00	B	MISUBISHI	KVB073FXTMC	1 เฟส/220V	7.20	1150.00	3.31			
553	อาคารรวม 4	4	ห้องพิเศษ 405	WT	13,004.00	B	MISUBISHI	KVB073FXTMC	1 เฟส/220V	7.20	1150.00	3.31			
554	อาคารรวม 4	4	ห้องพิเศษ 406	WT	13,005.00	B	MISUBISHI	KVB073FXTMC	1 เฟส/220V	7.20	1150.00	3.31			
555	อาคารรวม 4	4	ห้องพิเศษ 407	WT	13,006.00	B	MISUBISHI	KVB073FXTMC	1 เฟส/220V	7.20	1150.00	3.31			
										205.44	62485.46	240.22		988.85	

9.เติมคดา															
556	ห้องตรวจพิเศษนอกเวล	1	ห้องพักแพทย์	CT	20,000.00	D	YORK	YHFF24XETAHH-RX	1 เฟส/220V	8.6	1893	3.55	4120-001-0007/0023/42	28.2	ตรวจรับ -/-/41
557	ห้องตรวจพิเศษนอกเวล	1	หน่วยจ่ายยาเติมคดา	CT	12430.6	A	YORK	YHFF24XETAHH-RX	1 เฟส/220V	4.80	1020.00	11.92	4120-001-0005/0149/58	9	
558	ห้องตรวจพิเศษนอกเวล	1	ห้องแม่บ้านบริษัท	CT	25607.06	E	MEMORY		1 เฟส/220V	8.6	1893	3.55	4120-001-0008/0058/54	18	
559	ห้องตรวจพิเศษนอกเวล	1	จ่ายยามคดา	CT	16,000.00	B	YORK	YHFF24XETAHH-RX	1 เฟส/220V	4.80	1020.00	11.92	4120-001-0012/0055/42	12	
560	ห้องตรวจพิเศษนอกเวล	1	เติมคดา	CT	16,000.00	B	YORK	YHFF24XETAHH-RX	1 เฟส/220V	4.80	1020.00	11.92	4120-001-0021/0251/62	12	
561	ห้องตรวจพิเศษนอกเวล	1	ห้องตรวจโรคกระดูก ห้องที่ 4	WT	12,500.00	A	california		1 เฟส/220V	4.80	1020.00	11.92	4120-001-0010/0017/41	19.04	ตรวจรับ 30/6/40
562	ห้องตรวจพิเศษนอกเวล	1	ห้องตรวจโรคกระดูก ห้องที่ 5	WT	24,220.00	A	YORK	YHFF24XETAHH-RX	1 เฟส/220V	10.3	20000	3.55	รอลเลขครูภัณฑ์	19.04	
563	เภสัชกรรม	1	ห้องจ่ายยามคดา ตัวที่ 1	CT	28,320.00	E	TASAKI		1 เฟส/220V	12.87	8300.00	3.45	รอลเลขครูภัณฑ์	60.00	แอร์เฟด3
564	เภสัชกรรม	1	ห้องจ่ายยามคดา ตัวที่ 2	CT	45,262.00	C	TASAKI		3 เฟส/380V	6.13	11800.00	3.44	รอลเลขครูภัณฑ์	0	แอร์เฟด3
565	เภสัชกรรม	1	ห้องเก็บของ	WT	12,430.60	A	mitsubishi	MS-GK13VA/MU-GK13VA	1 เฟส/220V	4.80	1020.00	11.92	4120-001-0005/0149/58	12.00	ตรวจรับ 21/8/58 สอดค่าป้าง
566	ห้องตรวจพิเศษนอกเวล	1	ห้องประชุม	DT	60,000.00	M	YORK	YHFF60XETAHH-RX	3 เฟส/380V	9.8	3720.00	11.18	4120-001-0045/0002/42	40	แอร์เฟด3
567	ห้องพักแพทย์	2	ห้องพักแพทย์	DT	18,000.00	C	mitsubishi	MS-GN18VF	1 เฟส/220V	6.8	14700	11.18	รอลเลขครูภัณฑ์	12	
568	ห้องเรียนแพทย์	2	ห้องเรียนแพทย์	ST	18,800.00	C	EMINENT	EER1BF/AER1BF	1 เฟส/220V	7.2	5500W	11.18	ไม่มีเลข	12	
569	ห้องเรียนแพทย์	2	ห้องเรียนแพทย์	ST	18,800.00	C	EMINENT	EER1BF/AER1BF	1 เฟส/220V	7.2	5500W	11.18	ไม่มีเลข	12	
570	ห้องเรียนแพทย์	2	ห้องเรียนแพทย์	ST	18,800.00	C	EMINENT	EER1BF/AER1BF	1 เฟส/220V	7.2	5500W	11.18	ไม่มีเลข	12	
571	ห้องเรียนแพทย์	2	ห้องเรียนแพทย์	ST	18,800.00	C	EMINENT	EER1BF/AER1BF	1 เฟส/220V	7.2	5500W	11.18	ไม่มีเลข	12	
572	ห้องเรียนแพทย์	2	ห้องเรียนแพทย์	ST	24,000.00	E	EMINENT	EER24F/AER24F	1 เฟส/220V	9.1	7400	11.18	ไม่มีเลข	15	
573	ห้องเรียนแพทย์	2	ห้องเรียนแพทย์	ST	24,000.00	E	EMINENT	EER24F/AER24F	1 เฟส/220V	9.1	7400	11.18	ไม่มีเลข	18	
574	ห้องเรียนแพทย์	2	ห้องเรียนแพทย์	ST	24,000.00	E	EMINENT	EER24F/AER24F	1 เฟส/220V	9.1	7400	11.18	ไม่มีเลข	18	
575	ห้องเรียนแพทย์	2	ห้องเรียนแพทย์	ST	30,000.00	G	EMINENT	EER30F/AER30F	1 เฟส/220V	11.8	8800	11.18	ไม่มีเลข	18	
576	ห้องเรียนแพทย์	2	ห้องเรียนแพทย์	ST	30,000.00	G	EMINENT	EER30F/AER30F	1 เฟส/220V	11.8	8800	11.18	ไม่มีเลข	18	
577	ห้องเรียนแพทย์	2	ห้องเรียนแพทย์	ST	30,000.00	G	EMINENT	EER30F/AER30F	1 เฟส/220V	10.2	8800	11.18	ไม่มีเลข	18	
578	เคาร์เตอร์พยาบาล	2	เคาร์เตอร์พยาบาล	WT	18,000.00	B	mitsubishi	MU-GN18VF	1 เฟส/220V	10.2	2020	3.61	รอลเลขครูภัณฑ์	18	
579	ซักนุ	3	ห้องทำงานจนท.	CT	13,000.00	A	YORK	YHFF13XETAHH-RX	1 เฟส/220V	4.80	1020.00	11.92	4120-001-0011/0010/42	11.2	ตรวจรับ -/-/41
580	ซักนุ	3	ห้องพัก จนท.	CT	13,000.00	A	YORK	YHFF13XETAHH-RX	1 เฟส/220V	4.80	1020.00	11.92	4120-001-0011/0011/42	15.3	ตรวจรับ -/-/42
581	ซักนุ	3	ซักนุ	CT	40,025.00	J	YORK	YHFF60XETAHH-RX	3 เฟส/380V	8.45	4560.00	9.78	4120-001-0042/0017/59	15.3	
582	ซักนุ	3	ห้องตรวจคดา	CT	20,000.00	D	YORK	YHFF60XETAHH-RX	1 เฟส/220V	8.6	1893	3.55	4120-001-0007/0025/42	23.8	ตรวจรับ -/-/43
583	ซักนุ	3	ห้องทำงาน จนท.	CT	52,382.00	M	TASAKI	FUGH-52/CHGH-52	3 เฟส/380V	4.80	5445.00	9.62	4120-001-0037/0004/48	50.58	แอร์โครงการอนุรักษ์พลังงาน
584	ซักนุ	3	ห้องพักแพทย์เวร (301)	WT	18,268.19	C	mitsubishi	MS-GJ18VA-TI/MU-GJ18VC-TI	1 เฟส/220V	7.3	1460.00	11.93	4120-001-0021/0120/58	24.48	ตรวจรับ 17/06/58 สอดค่าป้าง
585	ซักนุ	3	ห้องดูอาการ 1 (302)	WT	18,431.97	C	TASAKI	MDAC0018AEITK/3CMDA0018AEIT	1 เฟส/220V	7.06	1475.80	12.49	4120-001-0021/0111/56	22.44	ตรวจรับ 19/12/55 รับบริจาค
586	ซักนุ	3	ห้องดูอาการ 2 (303)	WT	18,268.19	C	mitsubishi	MS-GJ18VA-TI/MU-GJ18VC-TI	1 เฟส/220V	7.3	1460.00	11.93	4120-001-0021/0119/58	23.8	ตรวจรับ 17/06/58 สอดค่าป้าง
587	ซักนุ	3	ห้องประชุมตัวที่ 1	CT	12,775.21	A	TASAKI	FUGE-13/CHGE-13	1 เฟส/220V	6.30	1182.20	10.81	4120-001-0005/0041/48	28.47	6/8/1948
588	ซักนุ	3	ห้องประชุมตัวที่ 2	CT	25,609.11	E	TASAKI	FUGE-25/CHGE-25	1 เฟส/220V	10.60	2276.00	11.25	4120-001-0035/0007/52	18	ตรวจรับ 24/12/51 รับบริจาค
589	พิเศษเมคดา	4	เคาร์เตอร์พยาบาล	CT	38,000.00	I	Carrier	38TGP0361A3	3 เฟส/380V	19.30	3792.00	10.10	รอลเลขครูภัณฑ์	24	แอร์มาพร้อมถึงปลูกสร้าง

9.ลักษณะราคา

590	พิเศษเมคคา	4	เคาเตอร์พยาบาล	CT	38,000.00	I	Carrier	38TGF0361A3	3 เฟส/380V	19.30	3792.00	10.10	รอลเลขครุภัณฑ์	24	แอร์มาพร้อมทั้งปลั๊กสรีง
591	พิเศษเมคคา	4	เคาเตอร์พยาบาล	CT	38,000.00	I	Carrier	38TGF0361A3	3 เฟส/380V	19.30	3792.00	10.10	รอลเลขครุภัณฑ์	24	แอร์มาพร้อมทั้งปลั๊กสรีง
592	พิเศษเมคคา	4	เคาเตอร์พยาบาล	CT	38,000.00	I	Carrier	38TGF0361A3	3 เฟส/380V	19.30	3792.00	10.10	รอลเลขครุภัณฑ์	24	แอร์มาพร้อมทั้งปลั๊กสรีง
593	พิเศษเมคคา	4	ห้องหัวหน้า	WT	13,000.00	B	Carrier	KSM89V13UDZK	1 เฟส/220V	3.20	680.00	4.04			
594	พิเศษเมคคา	4	ห้องกินข้าว	WT	19,448.00	C	TASAKI	KSG18SIVKT	1 เฟส/220V	6.63	1460.00	3.9	รอลเลขครุภัณฑ์	16.5	แอร์เฟส3
595	พิเศษเมคคา	5	ห้องทำงานแพทย์	WT	19,448.00	C	TASAKI	KSG18SIVKT	1 เฟส/220V	6.63	1460.00	3.9	รอลเลขครุภัณฑ์	16.5	แอร์เฟส3
596	พิเศษเมคคา	5	ห้องทำงานพยาบาล ตัวที่2	CT	45,262.00	C	TASAKI		3 เฟส/380V	6.13	11800.00	3.44	รอลเลขครุภัณฑ์	0	แอร์เฟส3
597	พิเศษเมคคา	5	ห้องพิเศษ 500	WT	18,084.00	C	mitsubishi	MS/MU-GL18VF	1 เฟส/220V	6.9	1490.00	12.14	4120-001-0021/0211/59	22.44	ตรวจรับ 4/07/59 ร้านสหภาพ
598	พิเศษเมคคา	5	ห้องพิเศษ 501	WT	18,084.00	C	mitsubishi	MS-GL18VF-TI/MU-GL18VF-TI	1 เฟส/220V	6.90	1490.00	12.14	4120-001-0026/0023/60	22.44	ตรวจรับ 10/11/59 สหภาพ
599	พิเศษเมคคา	5	ห้องพิเศษ 502	WT	18,307.77	C	TASAKI	FWME-18FA/CHLE-18	1 เฟส/220V	7.55	1578.20	11.60	4120-001-0021/0109/55	22.44	ตรวจรับ 5/6/55 ร้านวิจิตรพาณิชย์
600	พิเศษเมคคา	5	ห้องพิเศษ 503	WT	18,431.97	C	TASAKI	MDAC001BAEITK/3CMA0018AEI	1 เฟส/220V	7.06	1475.80	12.49	4120-001-0021/0114/57	22.44	ตรวจรับ 20/11/56 ร้านวิจิตรพาณิชย์
601	พิเศษเมคคา	5	ห้องพิเศษ 504	WT	18,000.00	C	mitsubishi	MS-GN18VF/MU-GN18VF	1 เฟส/220V	8.90	1716.70	10.98	4120-001-0021/0253/62	22.44	ใหม่
602	พิเศษเมคคา	5	ห้องพิเศษ 505	WT	24,000.00	E	fujitsu	casstte type	1 เฟส/220V	6.80	1470.00	13.06	4120-001-0013/0054/62	22.44	ส่งคืนพัสดุ24/7/63 ภาษีศุลกากร 10
603	พิเศษเมคคา	5	ห้องพิเศษ 506	WT	24,000.00	E	fujitsu	casstte type	1 เฟส/220V	7.3	1460.00	11.93	4120-001-0013/0055/61	22.44	ส่งคืนพัสดุ24/7/63 ภาษีศุลกากร 10
604	พิเศษเมคคา	5	ห้องพิเศษ 507	WT	24,000.00	E	fujitsu	casstte type	1 เฟส/220V	6.8	1470.00	13.06	4120-001-0013/0056/61	22.44	ส่งคืนพัสดุ24/7/63
605	พิเศษเมคคา	5	ห้องพิเศษ 508	WT	24,000.00	E	fujitsu	casstte type	1 เฟส/220V	7.55	1578.20	11.60	4120-001-0013/0057/61	22.44	ส่งคืนพัสดุ24/7/63
606	พิเศษเมคคา	5	ห้องพิเศษ 509	WT	18,084.00	C	mitsubishi	MS-GN18 VF-TI/MU-GN18VF-TI	1 เฟส/220V	6.80	1470.00	13.06	4120-001-0021/0238/61	22.44	ตรวจรับ 16/6/01 สหภาพ
607	พิเศษเมคคา	5	ห้องพิเศษ 510	WT	18,000.00	C	Dikin	FT-M18V2S-NON	1 เฟส/220V	6.80	8.90	1716.70	10.98	22.44	ตรวจรับ 01/12/54 ร้านวิจิตรพาณิชย์
608	พิเศษเมคคา	5	ห้องพิเศษ 511	WT	17,345.58	B	mitsubishi	MS-SGD18VC-TI/MU-SGD18VC-TI	1 เฟส/220V	7.33	1580.00	11.27	รอลเลขครุภัณฑ์	12	ติดตั้งใหม่ สะอาด 23/02/65
609	พิเศษเมคคา	5	ห้องพิเศษ 512	WT	18,084.00	C	mitsubishi	MS-GL18VF-TI/MU-GL18VF-TI	1 เฟส/220V	6.90	1490.00	12.14	4120-001-0021/0218/59	22.44	ตรวจรับ 1/9/59 ร้านสหภาพ
610	ตู้ตรวจโรค-19	1	ตู้ตรวจโรค-19	WT	9,000.00	A	mitsubishi	SRC10YW-WI	1 เฟส/220V	7.50	2500.00	12.14	รอลเลขครุภัณฑ์	4	ติดตั้งใหม่
611	ตู้ตรวจโรค-19	1	ตู้ตรวจโรค-19	WT	24,000.00	E	YORK	YHFF24YETAHHO-X	1เฟส/220V	10.30	7100.00	3.55	รอลเลขครุภัณฑ์	15	ติดตั้งใหม่
612	ตู้ตรวจโรค-19	1	ตู้ตรวจโรค-19	WT	24,000.00	E	YORK	YHFF24YETAHHO-X	1เฟส/220V	10.30	7100.00	3.55	รอลเลขครุภัณฑ์	15	ติดตั้งใหม่
613	ตู้ตรวจโรค-19	1	ตู้ตรวจโรค-19	WT	24,000.00	E	YORK	YHFF24YETAHHO-X	1เฟส/220V	10.30	7100.00	3.55	รอลเลขครุภัณฑ์	15	ติดตั้งใหม่
										427.89	200407.80	2226.41		1032.93	

10. สัก 120 เครื่อง

614	สภ. 1	1	สมร.เคาน์เตอร์พยาบาล	WT	18,084.00	C	mitsubishi	MS-GN18VF/MU-GN18VF	1 เฟส/220V	8.90	1716.70	10.98	4120-001-0021/0226/60	22.75	
615	สภ. 1	1	ห้องผู้ป่วยโรคกระดูกสันหลัง คิวที่ 1	CT	42,000.00	J	TRANE	MCX042QB/TTK042KD	3 เฟส/380V	8.83	4580.00	10.64	4120-001-0046/0021/60	84	ตรวจรับ 24/03/60 ถ้าป่วยวิภากร
616	สภ. 1	1	ห้องผู้ป่วยโรคกระดูกสันหลัง คิวที่ 2	CT	42,000.00	J	TRANE	MCX042QB/TTK042KD	3 เฟส/380V	8.83	4580.00	10.64	4120-001-0046/0022/60		ตรวจรับ 24/03/60 ถ้าป่วยวิภากร
617	สภ. 1	1	ห้องกินข้าว	CT	21,064.00	D	SAUO DENKI	SOR-18F-D-STMP1	1 เฟส/220V	7.26	5300.00	10.64	วอลเลจกรุ๊ป	18	แอร์มาพร้อมปรับปรุจวอร์ค
618	สภ. 1	1	ห้องกินข้าว	CT	21,064.00	D	SAUO DENKI	SOR-18F-D-STMP1	1 เฟส/220V	7.26	5300.00	10.64	วอลเลจกรุ๊ป	18	แอร์มาพร้อมปรับปรุจวอร์ค
619	สภ. 1	1	ห้องผู้ป่วย	CT	36,723.00	H	SAUO DENKI	SOR-36F-D-STMP1	1 เฟส/220V	14.71	10600.00	10.64	วอลเลจกรุ๊ป	80	แอร์มาพร้อมปรับปรุจวอร์ค
620	สภ. 1	1	ห้องผู้ป่วย	CT	36,723.00	H	SAUO DENKI	SOR-36F-D-STMP1	1 เฟส/220V	14.71	10600.00	10.64	วอลเลจกรุ๊ป		แอร์มาพร้อมปรับปรุจวอร์ค
621	สภ. 1	1	ห้องผู้ป่วย	CT	36,723.00	H	SAUO DENKI	SOR-36F-D-STMP1	1 เฟส/220V	14.71	10600.00	10.64	วอลเลจกรุ๊ป		แอร์มาพร้อมปรับปรุจวอร์ค
622	สภ. 2		กระชุก 1	CT	12000	A	LG	S12D	1 เฟส/220V	3.1	2500.00	11.73	4120-001-0005/0190/62	9	
623	สภ. 3		กระชุก 1	CT	19,108.22	C	LG	S20D	1 เฟส/220V	8.90	1716.70	10.98	4120-001-0028/0018/53	15	
624	สภ. - เด็ก 1	2	ห้องพิเศษ 202	CT	19,302.03	C	TASAKI	UGAC0019AEITK/3CUGAC0019AEI	1 เฟส/220V	7.58	1583.60	12.19	4120-001-0028/0025/56	22	ตรวจรับ 23/1/56 วิศพาณิษฐ์
625	สภ. - เด็ก 1	2	ห้องพิเศษ 203	CT	18,000.00	C	mitsubishi	MU-GN18VF	1 เฟส/220V	6.90	1490.00	12.14	4120-001-0021/0241/61	22	
626	สภ. - เด็ก 1	2	ห้องพิเศษ 204	WT	18,084.00	C	mitsubishi	MS-GL18VF-TI//MU-GL18VF-TI	1 เฟส/220V	6.90	1490.00	12.14	4120-001-0021/0219/59	22	ตรวจรับ 05/09/59 สดกส้าง
627	สภ. - เด็ก 1	2	ห้องพิเศษ 205	CT	19,302.03	C	TASAKI	UGAC0019AEITK/3CUGAC0019AEI	1 เฟส/220V	7.58	1583.60	12.19	4120-001-0028/0028/56	22	ตรวจรับ 1/7/56 วิศพาณิษฐ์
628	สภ. - เด็ก 1	2	ห้องพิเศษ 206	CT	18,000.00	C	NATIONAL		1 เฟส/220V	7.58	1583.60	12.19	4120-001-0021/0010/38	21	ตรวจรับ -/3/38
629	สภ. - เด็ก 1	2	ห้องทำงานพยาบาล	CT	30,000.00	G	mitsubishi	PC-3KAKLT/PU-3VAKD	1 เฟส/220V	14.00	2950.00	10.20	4120-001-0030/0034/59	30.15	ตรวจรับ 1/08/59 ถ้าป่วยวิภากร
630	สภ. - เด็ก 2	2	ห้องพัก จนท	WT	18,243.96	C	PANASONIC	CS-PC18NKT/CU-PC18NKT	1 เฟส/220V	7.00	1530.00	12.16	4120-001-0021/0113/56	22	
631	สภ. 2	3	ห้องพิเศษ 301	CT	19,108.22	C	TASAKI	FUGE-19/CHGE-19	1 เฟส/220V	7.85	1691.00	11.30	4120-001-0028/0016/52	22	ตรวจรับ 23/1/56 วิศพาณิษฐ์
632	สภ. 2	3	ห้องพิเศษ 302	CT	19,302.03	C	TASAKI	UGAC0019AEITK/3CUGAC0019AEI	1 เฟส/220V	7.58	1583.60	12.19	4120-001-0028/0024/56	22	ตรวจรับ 11/11/53 วิศพาณิษฐ์
633	สภ. 2	3	ห้องพิเศษ 303	WT	18,084.00	C	mitsubishi	MS-GL18VF-TI//MU-GL18VF-TI	1 เฟส/220V	6.90	1490.00	12.14	4120-001-0021/0247/61	22	ตรวจรับ 5/6/56 วิศพาณิษฐ์
634	สภ. 2	3	ห้องพิเศษ 304	CT	19,302.03	C	TASAKI	UGAC0019AEITK/3CUGAC0019AEI	1 เฟส/220V	7.58	1583.60	12.19	4120-001-0028/0026/56	22	ตรวจรับ 10/11/59 สดกส้าง
635	สภ. 2	3	ห้องพิเศษ 305	WT	18,084.00	C	mitsubishi	MS-GL18VF-TI//MU-GL18VF-TI	1 เฟส/220V	6.90	1490.00	12.14	4120-001-0021/0221/60	21	ตรวจรับ -/3/38
636	สภ. 2	3	ห้องพักเจ้าหน้าที่	WT	18,243.96	C	PANASONIC	CS-PC18NKT/CU-PC18NKT	1 เฟส/220V	7.00	1530.00	12.16	4120-001-0021/0113/56		
637	สภ. 2	3	ห้องพักเจ้าหน้าที่	WT	18,601.00	C	Focus		1 เฟส/220V	7.00	5300.00	3.58	4120-001-0006/0009/65		
638	สภ. 2	3	ห้องเก็บของ	CT	18,000.00	C	NATIONAL		1 เฟส/220V	6.90	1490.00	12.14	4120-001-0021/0016/35	30.15	ตรวจรับ 02/08/59 ถ้าป่วยวิภากร
639	สภ. 2	3	ห้องทำงานพยาบาล	CT	30,000.00	G	mitsubishi	PC-3KAKLT/PU-3VAKD	1 เฟส/220V	14.00	2950.00	10.20	4120-001-0030/0035/59	22	ตรวจรับ 16/9/52
640	สภ. 3	1	ห้องพัก จนท	CT	18,243.96	C	PANASONIC	CS-PC18NKT/CU-PC18NKT	1 เฟส/220V	7.00	1530.00	12.16	4120-001-0021/0113/56	22	ตรวจรับ 03/08/54 วิศพาณิษฐ์
641	สภ. - เด็ก 2	4	ห้องพิเศษ 401	CT	19,108.22	C	TASAKI	FUGE-19/CHGE-19	1 เฟส/220V	7.85	1691.00	11.30	4120-001-0028/0017/52	22	ตรวจรับ 11/3/57 วิศพาณิษฐ์
642	สภ. - เด็ก 2	4	ห้องพิเศษ 402	CT	18,314.25	C	TASAKI	FUGE-18A/CHGE-18A	1 เฟส/220V	7.60	1589.00	11.53	4120-001-0021/0107/54	22	ตรวจรับ 23/3/54 วิศพาณิษฐ์
643	สภ. - เด็ก 2	4	ห้องพิเศษ 403	CT	19,302.03	C	TASAKI	UGAC0019AEITK/3CUGAC0019AEI	1 เฟส/220V	7.58	1583.60	12.19	4120-001-0028/0030/57	22	ตรวจรับ 17/4/51 วิศพาณิษฐ์
644	สภ. - เด็ก 2	4	ห้องพิเศษ 404	CT	19,233.44	C	TASAKI	FULE-19/CHLE-19	1 เฟส/220V	8.05	1683.60	11.42	4120-001-0028/0021/54	40.92	ตรวจรับ 6/07/58 สดกส้าง
645	สภ. - เด็ก 2	4	ห้องพิเศษ 405	CT	19,108.22	C	TASAKI	FUGE-19/CHGE-19	1 เฟส/220V	7.85	1691.00	11.30	4120-001-0028/0009/51	18	ตรวจรับ 6/07/58 สดกส้าง
646	สภ. - เด็ก 2	4	ห้อง Spine Unit คิวที่ 1	WT	23,665.97	D	mitsubishi	MS-GJ24VA-TA/MU-GJ24VA-TA	1 เฟส/220V	9.00	1940.00	12.28	4120-001-0060/0001/58	14.08	ติดตั้ง 27/4/80 (เชร็ด 1804)
647	สภ. - เด็ก 2	4	ห้อง Spine Unit คิวที่ 2	WT	23,665.97	D	mitsubishi	MS-GJ24VA-TA/MU-GJ24VA-TA	1 เฟส/220V	9.00	1940.00	12.28	4120-001-0060/0002/58	9	

10.ปีก120เครื่อง

648	สกนญ. - เค็ด 2	4	ห้องประชุม Spine Unit	CT	14,116.12	A	MITUSHITA	MS-GJ24VA-TA/MU-GJ24VA-TA	1 เฟส/220V	9.00	1940.00	12.28	4120-001-0010/0027/45	9	
649	สกนญ. - เค็ด 2	4	ห้องตรวจคา	WT	12,000.00	A	CARRIER	38TSU012-713	2 เฟส/220V	4.93	3600	3.4	4120-001-0010/0051/60		
650	สกนญ. - เค็ด 2	4	ห้องตรวจคา	WT	12,000.00	A	CARRIER	38TSU012-713	2 เฟส/220V	4.93	3600	3.4	4120-001-0010/0052/60	21	ตรวจรับ -3/38
651	โสด สอ นาสิก	4	ห้องประชุม โสด สอ นาสิก	WT	14,330.00	A	MITSUBISHI	MS-GL15VF/MU-GL15VF	1 เฟส/220V	5.5	1200.00	12.14	4120-001-0038/0037/60	16.77	ตรวจรับ 10/11/59 สวคคสำนักงาน
652	โสด สอ นาสิก	4	ห้องประชุมกลุ่มงาน โสด สอ นาสิก	CT	30,194.49	G	TASAKI	FULE-28/CHLE-28	1 เฟส/220V	12.19	2546.80	12.19	4120-001-0030/0030/53	24.75	ตรวจรับ 25/06/53 วิจิตพาณิชย์
653	โสด สอ นาสิก	4	ห้องตรวจแพทย์และห้องทำงานพยาบาล คิวที่ 1	CT	16,903.39	B	TASAKI	FULE-17/CHLE-17	1 เฟส/220V	7.30	1524.90	11.08	4120-001-0012/0070/53	31.17	ตรวจรับ 25/06/53 วิจิตพาณิชย์
654	โสด สอ นาสิก	4	ห้องตรวจแพทย์และห้องทำงานพยาบาล คิวที่ 2	CT	16,903.39	B	TASAKI	FULE-17/CHLE-17	1 เฟส/220V	7.30	1524.90	438.37	4120-001-0012/0071/53	12	ตรวจรับ 25/06/53 วิจิตพาณิชย์
										341.54	118397.20	876.74		832.74	

10. ลีดจิสเวท															
ลำดับ	หน่วยงาน	ชั้น	สถานที่ตั้ง	แบบ	BTU/HR	กลุ่ม	ยี่ห้อ	รุ่น	ระบบไฟฟ้า	กระแส	วัตต์	EER	หมายเลขครุภัณฑ์	พ.ท.ห้อง	หมายเหตุ
655	จิดเวท	1	ถนน จิดเวท	WT	25,249.00	F	TASAKI	KSG250V1VMT	1 เฟส/220V	8.55	1882.00	12.94	4120-001-0013/0060/65	15.25	ตรวจรับ 27/7/43
656	จิดเวท	1	ห้องตรวจจิดเวทเด็ก ตัวที่ 1	CT	40,272.86	J	FUSION	FUCR40S-AT/FUDT40S-AT	3 เฟส/380V	6.00	3446.00	11.69	4120-001-0042/0016/58	86.68	ตรวจรับ 2/04/58 ร้านสมเกียรติวิ
657	จิดเวท	1	ห้องตรวจจิดเวทเด็ก ตัวที่ 2	CT	38,854.10	I	MITSUBISHI	PC-4KAKLT-5/PU-4V/YAKD-5	3 เฟส/380V	5.90	3260.00	11.91	4120-001-0019/0045/59	0	ตรวจรับ 06/01/59 ทอค่าป่าง
658	จิดเวท	1	ห้องตรวจเด็ก 1	WT	9,864.77	A	AMENA	WY09MNVGE/PC09RSVGE-WY	1 เฟส/220V	3.85	836.80	11.79	4120-001-0034/0018/58	14.78	ตรวจรับ 3/3/53 ร้านตั้งไผ่ไร่
659	จิดเวท	1	ห้องตรวจเด็ก 4	WT	12,700.00	A	TRANE	MCWE12GBS/TTKE12GBS	1 เฟส/220V	4.47	1000.00	12.13	4120-001-0010/0042/60	15.4	ตรวจรับ 02/60 ลำปางวิศกรรม
660	จิดเวท	1	ห้องตรวจเด็ก 2	CT	17,227.53	B	TASAKI	FUGE-17/CHGE=17	1 เฟส/220V	7.00	1553.00	11.09	4120-001-0024/0110/52	15.75	ตรวจรับ 2/3/52 วิศพาณิชย์
661	จิดเวท	1	ห้องตรวจเด็ก 3	WT	12,700.00	A	TRANE	MCWE12GBS/TTKE12GBS	1 เฟส/220V	4.47	1000.00	12.13	4120-001-0010/0041/60	14.4	ตรวจรับ 02/60 ลำปางวิศกรรม
662	จิดเวท	1	ห้องตรวจเด็ก 5	ST	30,367.00	G	TASAKI	PY27YDHMT	3 เฟส/380V	5.52	2735	11.31	รอเลข	25	
663	จิดเวท	1	ห้องจัดกิจกรรมกลุ่มปวณัดจิดเวท	CT	20,000.00	D	SAPPHIRE		1 เฟส/220V	8.86	1707.80	11.73	4120-001-0021/0030/40	15.25	
664	จิดเวท	1	ห้องทอณิศกลางเครือช	CT	9,000.00	A	ENGINEER		1 เฟส/220V	3.85	836.80	11.79	4120-001-0050/0001/45	7	ตรวจรับ 16/8/45
665	จิดเวท	1	ห้องตรวจจิดเวทผู้ใหญ่ ตัวที่ 1	CT	40,272.86	J	FUSION	FUCR40S-AT/FUDT40S-AT	3 เฟส/380V	6.00	3446.00	11.69	4120-001-0042/0013/58	120	ตรวจรับ 2/04/58 ร้านสมเกียรติวิ
666	จิดเวท	1	ห้องตรวจจิดเวทผู้ใหญ่ ตัวที่ 2	CT	40,272.86	J	FUSION	FUCR40S-AT/FUDT40S-AT	3 เฟส/380V	6.00	3446.00	11.69	4120-001-0042/0014/58		ตรวจรับ 2/04/58 ร้านสมเกียรติวิ
667	จิดเวท	1	ห้องตรวจจิดเวทผู้ใหญ่ ตัวที่ 3	CT	40,272.86	J	FUSION	FUCR40S-AT/FUDT40S-AT	3 เฟส/380V	6.00	3446.00	11.69	4120-001-0042/0015/58		ตรวจรับ 2/04/58 ร้านสมเกียรติวิ
668	หอผู้ป่วยกุมาร	2	Nurse Station	CT	25,303.77	E	YORK	IFFXCO25BAEFA/YIFFYCO25BAEF	1 เฟส/220V	12.00	2076.68	12.18	4120-001-0008/0074/61	25.9	ตรวจรับ 12/60 ทอค่าป่าง
669	หอผู้ป่วยกุมาร	2	Nurse Station	CT	18,084.00	C	MITSUBISHI	MS-GN18VF-TI/MU-GN18VF-TI	1 เฟส/220V	6.80	1470.00	13.06	4120-001-0021/0239/61	18.91	ตรวจรับ 12/60 ทอค่าป่าง
										95.27	32142.08	178.82		374.32	

12.ลีดภูมิศา															
ลำดับ	หน่วยงาน	ชั้น	สถานที่ตั้ง	แบบ	BTU/HR	กลุ่ม	ยี่ห้อ	รุ่น	ระบบไฟฟ้า	กระแส	วัตต์	EER	หมายเลขครุภัณฑ์	พ.ท.ห้อง	หมายเหตุ
670	ห้องตรวจโรค	1	ห้องตรวจโรค	WT	24000	E	MITSUBISHI	MU-GJ24VA	1 เฟส/220V	8.9	1600	3.4	4120-001-0038/0035/59	18	
671	ห้องตรวจโรค	1	ห้องตรวจโรค	WT	15000	B	MITSUBISHI	MU-GK15VA	1 เฟส/220V	7.3	1570	3.4	4120-001-0060/0009/59	10	
672	ห้องพักเจ้าหน้าที่	2	ห้องพักเจ้าหน้าที่	CST	18,000	C	CARRIER	42TVAA018	1 เฟส/220V	7.3	1570	3.4	รอเลข	12	
673	ห้องเก็บของ	2	ห้องเก็บของ	WT	12,000	A	CARRIER	42TVAA013	1 เฟส/220V	4.15	930	3.4	รอเลข	9	
674	ห้องทำงาน	2	ห้องทำงาน	WT	12,000	A	CARRIER	38TBU0601A3	1 เฟส/220V	11	930	3.4	รอเลข	9	
										38.65	6600	17		58	

12. ลีดช่างประปา															
ลำดับ	หน่วยงาน	ชั้น	สถานที่ตั้ง	แบบ	BTU/HR	กลุ่ม	ยี่ห้อ	รุ่น	ระบบไฟฟ้า	กระแส	วัตต์	EER	หมายเลขครุภัณฑ์	พ.ท. ห้อง	หมายเหตุ
675	สุขาภิบาล	1	ห้องนอนเวรช่างประปา	CT	12,000.00	A	MITSUBISHI	MU-GJ12VA	1 เฟส/220V	6.50	1153.10	11.52	4120-001-0038/0036/59	13.44	ย้ายมาติดตั้ง 6/49(302 เต็ม)
										6.50	1153.10	11.52		13.44	

งน

12. ติดช่าง

676	ซ่อมบำรุง	1	ช่างไฟฟ้า	CT	20,028.78	D	TASAKI	FUGE-21/CHGE-21	1 เฟส/220V	7.90	1707.00	11.73	4120-001-0007/0063/50	40	แผนกไฟฟ้า โต๊ะใหญ่
677	ซ่อมบำรุง	1	ช่างไฟฟ้า	WT	18,318.00	C	YORK	YHFF18YETAHHO-X	1 เฟส/220V	7.3	1570	3.4	4120-001-0026/0032/62	15	
678	ซ่อมบำรุง	1	ห้องวางช่างไฟฟ้า	WT	12,164.46	A	TASAKI	FWHE-13/CHHE-13	1 เฟส/220V	5.00	1075.10	11.31	4120-001-0005/0088/56	11.42	ตรวจรับ 22/1/56 วิจิตาณิษฐ์
679	ซ่อมบำรุง	1	ห้องช่างอุปกรณ์การแพทย์ ตัวที่ 1	CT	20,028.78	D	TASAKI	FUGE-21/CHGE-21	1 เฟส/220V	8.86	1707.80	11.73	4120-001-0007/0047/48	36	แอร์ไลกรงการอนุรักษ์พลังงาน
680	ซ่อมบำรุง	1	ห้องช่างอุปกรณ์การแพทย์ ตัวที่ 2	CT	30,194.49	G	TASAKI	FULE-28/CHLE-28	1 เฟส/220V	12.19	2546.80	11.86	4120-001-0030/0029/53	25	ตรวจรับ 3/4/53 วิจิตาณิษฐ์
681	ซ่อมบำรุง	1	ห้องช่างอุปกรณ์การแพทย์ ตัวที่ 3	CT	26,600.00	F	EMINENT	ASR25	1 เฟส/220V	9.95	2030	11.86	4120-001-0023/0004/45	86.75	
682	ซ่อมบำรุง	1	ห้องช่างอุปกรณ์การแพทย์ ตัวที่ 4	CT	26,600.00	F	EMINENT	ASR25	1 เฟส/220V	9.95	2030	11.86	4120-001-0023/0005/45		
683	ซ่อมบำรุง	2	ห้องหัวหน้าช่าง ตัวที่ 1	CT	62,600.00	M	TASAKI	FUL-2000/CHLD-62	3 เฟส/380V	10.10	5442.00	10.68	4120-001-0053/0005/57	150	ย้ายไปติดตั้งซ่อมบำรุง (1)
684	ซ่อมบำรุง	2	ห้องหัวหน้าช่าง ตัวที่ 2	CT	60,000.00	M	MISUBISHI	PC-4KAKLT-5/PU-4V/YAKD-5	3 เฟส/380V	9.8	3720.00	11.18	4120-001-0031/0070/59		
685	ซ่อมบำรุง	2	ห้องหัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม	CT	18,000.00	C	LG	S18D	1 เฟส/220V	3.1	2500.00	11.73	4120-001-0021/0207/59	15	
686	ซ่อมบำรุง	2	ห้องลงช่างและงานแบบโยธา	CT	48,000.00	L	YORK	YHFF48YETAHHO-X	3 เฟส/380V	12.21	4640.00	11.09	4120-001-0059/0019/62	36	
687	ซ่อมบำรุง	2	ห้องลงช่างและงานแบบโยธา	CT	48,000.00	L	YORK	YHFF48YETAHHO-X	3 เฟส/380V	12.21	4640.00	11.09	4120-001-0059/0020/62	36	
688	ซ่อมบำรุง	2	ห้องเก็บแบบแปลนและราคา	WT	18,151.16	C	CENTAL AIR		1 เฟส/220V	7.3	1570	3.4	4120-001-0021/0110/50	12	
689	ซ่อมบำรุง	2	ช่างเครื่องมือกล	CT	20589.03	D	TASAKI	FUGE-20/CHGE-20	1 เฟส/220V	7.85	1691.00	11.30	4120-001-0007/0076/55	15	
690	ซ่อมบำรุง	2	ช่างประปา	WT	14,330.00	A	MISUBISHI	MU-GK1515VA	1 เฟส/220V	4.4	968	3.5	4120-001-0011/0024/46	10	
691	ซ่อมบำรุง	2	ช่างอุปกรณ์การแพทย์	CT	26,690.37	F	TASAKI	FUGE-26/CHGE-26	1 เฟส/220V	9.00	1940.00	12.28	4120-001-0023/0004/45	18	

12. ไลคอม

692	ศูนย์ไลคอม	1	ห้องรับรอง FCU-01	CT	30,026.00	A		42FAT019X-12/38RGT030R110	1 เฟส/220V	13.56	2833.00	10.59		25.80	ตรวจรับ -/10/58	
693	ศูนย์ไลคอม	1	ห้องล้างไตทางช่องท้อง FCU-02	CT	24,225.00	A		42CB008GDX3R/38RGT024R110	1 เฟส/220V	10.93	2285.00	10.60		16.80	ตรวจรับ -/10/58	
694	ศูนย์ไลคอม	1	ห้องฟอกล้างไตทางช่องท้อง FCU-03	CT	24,225.00	A		42CB008GDX3R/38RGT024R110	1 เฟส/220V	10.93	2285.00	10.60		16.80	ตรวจรับ -/10/58	
695	ศูนย์ไลคอม	1	ห้องประชุม FCU-04	CT	30,026.00	A		42FAT019X-12/38RGT030R110	1 เฟส/220V	13.56	2833.00	10.59		22.40	ตรวจรับ -/10/58	
696	ศูนย์ไลคอม	1	ห้องพักหัวหน้าพยาบาล FCU-05	WT	23,311.47	A		42TSU025-713/38TSU025-713	1 เฟส/220V	8.90	1880.00	11.94	4120-001-0060/0015/60	14.40	ตรวจรับ -/10/58	
697	ศูนย์ไลคอม	1	ห้อง CPR ตัวที่ 1 FCU-06	WT	12,458.24	A		42TSU012-713/38TSU012-713	1 เฟส/220V	4.95	1060.00	11.77	4120-001-0010/0048/60	22.20	ตรวจรับ -/10/58	
698	ศูนย์ไลคอม	1	ห้อง CPR ตัวที่ 2 FCU-07	WT	12,458.24	A		42TSU012-713/38TSU012-713	1 เฟส/220V	4.95	1060.00	11.77	4120-001-0010/0049/60	0	ตรวจรับ -/10/58	
699	ศูนย์ไลคอม	1	ห้องพักเจ้าหน้าที่ ตัวที่ 1 FCU-08	ST	12,605.63	A		42VFE004X210/38RGE012R211	1 เฟส/220V	5.16	1079.00	11.70	4120-001-0010/0046/60	24.00	ตรวจรับ -/10/58	
700	ศูนย์ไลคอม	1	ห้องพักเจ้าหน้าที่ ตัวที่ 2 FCU-09	ST	12,605.63	A		42VFE004X210/38RGE012R211	1 เฟส/220V	5.16	1079.00	11.70	4120-001-0010/0047/60	0	ตรวจรับ -/10/58	
701	ศูนย์ไลคอม	1	ห้อง ACUTE ตัวที่ 1 FCU-10	CT	30,026.00	A		42FAT019X-12/38RGT030R110	1 เฟส/220V	13.56	2833.00	10.59		55.00	ตรวจรับ -/10/58	
702	ศูนย์ไลคอม	1	ห้อง ACUTE ตัวที่ 2 FCU-11	CT	30,026.00	A		42FAT019X-12/38RGT030R110	1 เฟส/220V	13.56	2833.00	10.59		0	ตรวจรับ -/10/58	
703	ศูนย์ไลคอม	1	ห้อง VIP 3 FCU-12	WT	12,458.24	A		42TSU012-713/38TSU012-713	1 เฟส/220V	4.95	1060.00	11.77	4120-001-0010/0052/60	11.70	ตรวจรับ -/10/58	
704	ศูนย์ไลคอม	1	ห้อง VIP 2 FCU-13	WT	12,458.24	A		42TSU012-713/38TSU012-713	1 เฟส/220V	4.95	1060.00	11.77	4120-001-0010/0051/60	11.70	ตรวจรับ -/10/58	
705	ศูนย์ไลคอม	1	ห้อง VIP 1 FCU-14	WT	12,458.24	A		42TSU012-713/38TSU012-714	1 เฟส/220V	4.95	1060.00	11.77	4120-001-0010/0050/60	11.70	ตรวจรับ -/10/58	

13.ลิ้งค์อาคาร

706	จ่ายกลาง	I	ห้องเก็บอุปกรณ์/เครื่องมือแพทย์ตัว2	CT	48,000.00	L	MITSUBISHI	PC-6KAKLT/PU-6YAKD	3 เฟส/380V	10.39	5222.00	9.2	4120-001-0059/0013/60	60.00	ใช้งานRCU
707	จ่ายกลาง	I	ห้องเก็บอุปกรณ์/เครื่องมือแพทย์ตัว3	CT	25,000.00	E	LG	HVNC246KL52/HVUC246KL52	1 เฟส/220V	10.00	2050.00	11.80	4120-001-0008/0069/59	28	ตรวจรับ 8/04/59 สดาดล่าง
708	จ่ายกลาง	I	ห้องบรรจุหีบห่ออุปกรณ์การแพทย์ OR	CT	40,025.00	J	LG	HVNC408LL52/HVUC408LL52	3 เฟส/380V	6.00	3560.00	11.24	4120-001-0042/0018/59	113.52	ตรวจรับ 8/04/59 สดาดล่าง
709	จ่ายกลาง	I	ห้องบรรจุหีบห่ออุปกรณ์การแพทย์ OR	ST	36,167.00	I	TASAKI	PV33YBGMT	3 เฟส/380V	6.59	3070.00	11.24	รอลเลขกรุภัณฑ์	28.00	
710	จ่ายกลาง	I	ห้องบรรจุหีบห่ออุปกรณ์การแพทย์ OR	ST	36,167.00	I	TASAKI	PV33YBGMT	3 เฟส/380V	6.59	3070.00	11.24	รอลเลขกรุภัณฑ์	28.00	
711	จ่ายกลาง	I	จุดนั่ง	CT	49,300.00	K	TASAKI	FUL-1600/CHLD-48	3 เฟส/380V	9.60	4242.00	11.24	4120-001-0059/0009/49	36.00	แอร์บริจาต ตรวจรับ 23/06/55 วั
712	จ่ายกลาง	I	บรรจุหีบห่อ ห้อง2 ตัวที่ 1	CT	48,000.00	K	LG	HVNC488LLA2/HVUC488LLA2	3 เฟส/380V	9.00	5080.00	9.45	4120-001-0059/0011/59	63.20	ตรวจรับ 8/04/59 สดาดล่าง
713	จ่ายกลาง	I	ศูนย์เครื่องช่วยหายใจ	CT	30,602.23	G	KINDAI	KINA-30/KICD-30	1 เฟส/220V	13.00	2756.30	11.11	4120-001-0030/0032/56	60.00	ตรวจรับ 5/10/55 ตั้งไว้ไว้
714	จ่ายกลาง	I	ศูนย์เครื่องช่วยหายใจ	CT	30,602.23	G	KINDAI	KINA-30/KICD-31	1 เฟส/220V	13.00	2756.30	11.11	4120-001-0030/0033/56	25	ตรวจรับ 5/10/55 ตั้งไว้ไว้
715	จ่ายกลาง	2	ห้องส่งจ่ายกลาง	CT	25,000.00	E	TRANE	MCX524HBS/TTK524LB5	1 เฟส/220V	11.97	2070.00	11.95	4120-001-0008/0071/60	23.40	ตรวจรับ 4/04/60 ทำนึ่งวิศวกร
716	จ่ายกลาง	2	ห้องหัวน้ำจ่ายกลาง	WT	19,448.00	C	TASAKI	KSG18SIVKT	1 เฟส/220V	6.63	1460.00	3.9	รอลเลขกรุภัณฑ์	16.5	แอร์เฟส3
717	จ่ายกลาง	2	ห้อง IC	CT	12,775.21	A	TASAKI	FUGE-13/CHGE-13	1 เฟส/220V	6.3	1182.20	10.81	4120-001-0005/0035/48	9	ตรวจรับ 2/8/48 วิศวพันธ์
718	จ่ายกลาง	1	ห้องประชุม	CT	60,000.00	H	YORK	RMI5PV2S	3เฟส380V	12.40	6240.00	10.33	4120-001-0045/0040/65	76.63	แอร์โครงการอนุรักษ์พลังงาน
719	จ่ายกลาง	2	ห้องจัดเตรียมอุปกรณ์การแพทย์ 1	CT	18,846.86	C	TASAKI	FUGE-19/CHGE-19	1 เฟส/220V	8.9	1716.70	10.98	4120-001-0021/0058/48	57.41	ตรวจรับ 2/8/48 วิศวพันธ์
720	จ่ายกลาง	2	จ่ายกลาง	CT	48,000.00	L	TASAKI	FUGE-48CHGE-48	3 เฟส/380V	9.00	5080.00	9.45	4120-001-0059/0008/55	36	
721	จ่ายกลาง	2	จ่ายกลาง	CT	48,000.00	L	TASAKI	FUGE-48CHGE-48	3 เฟส/380V	9.00	5080.00	9.45	4120-001-0059/0009/55	36	
722	จ่ายกลาง	2	ห้องจัดเตรียมอุปกรณ์การแพทย์ 2	WT	19,448.00	C	TASAKI	KSG18SIVKT	1 เฟส/220V	6.63	1460.00	3.9	รอลเลขกรุภัณฑ์	16.5	แอร์เฟส3
										148.37	54635.50	164.5		582.36	

14.ลิ้งค์นิติเวช

723	นิติเวช	1	ห้องเก็บศพ	CT	60,000.00	M	YORK	FLDT60	1 เฟส/220V	6.6	6237	11.6	4120-001-0045/0020/60	37.21	ได้มาพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
724	นิติเวช	1	ห้องผ่าศพ	CT	36,000.00	I	YORK	YHFFXCO40BBNF-GN	1 เฟส/220V	6.1	3120	11.6	4120-001-0031/0074/60	35.99	ได้มาพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
725	นิติเวช	1	ห้องผ่าศพ	CT	40,000.00	J	YORK	FLDT60	3 เฟส/380V	6.6	3640	11.6	4120-001-0042/0020/60		ได้มาพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
726	นิติเวช	1	สำนักงานห้องศพ	CT	16,000.00	B	YORK	YHFFXCO16BBNF-GN	1 เฟส/220V	3.1	2300	11.6	4120-001-0012/0074/60	13.91	ได้มาพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
727	นิติเวช	1	ห้องนอนนาร	CT	9,000.00	A	YORK	YHFFXCO09BBNF-GN	1 เฟส/220V	4.36	960	11.6	4120-001-0034/0028/60	7.75	ได้มาพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
728	นิติเวช	2	ห้องหัวหน้างานนิติเวช	CT	25,000.00	E	YORK	YHFFYCO25BBFA-X	1 เฟส/220V	10.1	2222	11.6	4120-001-0008/0072/60	29.99	ได้มาพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
729	นิติเวช	2	ห้องพักแพทย์	CT	12,000.00	A	YORK	YHFFXCO12BBNF-GN	1 เฟส/220V	5	1100	11.6	4120-001-0005/0180/60	12.6	ได้มาพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
730	นิติเวช	2	สำนักงานนิติเวช	CT	30,000.00	G	YORK	YHFFXCO30BBNF-GN	1 เฟส/220V	12.19	2546.80	12.19	4120-001-0030/0039/60	28.5	ได้มาพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
731	นิติเวช	2	ห้องเก็บเอกสาร	CT	20,000.00	D	YORK	YHFFXCO20BBNF-GN	1 เฟส/220V	7.90	1707.00	11.73	4120-001-0007/0080/60	18.91	ได้มาพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
732	นิติเวช	2	ห้องรับประทานอาหาร	CT	12,000.00	A	YORK	YHFFXCO12BBNF-GN	1 เฟส/220V	6.3	1182.20	10.81	4120-001-0005/0179/60	12.4	ได้มาพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
733	นิติเวช	3	ห้องเรียนแพทย์	CT	30,000.00	G	YORK	YHFFYCO30BBFA-X	1 เฟส/220V	12.19	2546.80	12.19	4120-001-0030/0040/60	34.16	ได้มาพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
734	นิติเวช	3	ห้องประชุม	CT	30,000.00	G	YORK	YHFFXCO30BBNF-GN	1 เฟส/220V	12.19	2546.80	12.19	4120-001-0030/0038/60	37.21	ได้มาพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
735	นิติเวช	3	ห้องLAB	CT	30,000.00	G	YORK	YHFFXCO30BBNF-GN	1 เฟส/220V	12.19	2546.80	12.19	4120-001-0030/0037/60	28.5	ได้มาพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
736	นิติเวช	3	ห้องLAB	CT	20,000.00	D	YORK	YHFFXCO20BBNF-GN	1 เฟส/220V	7.90	1707.00	11.73	4120-001-0007/0079/60	18.91	ได้มาพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

15.ติดตั้ง															
737	บริหารทั่วไป	1	ห้องศูนย์การเรียนรู้ธนาคารขยะวิจิตร	WT	12000	A	MITSUBISHI	MS-SGG13VC-T1/MU-SGG13VC-T1	1 เฟส/220V	5.17	1115.00	11.53	ของเอกชน	12	12582-09BTU
										5.17	1115.00	11.53		12	
15.ติดตั้ง															
738	ติดตั้งและบำรุงรักษา	1	ห้องเก็บพัสดุ ตัวที่ 1	CT	44,600.00	K	TASAKI	FUG-1600/CHGD-44	3 เฟส/380V	8.6	4560.00	9.78	4120-001-0016/0031/48	128.00	23/6/48 วัสดุพาณิชย์
739	ติดตั้งและบำรุงรักษา	1	ห้องเก็บพัสดุ ตัวที่ 3	CT	44,000.00	K	FUFIBISHI		3 เฟส/380V	10.7	4489	9.8	4120-001-0016/0017/41	20	ตรวจรับ 30/6/40
740	ติดตั้งและบำรุงรักษา	1	ห้องเก็บสารเคมี	CT	20,000.00	D	CARIFORNIA		1 เฟส/220V	7.90	1707.00	11.73	4120-001-0007/0019/41	20	ตรวจรับ 30/6/40
741	ติดตั้งและบำรุงรักษา	1	สนง.งานคลังพัสดุ ตัวที่ 1	CT	36,000.00	I	TRANE	MCX536EB0RPB/TTK536KD00BA	3 เฟส/380V	9.97	3380.00	2.85w	4120-001-0031/0048/50	78.00	ตรวจรับ -/12/2550
742	ติดตั้งและบำรุงรักษา	1	สนง.งานคลังพัสดุ ตัวที่ 2	CT	36,000.00	I	TRANE	MCX536EB0RPB/TTK536KD00BA	3 เฟส/380V	9.97	3380.00	2.85w	4120-001-0031/0049/50	25	ตรวจรับ -/12/2550
743	ติดตั้งและบำรุงรักษา	1	สนง.งานคลังพัสดุ ตัวที่ 3	CT	25,505.38	E	TRANE	MCX524EB5RGB/TTK524LB50BA	1 เฟส/220V	15.22	2190.00	10.79	4120-001-0013/0018/50	25	ตรวจรับ -/12/2550
744	ติดตั้งและบำรุงรักษา	2	สนง.งานฝ่ายและงานจัดจ้าง ตัวที่ 1	CT	30,516.25	G	KING COOL	KIS-28/KOS-28	1 เฟส/220V	11.45	2371.40	11.31	4120-001-0030/0025/51	78.00	ตรวจรับ 20/11/2550 วัสดุทั่วไป
745	ติดตั้งและบำรุงรักษา	2	สนง.งานฝ่ายและงานจัดจ้าง ตัวที่ 2	CT	30,516.25	G	KING COOL	KIS-28/KOS-28	1 เฟส/220V	11.45	2371.40	11.31	4120-001-0030/0026/51	25	ตรวจรับ 20/11/2550 วัสดุทั่วไป
746	ติดตั้งและบำรุงรักษา	2	สนง.งานฝ่ายและงานจัดจ้าง ตัวที่ 3	CT	30,516.25	G	KING COOL	KIS-28/KOS-28	1 เฟส/220V	11.45	2371.40	11.31	4120-001-0030/0027/51	25	ตรวจรับ 20/11/2550 วัสดุทั่วไป
747	ติดตั้งและบำรุงรักษา	2	ห้องประชุมและห้องเปิดของ 1	CT	20,028.78	D	TASAKI	FUGE-21/CHGE-21	1 เฟส/220V	8.86	1707.80	11.73	4120-001-0007/0051/48	23.4	นอร์โครงการอนุรักษ์พลังงาน
748	ติดตั้งและบำรุงรักษา	2	ห้องเปิดของ 2	CT	25,505.38	E	TRANE	MCX524EB5RGB/TTK524LB50BA	1 เฟส/220V	15.22	2190.00	10.79	4120-001-0013/0019/50	24.00	ตรวจรับ -/12/2550
749	ติดตั้งและบำรุงรักษา	2	สนง.งานธุรการและควบคุม ตัวที่ 1	CT	36,000.00	I	TRANE	MCX536EB0RPB/TTK536KD00BA	3 เฟส/380V	9.97	3380.00	2.85w	4120-001-0031/0050/50	64.00	ตรวจรับ -/12/2550
750	ติดตั้งและบำรุงรักษา	2	สนง.งานธุรการและควบคุม ตัวที่ 2	CT	36,000.00	I	TRANE	MCX536EB0RPB/TTK536KD00BA	3 เฟส/380V	9.97	3380.00	2.85w	4120-001-0031/0051/50	25	ตรวจรับ -/12/2550
751	ติดตั้งและบำรุงรักษา	2	ห้องผู้ช่วยและหัวหน้าฝ่าย	CT	19,429.29	C	TRANE	MCX518EB5RGC/TTK518LB50BA	1 เฟส/220V	12.95	1730.00	11.00	4120-001-0012/0067/50	16.00	ตรวจรับ -/12/2550
752	ติดตั้งและบำรุงรักษา	2	พัสดุ	CT	12430.6	A	TRANE	MCX512EB5RGC/TTK512LB50BA	1 เฟส/220V	6.3	1182.20	10.81	4120-001-0005/0152/59	9	
										159.98	40390.20	21.81		585.40	
15.ติดตั้งฟอก															
753	ซักฟอก	1	ห้องหัวหน้างาน	CT	20028.78	D	TRANE	MCX524HB5/TTK524LB5	1 เฟส/220V	11.97	2070.00	11.95	4120-001-0007/0062/50	18.60	ตรวจรับ 10/11/59 วัสดุทั่วไป
754	ซักฟอก	1	ห้องหัวหน้างาน	CT	44,600.00	K	TASAKI	FUG-1600/CHGD-44	3 เฟส/380V	8.4	4669.00	10.21	4120-001-0016/0048/51	32.00	
755	ห้องซักผ้า	1	ห้องซักผ้า	CT	36000.00	I	SAUO DENKI	SOR-36A-D-SMMP1	1เฟส/220V	13.38	2650	11.95	รอบสข	25.00	
756	ห้องซักผ้า	1	ห้องซักผ้า	CT	36000.00	I	SAUO DENKI	SOR-36A-D-SMMP1	1เฟส/220V	13.38	2650	11.95	รอบสข	25.00	
757	ห้องซักผ้า	1	ห้องซักผ้า	CT	18000	C	DAIKIN	RM18PV2S	1 เฟส/220V	7.3	1570	3.4	รอบสข	12.00	
										54.43	13609.00	49.46		112.60	
15.ติดตั้งน้ำดื่ม															
758	บำบัดน้ำดื่ม	1	ห้องพักแรมบำบัดน้ำดื่ม	WT	12,759.55	A	CENTRAL AIR	CFW-IFE13/CCS-IFE13	1 เฟส/220V	4.80	1052.08	12.13	4120-001-0010/0043/60	9.45	ตรวจรับ 14/06/60 วัสดุทั่วไป
										4.80	1052.08	12.13	9.45		

งน

15.ลิฟท์ติดแก๊ส															
759	บริหารทั่วไป	1	ห้องพักแพทย์ 101	WT	12,942.40	A	MITSUBISHI	MS-GJ13VA/GJ13VA-T1	1 เฟส/220V	4.9	1030.00	12.46	4120-001-0005/0155/59	13.60	ตรวจรับ 6/5/57 วิจิตาณิชย์
760	บริหารทั่วไป	1	ห้องพักแพทย์ 102	WT	12,942.40	A	MITSUBISHI	MS-GJ13VA/GJ13VA-T1	1 เฟส/220V	4.9	1030.00	12.46	4120-001-0005/0156/59	13.60	ตรวจรับ 6/5/57 วิจิตาณิชย์
761	บริหารทั่วไป	1	ห้องพักแพทย์ 103	WT	12,942.40	A	MITSUBISHI	MS-GJ13VA/GJ13VA-T1	1 เฟส/220V	4.9	1030.00	12.46	4120-001-0005/0157/59	13.60	ตรวจรับ 6/5/57 วิจิตาณิชย์
762	บริหารทั่วไป	1	ห้องพักแพทย์ 104	WT	12,942.40	A	MITSUBISHI	MS-GJ13VA/GJ13VA-T1	1 เฟส/220V	4.9	1030.00	12.46	4120-001-0005/0158/59	13.60	ตรวจรับ 6/5/57 วิจิตาณิชย์
763	บริหารทั่วไป	1	ห้องพักแพทย์ 105	WT	12,942.40	A	MITSUBISHI	MS-GJ13VA/GJ13VA-T1	1 เฟส/220V	4.9	1030.00	12.46	4120-001-0005/0159/59	13.60	ตรวจรับ 6/5/57 วิจิตาณิชย์
764	บริหารทั่วไป	1	ห้องพักแพทย์ 106	WT	12,942.40	A	MITSUBISHI	MS-GJ13VA/GJ13VA-T1	1 เฟส/220V	4.9	1030.00	12.46	4120-001-0005/0160/59	13.60	ตรวจรับ 6/5/57 วิจิตาณิชย์
765	บริหารทั่วไป	1	ห้องพักแพทย์ 107	WT	12,942.40	A	MITSUBISHI	MS-GJ13VA/GJ13VA-T1	1 เฟส/220V	4.9	1030.00	12.46	4120-001-0005/0161/59	13.60	ตรวจรับ 6/5/57 วิจิตาณิชย์
766	บริหารทั่วไป	1	ห้องพักแพทย์ 108	WT	12,942.40	A	MITSUBISHI	MS-GJ13VA/GJ13VA-T1	1 เฟส/220V	4.9	1030.00	12.46	4120-001-0005/0162/59	13.60	ตรวจรับ 6/5/57 วิจิตาณิชย์
767	บริหารทั่วไป	2	ห้องพักแพทย์ 201	WT	12,942.40	A	MITSUBISHI	MS-GJ13VA/GJ13VA-T1	1 เฟส/220V	4.9	1030.00	12.46	4120-001-0005/0163/59	13.60	ตรวจรับ 6/5/57 วิจิตาณิชย์
768	บริหารทั่วไป	2	ห้องพักแพทย์ 202	WT	12,942.40	A	MITSUBISHI	MS-GJ13VA/GJ13VA-T1	1 เฟส/220V	4.9	1030.00	12.46	4120-001-0005/0164/59	13.60	ตรวจรับ 6/5/57 วิจิตาณิชย์
769	บริหารทั่วไป	2	ห้องพักแพทย์ 203	WT	12,942.40	A	MITSUBISHI	MS-GJ13VA/GJ13VA-T1	1 เฟส/220V	4.9	1030.00	12.46	4120-001-0005/0165/59	13.60	ตรวจรับ 6/5/57 วิจิตาณิชย์
770	บริหารทั่วไป	2	ห้องพักแพทย์ 204	WT	12,942.40	A	MITSUBISHI	MS-GJ13VA/GJ13VA-T1	1 เฟส/220V	4.9	1030.00	12.46	4120-001-0005/0166/59	13.60	ตรวจรับ 6/5/57 วิจิตาณิชย์
771	บริหารทั่วไป	2	ห้องพักแพทย์ 205	WT	12,942.40	A	MITSUBISHI	MS-GJ13VA/GJ13VA-T1	1 เฟส/220V	4.9	1030.00	12.46	4120-001-0005/0167/59	13.60	ตรวจรับ 6/5/57 วิจิตาณิชย์
772	บริหารทั่วไป	2	ห้องพักแพทย์ 206	WT	12,942.40	A	MITSUBISHI	MS-GJ13VA/GJ13VA-T1	1 เฟส/220V	4.9	1030.00	12.46	4120-001-0005/0168/59	13.60	ตรวจรับ 6/5/57 วิจิตาณิชย์
773	บริหารทั่วไป	2	ห้องพักแพทย์ 207	WT	12,942.40	A	MITSUBISHI	MS-GJ13VA/GJ13VA-T1	1 เฟส/220V	4.9	1030.00	12.46	4120-001-0005/0169/59	13.60	ตรวจรับ 6/5/57 วิจิตาณิชย์
774	บริหารทั่วไป	2	ห้องพักแพทย์ 208	WT	12,942.40	A	MITSUBISHI	MS-GJ13VA/GJ13VA-T1	1 เฟส/220V	4.9	1030.00	12.46	4120-001-0005/0170/59	13.60	ตรวจรับ 6/5/57 วิจิตาณิชย์
775	บริหารทั่วไป	2	ห้องพักผ่อนแพทย์	WT	25,030.77	E	TASAKI	MDAC0025AE1TK/3CMDAB0025AE1	1 เฟส/220V	9.81	2050.20	12.21	4120-001-0005/0171/59	24.00	ตรวจรับ 6/5/57 วิจิตาณิชย์
										88.21	18530.20	211.57		241.60	
15.ลิฟท์ติดแก๊ส															
776	บริหารทั่วไป		หอพักแพทย์	WT	18,353.15	C	TASAKI	FWME-19F/CHGE-19	1 เฟส/220V	7.3	1609.00	11.41	4120-001-0021/00251/62	22.44	อ้างมาจากลิฟท์อาคารห้อง409
777	บริหารทั่วไป		หอพักแพทย์	WT	18,268.19	C	MITSUBISHI	MS-GJ18VA-T1/MU-GJ18VC-T1	1 เฟส/220V	7.3	1460.00	11.93	4120-001-0021/0122/58	22.44	อ้างมาจากลิฟท์อาคารห้อง404
778	บริหารทั่วไป		หอพักแพทย์	WT	18,268.19	C	MITSUBISHI	MS-GJ18VA-T1/MU-GJ18VC-T1	1 เฟส/220V	7.3	1460.00	11.93	4120-001-0021/0123/58	23.8	อ้างมาจากลิฟท์อาคารห้อง412
779	บริหารทั่วไป		หอพักแพทย์	WT	18,268.19	C	MITSUBISHI	MS-GJ18VA-T1/MU-GJ18VC-T1	1 เฟส/220V	7.3	1460.00	11.93	4120-001-0021/0204/59	22.44	อ้างมาจากลิฟท์อาคารห้อง403
780	บริหารทั่วไป		หอพักแพทย์	WT	18,431.97	C	TASAKI	MDAC0018AE1TK/3CMDA0018AE1	1 เฟส/220V	7.06	1475.80	12.49	4120-001-0021/0112/56	23.8	อ้างมาจากลิฟท์อาคารห้อง406
781	บริหารทั่วไป		หอพักแพทย์	WT	18,084.00	C	MITSUBISHI	MS-GN18VF/MU-GN18VF	1 เฟส/220V	6.8	1470.00	13.06	4120-001-0021/0236/60	22.44	อ้างมาจากลิฟท์อาคารห้อง411
782	บริหารทั่วไป		หอพักแพทย์	WT	18,084.00	C	MITSUBISHI	MS-GN18VF/MU-GN18VF	1 เฟส/220V	6.8	1470.00	13.06	4120-001-0021/0257/63	22.44	อ้างมาจากลิฟท์อาคารห้อง401
783	บริหารทั่วไป		หอพักแพทย์	WT	18,084.00	C	MITSUBISHI	MS-GN18VF/MU-GN18VF	1 เฟส/220V	6.8	1470.00	13.06	4120-001-0021/0235/61	22.44	อ้างมาจากลิฟท์อาคารห้อง400
784	บริหารทั่วไป		หอพักแพทย์	WT	12,000.00	A	YORK	YHFI2YATCHAO-X	1 เฟส/220V	7.8	3500	3	รอเลข	11	
785	บริหารทั่วไป		หอพักแพทย์	WT	12,001.00	A	YORK	YHFI2YATCHAO-X	1 เฟส/220V	7.8	3500	3	รอเลข	11	
786	บริหารทั่วไป		หอพักแพทย์	WT	12,002.00	A	YORK	YHFI2YATCHAO-X	1 เฟส/220V	7.8	3500	3	รอเลข	11	
787	บริหารทั่วไป		หอพักแพทย์	WT	12,003.00	A	YORK	YHFI2YATCHAO-X	1 เฟส/220V	7.8	3500	3	รอเลข	11	
788	บริหารทั่วไป		หอพักแพทย์	WT	12,004.00	A	YORK	YHFI2YATCHAO-X	1 เฟส/220V	7.8	3500	3	รอเลข	11	
789	บริหารทั่วไป		หอพักแพทย์	WT	12,005.00	A	YORK	YHFI2YATCHAO-X	1 เฟส/220V	7.8	3500	3	รอเลข	11	

15.ฝึกหอพักแพทย์															
790	บริหารทั่วไป		หอพักแพทย์	WT	12,006.00	A	YORK	YHFI2YATCHAO-X	1 เฟส/220V	7.8	3500	3	รอลง	11	
791	บริหารทั่วไป		หอพักแพทย์	WT	12,007.00	A	YORK	YHFI2YATCHAO-X	1 เฟส/220V	7.8	3500	3	รอลง	11	
792	บริหารทั่วไป		หอพักแพทย์	WT	12,008.00	A	YORK	YHFI2YATCHAO-X	1 เฟส/220V	7.8	3500	3	รอลง	11	
793	บริหารทั่วไป		หอพักแพทย์	WT	12,009.00	A	YORK	YHFI2YATCHAO-X	1 เฟส/220V	7.8	3500	3	รอลง	11	
794	บริหารทั่วไป		หอพักแพทย์	WT	12,010.00	A	YORK	YHFI2YATCHAO-X	1 เฟส/220V	7.8	3500	3	รอลง	11	
795	บริหารทั่วไป		หอพักแพทย์	WT	12,005.00	A	YORK	YHFI2YATCHAO-X	1 เฟส/220V	7.8	3500	3	รอลง	11	
										39	17500.00	15		55	
15.ฝึกภาาพยาบาล															
796	กายภาพบำบัด	1	ห้อง stock	CT	34,000.00	H	ENGINEER	EC-35A	3 เฟส/380V	14.2	3132	3.05	4120-001-0030/0011/43	35.99	ตรวจรับ 31/8/43
797	กายภาพบำบัด	1	ห้องตรวจ 1	CT	13,141.66	A	CENTRAL AIR	CFH-EF13/CCS-EF13	1 เฟส/220V	5.74	1188.10	11.05	4120-001-0011/0044/53	11.10	ตรวจรับ 13/09/53 ตั้งไว้ไว้
798	กายภาพบำบัด	1	ห้องตรวจ 2	CT	13,124.60	A	KINDAI	KINA13S/KICD13S	1 เฟส/220V	5	1091.60	12.02	4120-001-0005/0087/56	7.80	ตรวจรับ 5/10/55 ตั้งไว้ไว้
799	กายภาพบำบัด	1	ห้องตรวจ 3	CT	12,775.21	A	TASAKI	FUGE-13/CHGE-13	1 เฟส/220V	6.3	1182.2	10.81	4120-001-0005/0034/48	14.03	ตรวจรับ 18/7/48บ.เอเอ็ม
800	กายภาพบำบัด	1	ห้องทะเยียน	WT	18,083.02	C	CENTRAL AIR	CFW-IFE18/CCS-IFE18	1 เฟส/220V	7.19	1493.77	12.11	4120-001-0021/0029/60	19.50	ตรวจรับ 14/06/60 สำป่ว
801	กายภาพบำบัด	1	ห้องกายภาพ	ST	38,214.00	I	TASAKI	PV38YBGMT	3 เฟส/380V	19.30	3792.00	10.10	รอลง	25.00	
802	กายภาพบำบัด	2	ห้องกายภาพ	ST	38,215.00	I	TASAKI	PV38YBGMT	4 เฟส/380V	19.30	3792.00	10.10	รอลง	25.00	
803	กายภาพบำบัด	1	ห้องหัดการ	CT	18,084.00	C	mitsushita	MS-GN18VF	1 เฟส/220V	6.8	1470	3.61	รอลง	25.00	
804	กายภาพบำบัด	1	ห้องหัดการ	CT	38,300.00	I	york		3 เฟส/380V	19.30	3792.00	10.10	4120-001-0009/0019/45	34.81	ตรวจรับ 19/4/45
805	กายภาพบำบัด	1	ห้องเลกกลุ่มงาน	CT	14,330.00	A	mitsushita	MS-GN15VF	1 เฟส/220V	5.3	1140	10.85	รอลง	9	
806	อาชีพเวชกรรม	1	ห้องตรวจโรค	CT	13,044.07	A	TASAKI	TAHE-13/TSHE-13	1 เฟส/220V	5.3	1140	10.85	4120-001-0011/0029/47	12.00	ตรวจรับ 25/2/47บ.เอเอ็ม
807	อาชีพเวชกรรม	1	ห้องตรวจโรค	CT	13,044.07	A	TASAKI	TAHE-13/TSHE-13	1 เฟส/220V	5.3	1140	10.85	4120-001-0011/0030/47	12.00	ตรวจรับ 25/2/47บ.เอเอ็ม
808	อาชีพเวชกรรม	1	ห้องฝึกเด็ก กิจกรรมบำบัด	CT	12,000.00	A	mitsushita	MS-GN15VF	1 เฟส/220V	5.3	1140	10.85	4120-001-0010/0030/45	26.40	ตรวจรับ 25/9/44
809	อาชีพเวชกรรม	1	ห้องฝึกเด็ก กิจกรรมบำบัด	CT	12,000.00	A	mitsushita	MS-GN15VF	1 เฟส/220V	5.3	1140	10.85	4120-001-0010/0029/45	0	ตรวจรับ 25/9/44
810	กายภาพบำบัด	2	ห้องสปีนวดแผนไทย	CT	38,715.96	I	TASAKI	FUJE-38/CHJE-38-3	3 เฟส/380V	6.10	3415.00	11.34	4120-001-0019/0027/50	37.20	ตรวจรับ 11/9/50 วิจิตพาณิชย์
811	เวชกรรมฟื้นฟู	2	ห้องออกกำลังกาย คิวที่ 1	CT	44,600.00	K	TASAKI	FUL-1600/CHLD-44	3 เฟส/380V	8.45	4560.00	9.78	4120-001-0016/0049/52	128.25	ตรวจรับ 5/5/52 วิจิตพาณิชย์
812	เวชกรรมฟื้นฟู	2	ห้องออกกำลังกาย คิวที่ 2	CT	44,600.00	K	TASAKI	FUL-1600/CHLD-44	3 เฟส/380V	8.45	4560.00	9.78	4120-001-0016/0030/52	0	ตรวจรับ 5/5/52 วิจิตพาณิชย์
813	เวชกรรมฟื้นฟู	2	ห้องออกกำลังกาย คิวที่ 3	CT	44,600.00	K	TASAKI	FUL-1600/CHLD-44	3 เฟส/380V	8.45	4560.00	9.78	4120-001-0016/0051/52	0	ตรวจรับ 5/5/52 วิจิตพาณิชย์
814	เวชกรรมฟื้นฟู	2	ห้องเวียน กลุ่มงาน เวชกรรมฟื้นฟู	CT	36,350.00	I	LG	HVNC368LL52/HVUC368LL52	3 เฟส/380V	5.50	3050.00	12.49	4120-001-0031/0071/59	36	ตรวจรับ 19/01/59 รันฮอ
815	เวชกรรมฟื้นฟู	2	ห้องตรวจรักษา แผนไทย	WT	13,307.00	A	TASAKI	KSM120V2UFT	1 เฟส/220V	5	1091.60	12.02	รอลง	8	ติดตั้งใหม่ JM
816	เวชกรรมฟื้นฟู	2	ห้องสปีนวดแผนไทย ชั้น2	ST	36,167.00	I	TASAKI	PV36YBGMT	3 เฟส/380V	6.10	3415.00	11.34	รอลง	8	ติดตั้งใหม่ JM
817	เวชกรรมฟื้นฟู	1	สำนักงานเวชกรรมฟื้นฟู	WT	18,500.00	C	YORK	YHFI2YATCHAO-X	1 เฟส/220V	7.8	3500	3	รอลง	11	มาพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
818	เวชกรรมฟื้นฟู	1	สำนักงานเวชกรรมฟื้นฟู	WT	18,500.00	C	YORK	YHFI2YATCHAO-X	1 เฟส/220V	7.8	3500	3	รอลง	11	มาพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
819	เวชกรรมฟื้นฟู	1	สำนักงานเวชกรรมฟื้นฟู	WT	18,500.00	C	YORK	YHFI2YATCHAO-X	1 เฟส/220V	7.8	3500	3	รอลง	11	มาพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

820	เวชกรรมฟื้นฟู	2	ห้องพักแพทย์	WT	14,330.00	A	mitsubishi	MS-GN15VF	1 เฟส/220V	5.3	1140	3	รอลง	8.00	
										266.38	62925.27	63131.7		516.08	
15.ศึกษาศาสตร์															
821	ห้องสมุด	1	ห้องอ่านตำรา คิวที่ 1	CT	36,350.00	I	LG	HVNC368LL52/HVUC368LL52	3 เฟส/380V	5.50	3050.00	12.49	4120-001-0031/0072/59	201.6	ตรวจรับ 12/58 รับจากสถาปนิก
822	ห้องสมุด	1	ห้องอ่านตำรา คิวที่ 4	CT	36,200.00	I	TRANE	MCX536HB5/TTK536KD5	3 เฟส/380V	7.77	3220.00	11.18	4120-001-0031/0073/60	0	ตรวจรับ 15/12/59 สถาปนิก
823	ห้องสมุด	1	ห้องบริการ INTERNET	CT	40,129.21	J	TASAKI	FULE-40/CHLE-40	1 เฟส/220V	17.02	3557.30	11.28	4120-001-0042/0010/56	38.25	ตรวจรับ 7/6/56 รับจากสถาปนิก
824	ห้องสมุด	1	ห้องบริการอินเทอร์เน็ต คิวที่ 1	CT	42,000.00	J	mitsubishi	PC-5KAKLT/PC-5KAKLT	3 เฟส/380V	8.4	4200.00	10.00	4120-001-0046/0020/59	109.2	ตรวจรับ 09/09/59 สถาปนิก
825	ห้องสมุด	1	ห้อง SOUND LAB	WT	15,200.00	B	TRANE	MCWE15GB5A00/TTKE15GB5E00	1 เฟส/220V	5.60	1295.00	11.67	4120-001-0006/0001/60	15.98	ตรวจรับ 15/12/59 สถาปนิก
826	ห้องสมุด	1	ห้องบรรณารักษ์	CT	36,200.00	I	TRANE		3 เฟส/380V	7.77	3220.00	11.18	4120-001-0025/0002/60		
827	ห้องสมุด	1	ศูนย์แพทย์	CT	42,000.00	J			3 เฟส/380V	8.4	4200.00	10.00	4120-001-0046/0009/42		
828	ศูนย์แพทย์ศาสตร์	2	ห้อง SOUND LAB	CT	36,000.00	I	ENGINEER		3 เฟส/380V	5.50	3050.00	12.49	4120-001-0031/0024/43	44.2	ตรวจรับ 27/7/43
829	ศูนย์แพทย์ศาสตร์	2	ห้อง CLINICAL & SURGICAL	CT	36,000.00	I	ENGINEER		3 เฟส/380V	5.50	3050.00	12.49	4120-001-0031/0025/43	45.9	ตรวจรับ 27/7/43
830	ศูนย์แพทย์ศาสตร์	2	สำนักงาน	CT	36,200.00	I	TRANE	MCX536HB5/TTK536KD5	1 เฟส/220V	7.77	3220.00	11.18	4120-001-0042/0022/61	0	ตรวจรับ 12/60 สถาปนิก
831	ศูนย์แพทย์ศาสตร์	2	ห้องจัดทำเอกสาร คิวที่ 1	CT	12,000.00	A	DAIKIN	RM18PV2S	1 เฟส/220V	9.3	5300	11.18	รอลงคิวคิว	59.8	
832	ศูนย์แพทย์ศาสตร์	2	ห้องจัดทำเอกสาร คิวที่ 2	CT	12,000.00	A	DAIKIN	RM18PV2S	1 เฟส/220V	9.3	5300	11.18	รอลงคิวคิว	0	
833	ศูนย์แพทย์ศาสตร์	2	ห้อง หอก.	CT	30,000.00	I	DAIKIN	RNQ30MV2S	1 เฟส/220V	19.7	8800	11.18	รอลงคิวคิว	31.72	
834	ศูนย์แพทย์ศาสตร์	2	ห้อง รอง หอ.	CT	30,000.00	I	DAIKIN	RNQ30MV2S	1 เฟส/220V	19.7	8800	11.18	รอลงคิวคิว	31.72	
835	ศูนย์แพทย์ศาสตร์	2	ห้องประชุม	CT	48,000.00	L	DAIKIN	RNQ48MV2S	3 เฟส/380V	9.00	5080.00	9.45	รอลงคิวคิว	46.2	
836	ศูนย์แพทย์ศาสตร์	2	ห้องสำนักงาน คิวที่ 2	CT	55,000.00	L	DAIKIN	RNQ60MV2S	3 เฟส/380V	9.8	3720.00	11.18	รอลงคิวคิว	0	
837	ศูนย์แพทย์ศาสตร์	2	ห้องสำนักงาน คิวที่ 3	CT	55,000.00	L	DAIKIN	RNQ60MV2S	3 เฟส/380V	9.8	3720.00	11.18	รอลงคิวคิว	0	
838	ศูนย์แพทย์ศาสตร์	2	ห้องดูวิดีโอ	CT	38,000.00	I	CENTRAL AIR		1 เฟส/220V				4120-001-0019/0012/43	25	ตรวจรับ 9/11/42
839	ศูนย์แพทย์ศาสตร์	2	CONTROL ROOM	WT	13,639.13	A	SAJO DENKI		1 เฟส/220V				6910-012-002/0001/59(10)	9	
840	ศูนย์แพทย์ศาสตร์	3	ห้องเรียน 2	CT	34,000.00	H	ENGINEER		1 เฟส/220V				4120-001-0030/0010/43	25	ตรวจรับ 27/7/43
841	ศูนย์แพทย์ศาสตร์	3	ห้องพักอาจารย์	CT	12,966.00	A	mitsubishi	MS/MU-GN18VF	1 เฟส/220V	4.8	1040.00	13.18	4120-001-0010/0093/61	11.89	ตรวจรับ 1/60 สถาปนิก
842	ศูนย์แพทย์ศาสตร์	3	ห้องประชุม	AHU	240,000.00	M	CARRIER	44LB4223976	3 เฟส/380V	42.30	22260.00				

15.ศึกษาศาสตร์															
843	ศูนย์แพทยศาสตร	3	ห้องประชุม ตัวที่ 6	CT	44,100.00	K	CENTRAL AIR	CFH-NE44-48/CCS-WT44	3 เฟส/380V	22.12	4136	13.18	4120-001-0016/0058/54	0	ตรวจรับ 01/08/54 ดำเนินการ:
844	ศูนย์แพทยศาสตร	3	ห้องประชุม ตัวที่ 8	CT	42,000.00	J	YORK		3 เฟส/380V	18.8A	4136	13.18	4120-001-0046/0011/42	0	ตรวจรับ -/4/41
845	ศูนย์แพทยศาสตร	3	ห้องคอมฯ ตัวที่ 1	CT	38,000.00	I	CENTRAL AIR		3 เฟส/380V	5.50	3050.00	12.49	4120-001-0019/0013/43	88.74	ตรวจรับ 9/11/42
846	ศูนย์แพทยศาสตร	3	ห้องคอมฯ ตัวที่ 2	CT	38,000.00	I	CENTRAL AIR		3 เฟส/380V	5.50	3050.00	12.49	4120-001-0019/0014/43	0	ตรวจรับ 9/11/42
847	ศูนย์แพทยศาสตร	3	ห้องเรียน 3 ตัวที่ 1	CT	38,000.00	I	DAIKIN		3 เฟส/380V	5.50	3050.00	12.49	รณเลขครูภัณฑ์		
848	ศูนย์แพทยศาสตร	3	ห้องเรียน 3 ตัวที่ 2	CT	48,000.00	L	DAIKIN	RNQ48MV2S	3 เฟส/380V	9.00	5080.00	9.45	รณเลขครูภัณฑ์		
849	ศูนย์แพทยศาสตร	3	ห้องควบคุมเสียง	CT	12,760.88	A	TASAKI	FWME-12F/FSPE-12	1 เฟส/220V	5.2	1141.00	11.18	4120-001-0005/0060/50	12.92	ตรวจรับ 8/3/50 วิจิตพาณิชย์
										265.75	119725.30	288.13		797.12	
15บ้านพักรับรอง															
850	บุคลากร(บ้านพักรับรอง)	1	ห้องรับรอง ตัวที่ 1	WT	17,472.85	B	FUJITSU	ASAA18JCC/AOAR18JCC	1 เฟส/220V	6.60	1480.00	11.89	4120-001-0024/0115/61	34.65	ติดตั้ง - /11/56 รับเงินอุดหนุน
851	บุคลากร(บ้านพักรับรอง)	1	ห้องรับรอง ตัวที่ 2	WT	17,472.85	B	FUJITSU	ASAA18JCC/AOAR18JCC	1 เฟส/220V	6.60	1480.00	11.89	4120-001-0024/0114/61	0	ติดตั้ง - /11/56 รับเงินอุดหนุน
852	บุคลากร(บ้านพักรับรอง)	1	ห้องทำงาน	CT	28,513.06	F	TRANE	MT-1000/AC-28	1 เฟส/220V	13.05		10.66	รณเลข	39.2	
853	บุคลากร(บ้านพักรับรอง)	1	ห้องรับแขก	WT	18,268.19	C	MITSUBISHI	MS-GJ18VA-TI/MU-GJ18VA-TI	1 เฟส/220V	7.3	14600	11.93	4120-001-0021/0117/58	15	ตรวจรับ 8/11/57 วิจิตพาณิชย์
854	บุคลากร(บ้านพักรับรอง)	2	ห้องพัสดุสำนักงาน	WT	17,472.85	B	FUJITSU	ASAA18JCC/AOAR18JCC	1 เฟส/220V	6.60	1480.00	11.89	4120-001-0024/0011/61	19.25	ติดตั้ง - /11/56 รับเงินอุดหนุน
855	บุคลากร(บ้านพักรับรอง)	2	ห้องรับรองแขกเตียงเดี่ยว	WT	12,266.82	A	MITSUBISHI	MS-SGF13VC-TI/MU-SGF13VC-TI	1 เฟส/220V	5.17	1115.00	11.45	4120-001-0005/0188/61	14.00	ตรวจรับ 21/6/54 วิจิตพาณิชย์
										45.32	20155.00	69.71		122.10	
15หอพักแพทย์ 1															
856	ศูนย์แพทยศาสตร	1	ห้องสันทนาการ 1	CT	35,000.00	H	ENGINEER		3 เฟส/380V				4120-001-0009/0025/46	30.25	ตรวจรับ -/1/46
857	ศูนย์แพทยศาสตร	1	ห้องสันทนาการ 2	CT	35,000.00	H	ENGINEER		3 เฟส/380V				4120-001-0009/0024/46	28.75	ตรวจรับ -/1/46
858	ศูนย์แพทยศาสตร	1	ห้องสันทนาการ 3	WT	16,000.00	B	CENTRAL AIR		1 เฟส/220V				4120-001-0012/0061/43	21.93	ตรวจรับ -/4/43
859	ศูนย์แพทยศาสตร	1	ห้องศึกษาค้นคว้าคอมพิวเตอร์ ตัวที่ 1	CT	29,000.00	F	ENGINEER		3 เฟส/220V	8.86	1707.80	11.73	4120-001-0030/0012/44	55.93	ตรวจรับ 22/8/44
860	ศูนย์แพทยศาสตร	1	ห้องศึกษาค้นคว้าคอมพิวเตอร์ ตัวที่ 2	CT	29,000.00	F	ENGINEER		3 เฟส/220V	8.86	1707.80	11.73	4120-001-0030/0013/44	0	ตรวจรับ 22/8/44
861	ศูนย์แพทยศาสตร	2	ห้องพักอาจารย์แพทย์ 201	WT	12,241.23	A	DAIKIN	FTE12NV25/RE12NV25	1 เฟส/220V	4.8	1043.00	12.09	4120-001-0005/0089/55	15.90	ตรวจรับ -/8/55 วิจิตพาณิชย์
862	ศูนย์แพทยศาสตร	2	ห้องพักอาจารย์แพทย์ 202	WT	12,241.23	A	DAIKIN	FTE12NV25/RE12NV25	1 เฟส/220V	4.8	1043.00	12.09	4120-001-0005/0090/55	15.90	ตรวจรับ -/8/55 วิจิตพาณิชย์
863	ศูนย์แพทยศาสตร	2	ห้องพักอาจารย์แพทย์ 203	WT	12,241.23	A	DAIKIN	FTE12NV25/RE12NV25	1 เฟส/220V	4.8	1043.00	12.09	4120-001-0005/0091/55	15.90	ตรวจรับ -/8/55 วิจิตพาณิชย์
864	ศูนย์แพทยศาสตร	2	ห้องพักอาจารย์แพทย์ 204	WT	12,241.23	A	DAIKIN	FTE12NV25/RE12NV25	1 เฟส/220V	4.8	1043.00	12.09	4120-001-0005/0092/55	15.90	ตรวจรับ -/8/55 วิจิตพาณิชย์
865	ศูนย์แพทยศาสตร	2	ห้องพักอาจารย์แพทย์ 205	WT	18,083.02	C	MITSUSHITA	CFW-IFE 18/CCS-IFE 18	1 เฟส/220V	7.19	1493.77	12.11	4120-001-0021/0233/61	17.46	ตรวจรับ -/1/60 ดำเนินการ
866	ศูนย์แพทยศาสตร	2	ห้องพักอาจารย์แพทย์ 206	WT	18,900.00	C	MITSUSHITA	CFW-IFE 18/CCS-IFE 18	1 เฟส/220V	7.19	1493.77	12.11	4120-001-0021/0051/45	17.83	ตรวจรับ 17/1/45 น.เชิงพาณิชย์
867	ศูนย์แพทยศาสตร	2	ห้องพักอาจารย์แพทย์ 207	WT	18,900.00	C	MITSUSHITA	CFW-IFE 18/CCS-IFE 18	1 เฟส/220V	7.19	1493.77	12.11	4120-001-0021/0050/45	17.83	ตรวจรับ 17/1/45 น.เชิงพาณิชย์
868	ศูนย์แพทยศาสตร	2	ห้องพักอาจารย์แพทย์ 208	WT	18,900.00	C	MITSUSHITA	CFW-IFE 18/CCS-IFE 18	1 เฟส/220V	7.19	1493.77	12.11	4120-001-0021/0049/45	18.09	ตรวจรับ 17/1/45 น.เชิงพาณิชย์
869	ศูนย์แพทยศาสตร	2	ห้องพักอาจารย์แพทย์ 209	WT	18,900.00	C	MITSUSHITA	CFW-IFE 18/CCS-IFE 18	1 เฟส/220V	7.19	1493.77	12.11	4120-001-0021/0048/45	19.2	ตรวจรับ 17/1/45 น.เชิงพาณิชย์
870	ศูนย์แพทยศาสตร	2	ห้องพักอาจารย์แพทย์ 211	WT	18,900.00	C	MITSUSHITA	CFW-IFE 18/CCS-IFE 18	1 เฟส/220V	7.19	1493.77	12.11	4120-001-0021/0046/45	15.66	ตรวจรับ 17/1/45 น.เชิงพาณิชย์

[illegible]

[illegible]

ใบขอหักภาษี 2														
ร.ร.	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ	ปี	ชื่ออาคาร	ประเภท	พื้นที่ (ตร.ม.)	จำนวน	ชื่ออาคาร	ประเภท	พื้นที่ (ตร.ม.)	จำนวน	ชื่ออาคาร	ประเภท	พื้นที่ (ตร.ม.)	จำนวน
924	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ	1	ห้อง Fitness	CT	26110.67	F	TASAKI	FUGE-25A/CHGE-25A	1 เฟส/220V	10.80	2248.1	11.61	4120-001-0008/0066/58	52.80
925	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ	1	ห้อง Fitness	CT	26110.67	F	TASAKI	FUGE-25A/CHGE-25A	1 เฟส/220V	10.80	2248.1	11.61	4120-001-0008/0067/58	0
926	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ	2	ห้องกิจกรรมกลุ่ม ห้องที่ 2	DT	48,600.00	H	STAR AIR	FHDC1600R/ARN-48ZR	3 เฟส/380V	9.10	4473.26		4120-001-0059/0003/52	51.20
927	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ	2	ห้องสโตนว นศท.	DT	48,600.00	H	STAR AIR	FHDC1600R/ARN-48ZR	3 เฟส/380V	9.10	4473.26		4120-001-0059/0004/52	52.33
928	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ	2	ห้องสมุด ตัวที่ 1	DT	48,600.00	H	STAR AIR	FHDC1600R/ARN-48ZR	3 เฟส/380V	9.10	4473.26		4120-001-0059/0005/52	81.13
929	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ	2	ห้องสัมมนาการ ห้องที่ 1	DT	48,600.00	H	STAR AIR	FHDC1600R/ARN-48ZR	3 เฟส/380V	9.10	4473.26		4120-001-0059/0006/52	52.53
930	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ	2	ห้องสัมมนาการ ห้องที่ 2	DT	48,600.00	H	STAR AIR	FHDC1600R/ARN-48ZR	3 เฟส/380V	9.10	4473.26		4120-001-0059/0007/52	52.53
931	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ	2	ห้องสำนักงาน	ST	48,600.00	H	STAR AIR	FHDC1600R/ARN-48ZR	4 เฟส/380V	9.10	4473.26		4120-001-0059/0007/52	53.53
932	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ	3	ห้องฝึกนศท.301	WT	18,443.22	C	FOCUS	AFT18WT/CSE18WT	1 เฟส/220V	7.10	1535.90	12.01	4120-001-0021/0124/58	20.22
933	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ	3	ห้องฝึกนศท.302	WT	18,443.22	C	FOCUS	AFT18WT/CSE18WT	1 เฟส/220V	7.10	1535.90	12.01	4120-001-0021/0125/58	20.22
934	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ	3	ห้องฝึกนศท.303	WT	18,443.22	C	FOCUS	AFT18WT/CSE18WT	1 เฟส/220V	7.10	1535.90	12.01	4120-001-0021/0126/58	20.22
935	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ	3	ห้องฝึกนศท.304	WT	18,443.22	C	FOCUS	AFT18WT/CSE18WT	1 เฟส/220V	7.10	1535.90	12.01	4120-001-0021/0127/58	20.22
936	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ	3	ห้องฝึกนศท.305	WT	18,443.22	C	FOCUS	AFT18WT/CSE18WT	1 เฟส/220V	7.10	1535.90	12.01	4120-001-0021/0128/58	20.22
937	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ	3	ห้องฝึกนศท.306	WT	18,443.22	C	FOCUS	AFT18WT/CSE18WT	1 เฟส/220V	7.10	1535.90	12.01	4120-001-0021/0129/58	20.22
938	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ	3	ห้องฝึกนศท.307	WT	18,443.22	C	FOCUS	AFT18WT/CSE18WT	1 เฟส/220V	7.10	1535.90	12.01	4120-001-0021/0130/58	20.22
939	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ	3	ห้องฝึกนศท.308	WT	18,443.22	C	FOCUS	AFT18WT/CSE18WT	1 เฟส/220V	7.10	1535.90	12.01	4120-001-0021/0131/58	20.22
940	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ	3	ห้องฝึกนศท.309	WT	18,443.22	C	FOCUS	AFT18WT/CSE18WT	1 เฟส/220V	7.10	1535.90	12.01	4120-001-0021/0132/58	20.22
941	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ	3	ห้องฝึกนศท.310	WT	18,443.22	C	FOCUS	AFT18WT/CSE18WT	1 เฟส/220V	7.10	1535.90	12.01	4120-001-0021/0133/58	20.22
942	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ	3	ห้องฝึกนศท.311	WT	18,443.22	C	FOCUS	AFT18WT/CSE18WT	1 เฟส/220V	7.10	1535.90	12.01	4120-001-0021/0134/58	20.22
943	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ	3	ห้องฝึกนศท.312	WT	18,443.22	C	FOCUS	AFT18WT/CSE18WT	1 เฟส/220V	7.10	1535.90	12.01	4120-001-0021/0135/58	20.22
944	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ	3	ห้องฝึกนศท.313	WT	18,443.22	C	FOCUS	AFT18WT/CSE18WT	1 เฟส/220V	7.10	1535.90	12.01	4120-001-0021/0136/58	20.22
945	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ	3	ห้องฝึกนศท.314	WT	18,443.22	C	FOCUS	AFT18WT/CSE18WT	1 เฟส/220V	7.10	1535.90	12.01	4120-001-0021/0137/58	20.22
946	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ	3	ห้องฝึกนศท.315	WT	18,443.22	C	FOCUS	AFT18WT/CSE18WT	1 เฟส/220V	7.10	1535.90	12.01	4120-001-0021/0138/58	20.22
947	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ	3	ห้องฝึกนศท.316	WT	18,443.22	C	FOCUS	AFT18WT/CSE18WT	1 เฟส/220V	7.10	1535.90	12.01	4120-001-0021/0139/58	20.22
948	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ	4	ห้องฝึกนศท.401	WT	18,443.22	C	FOCUS	AFT18WT/CSE18WT	1 เฟส/220V	7.10	1535.90	12.01	4120-001-0021/0140/58	20.22
949	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ	4	ห้องฝึกนศท.402	WT	18,443.22	C	FOCUS	AFT18WT/CSE18WT	1 เฟส/220V	7.10	1535.90	12.01	4120-001-0021/0141/58	20.22
950	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ	4	ห้องฝึกนศท.403	WT	18,443.22	C	FOCUS	AFT18WT/CSE18WT	1 เฟส/220V	7.10	1535.90	12.01	4120-001-0021/0142/58	20.22
951	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ	4	ห้องฝึกนศท.404	WT	18,443.22	C	FOCUS	AFT18WT/CSE18WT	1 เฟส/220V	7.10	1535.90	12.01	4120-001-0021/0143/58	20.22
952	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ	4	ห้องฝึกนศท.405	WT	18,443.22	C	FOCUS	AFT18WT/CSE18WT	1 เฟส/220V	7.10	1535.90	12.01	4120-001-0021/0144/58	20.22
953	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ	4	ห้องฝึกนศท.406	WT	18,443.22	C	FOCUS	AFT18WT/CSE18WT	1 เฟส/220V	7.10	1535.90	12.01	4120-001-0021/0145/58	20.22
954	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ	4	ห้องฝึกนศท.407	WT	18,443.22	C	FOCUS	AFT18WT/CSE18WT	1 เฟส/220V	7.10	1535.90	12.01	4120-001-0021/0146/58	20.22
955	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ	4	ห้องฝึกนศท.408	WT	18,443.22	C	FOCUS	AFT18WT/CSE18WT	1 เฟส/220V	7.10	1535.90	12.01	4120-001-0021/0147/58	20.22
956	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ	4	ห้องฝึกนศท.409	WT	18,443.22	C	FOCUS	AFT18WT/CSE18WT	1 เฟส/220V	7.10	1535.90	12.01	4120-001-0021/0148/58	20.22
957	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ	4	ห้องฝึกนศท.410	WT	18,443.22	C	FOCUS	AFT18WT/CSE18WT	1 เฟส/220V	7.10	1535.90	12.01	4120-001-0021/0149/58	20.22

[illegible]

[illegible]

15 สิ่งแวดล้อม																
1012	สิ่งแวดล้อม	I	ห้องพักหมวดคู่มือคัน	CT	28,573.11	F	TASAKI	FUJE-28/CHJE-28	1 เฟส/220V	12.13	2536.00	11.26	4120-001-0020/0019/52	32.00	ตรวจรับ 1/5/52 วิศพาณิย์	
										12.13	2536.00	11.26	พ.ท.ปรับอากาศ รวม	32.00		
15 ม่อนกระดัง																
1013	ศูนย์สุขภาพชุมชน	I	ห้องพักเจ้าหน้าที่	CT	13,314.99	A	TASAKI	FUGE-13/CHGE-13	1 เฟส/220V	5.40	1168.00	11.40	4120-001-0011/0033/52	13.45	ตรวจรับ 25/12/51 วิศพาณิ	
1014	ศูนย์สุขภาพชุมชน	I	ห้องทำงานเจ้าหน้าที่	CT	20,622.47	D	TASAKI	FUJE-20/CHJE-20	1 เฟส/220V	7.90	1775.50	11.62	4120-001-0007/0067/52	13.45	ตรวจรับ 25/12/51 วิศพาณิ	
1015	ศูนย์สุขภาพชุมชน	I	ห้องเก็บยา	CT	25,249.00	D	TASAKI		1 เฟส/220V	11.12	2078.00	3.56	รอลเลขครุภัณฑ์	25	แอร์เฟส	
1016	ศูนย์สุขภาพชุมชน	I	ห้องสำนักงาน	WT	12,348.37	A	TASAKI	FMDAC0012AEITK/3CMDAC0012AEIT	1 เฟส/220V	4.80	1003.70	12.30	4120-001-0005/0172/59	13.80	ตรวจรับ 11/7/59 วิศพาณิ	
1017	ศูนย์สุขภาพชุมชน	I	ห้องครัวโรค 1	WT	12,348.37	A	TASAKI	FMDAC0012AEITK/3CMDAC0012AEIT	1 เฟส/220V	4.80	1003.70	12.30	4120-001-0005/0176/59	13.45	ตรวจรับ 11/7/59 วิศพาณิ	
1018	ศูนย์สุขภาพชุมชน	I	ห้องครัวโรค 3	WT	12,348.37	A	TASAKI	FMDAC0012AEITK/3CMDAC0012AEIT	1 เฟส/220V	4.80	1003.70	12.30	4120-001-0005/0177/59	13.45	ตรวจรับ 11/7/59 วิศพาณิ	
1019	ศูนย์สุขภาพชุมชน	I	ห้องครัวโรค 4	CT	28,320.00	E	TASAKI		1 เฟส/220V	12.87	8300.00	3.45	รอลเลขครุภัณฑ์		แอร์เฟส	
1020	ศูนย์สุขภาพชุมชน	I	ห้องพักเจ้าหน้าที่	WT	12,348.37	A	TASAKI	FMDAC0012AEITK/3CMDAC0012AEIT	1 เฟส/220V	4.80	1003.70	12.30	4120-001-0005/0178/59	13.64	ตรวจรับ 11/7/59 วิศพาณิ	
1021	ศูนย์สุขภาพชุมชน	I	ห้องทำงานพยาบาล	WT	18,431.97	C	TASAKI	FMDAC0018AEITK/3CMDAC0018AEIT	1 เฟส/220V	7.06	1475.80	12.49	4120-001-0021/0215/59	41.86	ตรวจรับ 11/7/59 วิศพาณิ	
1022	ศูนย์สุขภาพชุมชน	I	ห้องปฐมพยาบาล	WT	18,431.97	C	TASAKI	FMDAC0018AEITK/3CMDAC0018AEIT	1 เฟส/220V	7.06	1475.80	12.49	4120-001-0021/0214/59	0	ตรวจรับ 11/7/59 วิศพาณิ	
1023	ศูนย์สุขภาพชุมชน	I	ห้องทะเบียนประวัติ	WT	18,431.97	C	TASAKI	FMDAC0018AEITK/3CMDAC0018AEIT	1 เฟส/220V	7.06	1475.80	12.49	4120-001-0021/0213/59	21.62	ตรวจรับ 11/7/59 วิศพาณิ	
1024	ศูนย์สุขภาพชุมชน	I	ห้องประชุม ลัทธิ 1	WT	18,431.97	C	TASAKI	FMDAC0018AEITK/3CMDAC0018AEIT	1 เฟส/220V	7.06	1475.80	12.49	4120-001-0021/0216/59	40.50	ตรวจรับ 11/7/59 วิศพาณิ	
1025	ศูนย์สุขภาพชุมชน	I	ห้องประชุม ลัทธิ 2	WT	18,431.97	C	TASAKI	FMDAC0018AEITK/3CMDAC0018AEIT	1 เฟส/220V	7.06	1475.80	12.49	4120-001-0021/0217/59	40.50	ตรวจรับ 11/7/59 วิศพาณิ	
1026	ศูนย์สุขภาพชุมชน	I	สคม.ม่อนกระดัง	WT	18,268.19	C	TASAKI	FMDAC0018AEITK/3CMDAC0018AEIT	2 เฟส/220V	7.06	1475.80	12.49	4120-001-0021/0242/59	15		
1027	ศูนย์สุขภาพชุมชน	I	ห้องการเงิน	WT	9,554.00	A	TASAKI	KSG09V1VMT	1 เฟส/220V	4.80	1003.70	12.30	รอลเลข	5.00		
1028	ศูนย์สุขภาพชุมชน	I	ห้องตรวจภายใน	ST	19,840.00	C	TASAKI	KSG20V1VMT	1 เฟส/220V	7.06	1475.80	12.49	รอลเลข	12.00		
1029	ศูนย์สุขภาพชุมชน	I	ห้องเจาะเลือด	ST	19,840.00	C	TASAKI	KSG250V1VMT	1 เฟส/220V	7.06	1475.80	12.49	รอลเลข	12.00		
1030	ศูนย์สุขภาพชุมชน	I	ห้องตรวจหี2	WT	13,307.00	B	TASAKI	KSG15V1VMT	1 เฟส/220V	4.80	1003.70	12.30	รอลเลข	8.00		
1031	ศูนย์สุขภาพชุมชน	I	ห้องทันตกรรม	ST												
											31150.10	203.75		302.72		

gpk

1065	โภชนศาสตร์	2	ห้องcoc	CT	25,590.00	E	HITACHI	RAS-B24TNTBN44	1 เฟส/220V	18.1	2117.00	18.62	4120-001-0068/0006/64	48	
1066	โภชนศาสตร์	2	ห้องcoc	CT	25,590.00	E	HITACHI	RAS-B24TNTBN44	1 เฟส/220V	18.1	2117.00	18.62	4120-001-0068/0002/63		
1067	โภชนศาสตร์	2	ห้องcoc	CT	25,590.00	E	HITACHI	RAS-B24TNTBN44	1 เฟส/220V	18.1	2117.00	18.62	4120-001-0068/0003/64		
1068	โภชนศาสตร์	2	ห้องcoc	CT	25,590.00	E	HITACHI	RAS-B24TNTBN44	1 เฟส/220V	18.1	2117.00	18.62	4120-001-0068/0004/65		
1069	โภชนศาสตร์	2	ห้องcoc	CT	25,590.00	E	HITACHI	RAS-B24TNTBN44	1 เฟส/220V	18.1	2117.00	18.62	4120-001-0068/0005/66		
										408.58	116825.00	455.39		1316.38	
15 ติดฟักแพนทอ 200 ยูนิต															
1070	บริหาร	2	201	WT	18,300.00	C	TRANE	MCWE18GB5A00/TTK18GB5E00	1 เฟส/220V	7.19	1472.00	12.11	รอเลข	15	
1071	บริหาร	2		CT	25,000.00	E	TRANE	RCX32GB500AA/TTX524LB50GA	1 เฟส/220V	11.9	2070.00	11.90	รอเลข	18	
1072	บริหาร	3	302	WT	18,300.00	C	TRANE	MCWE18GB5A00/TTK18GB5E00	1 เฟส/220V	7.19	1472.00	12.11	รอเลข	15	
1073	บริหาร	3		CT	25,000.00	E	TRANE	RCX32GB500AA/TTX524LB50GA	1 เฟส/220V	11.9	2070.00	11.90	รอเลข	18	
1074	บริหาร	6	602	WT	18,300.00	C	TRANE	MCWE18GB5A00/TTK18GB5E00	1 เฟส/220V	7.19	1472.00	12.11	รอเลข	15	
1075	บริหาร	6		CT	25,000.00	E	TRANE	RCX32GB500AA/TTX524LB50GA	1 เฟส/220V	11.9	2070.00	11.90	รอเลข	18	
										57.27	10626.00	72.03		99	
15 ติดฟักแพนทอ 520 ยูนิต															
1076	ศูนย์แพทย์ศาสตร์	2	ห้อง202	WT	18,000.00	C	york	YJF18YETA FMO-X	1 เฟส/220V	8.1	5300	16	รอเลข	15	
1077	ศูนย์แพทย์ศาสตร์	2	ห้อง203	WT	18,000.00	C	york	YJF18YETA FMO-X	1 เฟส/220V	8.1	5300	16	รอเลข	15	
1078	ศูนย์แพทย์ศาสตร์	2	ห้อง204	WT	18,000.00	C	york	YJF18YETA FMO-X	1 เฟส/220V	8.1	5300	16	รอเลข	15	
1079	ศูนย์แพทย์ศาสตร์	2	ห้อง205	WT	18,000.00	C	york	YJF18YETA FMO-X	1 เฟส/220V	8.1	5300	16	รอเลข	15	
1080	ศูนย์แพทย์ศาสตร์	2	ห้อง206	WT	18,000.00	C	york	YJF18YETA FMO-X	1 เฟส/220V	8.1	5300	16	รอเลข	15	
										40.5	26500	80		75	
15 ติดฟักแพนทอ 5															
1081	ศูนย์แพทย์ศาสตร์	2	502	WT	12,000.00	A	SHARP	AU-X13YE BE	1 เฟส/220V	6	3500	17.43	รอเลข	11	
1082	ศูนย์แพทย์ศาสตร์	2		WT	12,000.00	A	SHARP	AU-X13YE BE	1 เฟส/220V	6	3500	17.43	รอเลข	11	
1083	ศูนย์แพทย์ศาสตร์	2	505	WT	12,000.00	A	SHARP	AU-X13YE BE	1 เฟส/220V	6	3500	17.43	รอเลข	11	
1084	ศูนย์แพทย์ศาสตร์	2		WT	12,000.00	A	SHARP	AU-X13YE BE	1 เฟส/220V	6	3500	17.43	รอเลข	11	
1085	ศูนย์แพทย์ศาสตร์	2	506	WT	12,000.00	A	SHARP	AU-X13YE BE	1 เฟส/220V	6	3500	17.43	รอเลข	11	
1086	ศูนย์แพทย์ศาสตร์	2		WT	12,000.00	A	SHARP	AU-X13YE BE	1 เฟส/220V	6	3500	17.43	รอเลข	11	
1087	ศูนย์แพทย์ศาสตร์	2	508	WT	12,000.00	A	SHARP	AU-X13YE BE	1 เฟส/220V	6	3500	17.43	รอเลข	11	
1088	ศูนย์แพทย์ศาสตร์	2		WT	12,000.00	A	SHARP	AU-X13YE BE	1 เฟส/220V	6	3500	17.43	รอเลข	11	
1089	ศูนย์แพทย์ศาสตร์	2	509	WT	12,000.00	A	SHARP	AU-X13YE BE	1 เฟส/220V	6	3500	17.43	รอเลข	11	
1090	ศูนย์แพทย์ศาสตร์	2		WT	12,000.00	A	SHARP	AU-X13YE BE	1 เฟส/220V	6	3500	17.43	รอเลข	11	
										60	35000	174.3		110	

ราคากลางประมาณการ

รายการ		หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน 1 ครั้ง	เป็นเงิน 3 ครั้ง/ปี	หมายเหตุ
รายละเอียดราคางานบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศชนิดแบบแยกส่วน							
• กลุ่ม A ขนาด 7,000 - 50,000 BTU/HR		ชุด	1,054	600	632,400	1,897,200.00	
• กลุ่ม B ขนาด 50,001 - 500,000 BTU/HR		ชุด	38	1000	38,000	114,000.00	
รวม		ชุด	1,092			2,011,200.00	
รายละเอียดราคางานบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศชนิดแบบแยกส่วน							
ชุดคอนเดนซิ่ง กลุ่ม A ขนาด 7,000 - 50,000 BTU/HR		ชุด	1,054				
1	ทำความสะอาดเป่าฝุ่นตรวจสอบแมงควบลม Inverter						
2	ทำความสะอาดทุกส่วนของชุดคอนเดนซิ่งที่สกปรก						
3	ทำความสะอาดมอเตอร์พัดลม และหยอดน้ำมันหล่อลื่น						
4	ล้างทำความสะอาดครีบทันของแผงระบายความร้อนด้วยน้ำสะอาดแรงดันสูง						
5	ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าชั่วคราวสายให้สะอาดให้แน่นและถูกต้อง						
6	จัดแต่งครีบทันของแผงระบายความร้อนให้อยู่ในสภาพดี						
7	ประกอบและตรวจสอบสภาพของชุดคอนเดนซิ่งให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์						
8	ตรวจวัดปริมาณระดับสารทำความเย็นให้อยู่ในระดับปกติ						
9	ให้เติมเพิ่มกรณีที่สารทำความเย็นขาดไม่เกิน 30 เปอร์เซ็นต์ หลังจากเดินเครื่องแล้ว 15 นาที						
10	ตรวจวัดกระแสไฟฟ้าชุดคอนเดนซิ่ง						
11	ตรวจสอบรอยรั่วสารทำความเย็น						
รายละเอียดราคางานบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศชนิดแบบแยกส่วน		ชุด	1,054				
ชุดแฟนคอยล์ กลุ่ม A ขนาด 7,000 - 50,000 BTU/HR							
1	ถอดล้างทำความสะอาดชุดหน้ากากแผ่นกรองฟیلเตอร์ด้วยน้ำสะอาดแรงดันสูง						
2	ถอดล้างใบพัดลมโพรงกระรอก ล้างทำความสะอาดด้วยน้ำแรงดันสูงและเป่าให้แห้ง						
3	ถอดล้างทำความสะอาดถาดน้ำทิ้งและท่อน้ำทิ้ง						
4	ทำความสะอาดอุปกรณ์ไฟฟ้า มอเตอร์พัดลม และหยอดน้ำมันหล่อลื่น						
5	ล้างทำความสะอาดชุดอีวาพอเรเตอร์ด้วยน้ำสะอาดแรงดันสูงฉีดล้างอย่างน้อย 40 นาที ทั้งด้านหน้าและด้านหลังแผงอีวาพอเรเตอร์ ในกรณีล้างด้วยน้ำยาล้างแผงอีวาพอเรเตอร์ชนิดฆ่าเชื้อโรคโดยไม่ละลายแผงอีวาพอเรเตอร์ และไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม และทำการล้างด้วยน้ำสะอาดผ่านปั๊มน้ำแรงดันสูงอย่างน้อย 50 นาทีจนสะอาดและเป่าให้แห้ง						
6	จัดแต่งครีบทันของแผงคอยล์เย็นให้อยู่ในสภาพดี						
7	ประกอบและตรวจสอบความเรียบร้อยและสมบูรณ์ของชุดแฟนคอยล์						
8	ให้ตรวจสอบความสมบูรณ์หลังทำการบำรุงรักษา เปิดทดสอบเครื่องปรับอากาศและจดบันทึกข้อมูลในแบบฟอร์มตามที่ รพ กำหนด						

รายการ		หน่วย	จำนวน	ราคาค่าหน่วย	เป็นเงิน 1 ครั้ง	เป็นเงิน 3 ครั้ง/ปี	หมายเหตุ						
รายละเอียดราคางานบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศชนิดแบบแยกส่วน		ชุด	38										
ชุดคอนเดนซิ่ง กลุ่ม B ขนาด 50,001 - 500,000 BTU/HR													
1	ทำความสะอาดเป่าฝุ่นตรวจสอบแผงควบคุม Inverter												
2	ทำความสะอาดทุกส่วนของชุดคอนเดนซิ่งที่สกปรก												
3	ทำความสะอาดมอเตอร์พัดลม และหยอดน้ำมันหล่อลื่น												
4	ล้างทำความสะอาดครีบก้นของแผงระบายความร้อนด้วยน้ำสะอาดแรงดันสูง												
5	ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าชั่วคราวสายให้สะอาดให้แน่นและถูกต้อง												
6	จัดตั้งครีบก้นของแผงระบายความร้อนให้อยู่ในสภาพดี												
7	ประกอบและตรวจสอบสภาพของชุดคอนเดนซิ่งให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์												
8	ตรวจวัดปริมาณระดับสารทำความเย็นให้อยู่ในระดับปกติ												
9	ให้เติมเพิ่มกรณีที่สารทำความเย็นขาดไม่เกิน 30 เปอร์เซ็นต์ หลังจากเดินเครื่องแล้ว 15 นาที												
10	ตรวจวัดกระแสไฟฟ้าชุดคอนเดนซิ่ง												
11	ตรวจสอบรอยรั่วสารทำความเย็น												
รายละเอียดราคางานบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศชนิดแบบแยกส่วน		ชุด	38										
ชุดแฟนคอยล์ กลุ่ม B ขนาด 50,001 - 500,000 BTU/HR													
1	ถอดล้างทำความสะอาดชุดหน้ากากแผ่นกรองฟิลเตอร์ด้วยน้ำสะอาดแรงดันสูง												
2	ถอดล้างใบพัดลมโพรแกรรอก ล้างทำความสะอาดด้วยน้ำแรงดันสูงและเป่าให้แห้ง												
3	ถอดล้างทำความสะอาดถาดน้ำทิ้งและท่อน้ำทิ้ง												
4	ทำความสะอาดอุปกรณ์ไฟฟ้า มอเตอร์พัดลม และหยอดน้ำมันหล่อลื่น												
5	ล้างทำความสะอาดชุดอีวาพอเรเตอร์ด้วยน้ำสะอาดแรงดันสูงฉีดล้างอย่างน้อย 40 นาที ทั้งด้านหน้าและด้านหลังแผงอีวาพอเรเตอร์ ในกรณีล้างด้วยน้ำยาล้างแผงอีวาพอเรเตอร์ชนิดฆ่าเชื้อโรคโดยไม่ลายแผงอีวาพอเรเตอร์ และไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม และทำการล้างด้วยน้ำสะอาดผ่านปั้มน้ำแรงดันสูงอย่างน้อย 50 นาทีจนสะอาดและเป่าให้แห้ง												
6	จัดตั้งครีบก้นของแผงคอยล์เย็นให้อยู่ในสภาพดี												
7	ประกอบและตรวจสอบความเรียบร้อยและสมบูรณ์ของชุดแฟนคอยล์												
8	ให้ตรวจสอบความสมบูรณ์หลังทำการบำรุงรักษา เปิดทดสอบเครื่องปรับอากาศและจดบันทึกข้อมูลในแบบฟอร์มตามที่ รพ กำหนด												
9	ตรวจสอบสภาพและปรับความตึงสายพาน AHU												
ราคารวม												2,011,200.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %												140,784.00	
ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม						2,151,984.00							